

#141674#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 21.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Балтийское шоссе 108, Космодемьянского, Калининград
3428

| Заводской номер счётчика 16028932 | Показания прибора, ГДж 21.07.2025 | Предыдущие показания, ГДж 23.06.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1431,331 | 1431,331 | 0 | 0 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 768,989 | 720,735 | 48.254 | 11.525 |

— 2,087 м³ в оплате

Подпись исполнителя _____



#141673#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 21.07.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16028932
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 24.06.2025 | - | 3,08 | 0 | 23,239 | 15,08 | 0 | 22,776 | 14,916 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 48,4 | 0,01 | 0,47 |
| 25.06.2025 | - | 3,322 | 0 | 24,205 | 15,08 | 0 | 23,726 | 14,92 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 48,1 | 0,01 | 0,47 |
| 26.06.2025 | - | 3,213 | 0 | 23,858 | 15,12 | 0 | 23,384 | 14,954 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 48,7 | 0 | 0,47 |
| 27.06.2025 | - | 3,248 | 0 | 23,983 | 15,202 | 0 | 23,505 | 15,037 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 48,4 | 0,01 | 0,47 |
| 28.06.2025 | - | 3,759 | 0 | 26,229 | 15,423 | 0 | 25,702 | 15,251 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 49 | 0,01 | 0,47 |
| 29.06.2025 | - | 3,999 | 0 | 27,789 | 15,981 | 0 | 27,235 | 15,801 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 49,3 | 0,01 | 0,47 |
| 30.06.2025 | - | 3,514 | 0 | 26,335 | 16,667 | 0 | 25,812 | 16,48 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 49,3 | 0 | 0,47 |
| 01.07.2025 | - | 3,623 | 0 | 26,574 | 16,594 | 0 | 26,038 | 16,406 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 49,4 | 0,01 | 0,47 |
| 02.07.2025 | - | 3,657 | 0 | 26,769 | 16,58 | 0 | 26,223 | 16,386 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 50,2 | 0,01 | 0,47 |
| 03.07.2025 | - | 3,545 | 0 | 26,048 | 16,074 | 0 | 25,522 | 15,887 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 50,1 | 0,01 | 0,47 |
| 04.07.2025 | - | 3,374 | 0 | 25,33 | 16,154 | 0 | 24,821 | 15,97 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 49,6 | 0 | 0,47 |
| 05.07.2025 | - | 3,643 | 0 | 26,28 | 16,048 | 0 | 25,746 | 15,862 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 50 | 0,01 | 0,47 |
| 06.07.2025 | - | 3,916 | 0 | 27,948 | 16,624 | 0 | 27,38 | 16,426 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 50,6 | 0,01 | 0,46 |
| 07.07.2025 | - | -0,195 | 0 | 5,448 | 5,473 | 0 | 5,427 | 5,435 | 0 | 24 | 0 | 29,7 | 38,2 | 0 | 0,12 |
| 08.07.2025 | - | 0,043 | 0 | 1,584 | 0,897 | 0 | 1,581 | 0,895 | 0 | 24 | 0 | 22,4 | 24,4 | 0 | 0,11 |
| 09.07.2025 | - | 0,022 | 0 | 0,344 | 0,024 | 0 | 0,343 | 0,024 | 0 | 24 | 0 | 21,4 | 22,6 | 0 | 0,1 |
| 10.07.2025 | - | 0,015 | 0 | 0,235 | 0,002 | 0 | 0,235 | 0,001 | 0 | 24 | 0 | 20,9 | 21,6 | 0 | 0,07 |
| 11.07.2025 | - | 0,016 | 0 | 0,447 | 0,198 | 0 | 0,447 | 0,198 | 0 | 24 | 0 | 20,5 | 20,9 | 0 | 0,13 |
| 12.07.2025 | - | 0,011 | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,4 | 20,8 | 0 | 0,08 |
| 13.07.2025 | - | 0,011 | 0 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,3 | 20,8 | 0 | 0,08 |
| 14.07.2025 | - | 0,012 | 0 | 0,195 | 0 | 0 | 0,195 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,3 | 20,9 | 0 | 0,08 |
| 15.07.2025 | - | 0,013 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,9 | 20,9 | 0 | 0,07 |
| 16.07.2025 | - | 0,01 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,5 | 20,9 | 0 | 0,07 |
| 17.07.2025 | - | 0,012 | 0 | 0,188 | 0 | 0 | 0,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,4 | 20,7 | 0 | 0,08 |
| 18.07.2025 | - | 0,01 | 0 | 0,15 | 0,001 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,3 | 20,7 | 0 | 0,08 |
| 19.07.2025 | - | 0,012 | 0 | 0,188 | 0 | 0 | 0,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,5 | 20,7 | 0 | 0,07 |
| 20.07.2025 | - | 0,011 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,7 | 21 | 0 | 0,07 |
| 21.07.2025 | - | 2,36 | 0 | 21,789 | 13,503 | 0 | 21,44 | 13,37 | 0 | 24 | 0 | 56 | 44,6 | 0,02 | 0,33 |
| Итого: | - | 48,256 | 0 | 366,04 | 226,725 | 0 | 358,947 | 224,219 | 0 | 672 | 0 | 43,35 | 35,74 | 0 | 0,27 |

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.06.2025 | 720,735 | 5149,411 | 3054,85 | 0 | 5049,436 | 3021,741 | 0 | 4666 | 387 |
| 21.07.2025 | 768,989 | 5515,446 | 3281,578 | 0 | 5408,382 | 3245,96 | 0 | 5338 | 387 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения