

#141640#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Алданская 9, Космодемьянского, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 16029231	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2565,519	2521,809	43.71	10.44

Подпись исполнителя



#141639#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16029231
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	3,993	0	47,605	0	0	46,523	0	0	24	0	71,1	50,6	0,46	0,36
02.07.2025	-	1,706	0	22,435	0	0	21,949	0	0	24	0	69	50,7	0,36	0,31
03.07.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	22,8	23,2	0,3	0,28
04.07.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	21,6	21,6	0,3	0,28
05.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	21,1	0,3	0,28
06.07.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	19,7	21	0,3	0,28
07.07.2025	-	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	20,3	20,8	0,3	0,28
08.07.2025	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	20	20,7	0,3	0,28
09.07.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	19,2	21,1	0,3	0,27
10.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	20,8	0,3	0,27
11.07.2025	-	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	19,3	20,5	0,3	0,28
12.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	20,6	0,3	0,27
13.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	20,4	0,3	0,27
14.07.2025	-	3,047	0	42,995	0	0	42,175	0	0	24	0	63,1	45,8	0,39	0,32
15.07.2025	-	4,304	0	59,305	0	0	57,987	0	0	24	0	70,1	52,4	0,47	0,36
16.07.2025	-	3,837	0	51,44	0	0	50,313	0	0	24	0	69,5	51,3	0,47	0,36
17.07.2025	-	4,047	0	53,915	0	0	52,736	0	0	24	0	69,6	51,3	0,47	0,36
18.07.2025	-	4,075	0	49,435	0	0	48,3	0	0	24	0	71,4	51,3	0,47	0,36
19.07.2025	-	3,668	0	47,71	0	0	46,638	0	0	24	0	70,6	51,9	0,47	0,36
20.07.2025	-	3,9	0	50,445	0	0	49,314	0	0	24	0	70,5	51,6	0,47	0,36
21.07.2025	-	3,785	0	51,67	0	0	50,524	0	0	24	0	70,1	52,2	0,47	0,35
22.07.2025	-	3,61	0	50,355	0	0	49,241	0	0	24	0	69,9	52,5	0,48	0,35
23.07.2025	-	3,738	0	58,3	0	0	57,069	0	0	24	0	68,3	52,7	0,48	0,36
Итого:	-	43,71	0	585,685	0	0	572,844	0	0	552	0	45,84	36,79	0,38	0,32

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.06.2025	2521,809	24882,175	0	0	24276,115	0	0	5124	97
23.07.2025	2565,519	25467,86	0	0	24848,96	0	0	5676	97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
