

#146628#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/25г.-22/09/25г.

Абонент:Алданская 9, Космодемьянского

Адрес: УК Лесной парк

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°С

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16029231, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2672

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qгв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.25 23	71,12	52,88	18,24	0,47	0,14	0,29	57,15	0	0	55,852	0	0	0	5	0,2	4,282	0	24	0	
25.08.25 23	70,5	52,6	17,9	0,47	0,18	0,29	56,395	0	0	55,133	0	0	0	5	0,2	4,146	0	24	0	
26.08.25 23	69,9	53,24	16,66	0,47	0,17	0,29	59,94	0	0	58,619	0	0	0	5	0,2	4,103	0	24	0	
27.08.25 23	69,03	52,15	16,88	0,47	0,19	0,29	58,535	0	0	57,275	0	0	0	5	0,2	4,062	0	24	0	
28.08.25 23	68,12	53,12	15	0,47	0,16	0,29	66,36	0	0	64,965	0	0	0	5	0,2	4,096	0	24	0	
29.08.25 23	69,33	52,88	16,45	0,47	0,15	0,29	59,065	0	0	57,783	0	0	0	5	0,2	3,995	0	24	0	
30.08.25 23	71,36	52,59	18,77	0,48	0,18	0,29	52,08	0	0	50,89	0	0	0	5	0,2	4,012	0	24	0	
31.08.25 23	70,71	52,82	17,89	0,48	0,17	0,29	60,44	0	0	59,079	0	0	0	5	0,2	4,44	0	24	0	
01.09.25 23	69	53,03	15,97	0,47	0,16	0,29	58,805	0	0	57,539	0	0	0	5	0,2	3,864	0	24	0	
02.09.25 23	69,17	52,92	16,24	0,48	0,13	0,29	57	0	0	55,771	0	0	0	5	0,2	3,809	0	24	0	
03.09.25 23	70,05	52,81	17,24	0,47	0,19	0,29	56,175	0	0	54,931	0	0	0	5	0,2	3,98	0	24	0	
04.09.25 23	70,05	52,68	17,37	0,48	0,12	0,29	53,755	0	0	52,567	0	0	0	5	0,2	3,838	0	24	0	
05.09.25 23	70,92	52,67	18,25	0,46	0,05	0,29	49,905	0	0	48,776	0	0	0	5	0,2	3,746	0	24	0	
06.09.25 23	71,29	52,73	18,56	0,48	0,04	0,29	52,815	0	0	51,609	0	0	0	5	0,2	4,031	0	24	0	
07.09.25 23	70,29	53,08	17,2	0,47	0,09	0,29	55,955	0	0	54,71	0	0	0	5	0,2	3,957	0	24	0	
08.09.25 23	71,43	52,52	18,91	0,48	0,09	0,29	49,7	0	0	48,559	0	0	0	5	0,2	3,861	0	24	0	
09.09.25 23	69,33	53,21	16,12	0,47	0,08	0,29	61,755	0	0	60,416	0	0	0	5	0,2	4,097	0	24	0	
10.09.25 23	68,72	53,34	15,39	0,48	0,06	0,29	59,705	0	0	58,433	0	0	0	5	0,2	3,785	0	24	0	
11.09.25 23	71,03	52,96	18,07	0,48	0,04	0,29	55,635	0	0	54,373	0	0	0	5	0,2	4,134	0	24	0	
12.09.25 23	70,3	52,81	17,5	0,48	0,04	0,29	55,82	0	0	54,578	0	0	0	5	0,2	4,019	0	24	0	
13.09.25 23	69,86	53,2	16,66	0,47	0,07	0,29	57,88	0	0	56,606	0	0	0	5	0,2	3,968	0	24	0	
14.09.25 23	70,64	52,84	17,8	0,48	0,11	0,29	59,13	0	0	57,802	0	0	0	5	0,2	4,326	0	24	0	
15.09.25 23	70,3	53,23	17,07	0,47	0,06	0,29	56,605	0	0	55,343	0	0	0	5	0,2	3,975	0	24	0	
16.09.25 23	71,1	53,08	18,02	0,46	0,08	0,29	54,475	0	0	53,237	0	0	0	5	0,2	4,033	0	24	0	
17.09.25 23	69,9	52,95	16,94	0,45	0,04	0,29	11,62 < 0	0	0	11,363 < 0	0	0	0	5	0,2	0,81	0	24	0	*
18.09.25 23	69,41	54,01	15,4	0,45	0,05	0,29	3,785 < 0	0	0	3,703 < 0	0	0	0	5	0,2	0,24	0	24	0	*
19.09.25 23	69,74	54,24	15,5	0,45	0,07	0,29	3,465 < 0	0	0	3,389 < 0	0	0	0	5	0,2	0,221	0	24	0	*
20.09.25 23	67,12	54,3	12,82	0,45	0,11	0,29	7,675 < 0	0	0	7,518 < 0	0	0	0	5	0,2	0,405	0	24	0	*
21.09.25 23	66,94	55,15	11,79	0,45	0,08	0,29	6,415 < 0	0	0	6,285 < 0	0	0	0	5	0,2	0,312	0	24	0	*
22.09.25 23	68,89	53,98	14,91	0,45	0,08	0,29	3,8 < 0	0	0	3,718 < 0	0	0	0	5	0,2	0,233	0	24	0	*
Итого/Средн	70,07	52,93	17,14	0,47	0,11	0,29	1401,84	0	0	1370,819	0	0	0	5	0,2	98,776	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.08.25 23	27165,928	0	0	26509,887	0	0	0	2684,728	0	6420	97
22.09.25 23	28567,766	0	0	27880,707	0	0	0	2783,504	0	7140	97
Итого	1401,84	0	0	1370,819	0	0	0	98,776	0	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель обслуживающей организации _____

