

#141616#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК  
Алданская 18А, Космодемьянского, Калининград  
3428

Заводской номер счётчика 1447507	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	969,896	948,544	21.352

+годы 4,24 ик

Подпись исполнителя



#141615#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчёта ТЭМ-104  
Заводской номер 1447507  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.07.2025  
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TНар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	0,15	0	0,004	0	0	24	24	0	0	73,4	59,8	9	5,1
02.07.2025	-	0,269	0	0	0	0,004	24	24	0	0	64,6	45	9	5,1
03.07.2025	-	0,132	0	0,008	0	0,008	22,63	22,63	0	0	26,1	17,7	9	5,1
04.07.2025	-	0,105	0	0	0	0	24	24	0	0	22,4	17,7	9	5,1
05.07.2025	-	0,065	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	17,5	9	5,1
06.07.2025	-	0,061	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	17,5	9	5,1
07.07.2025	-	0,086	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	17,6	9	5,1
08.07.2025	-	0,06	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	17,8	9	5,1
09.07.2025	-	0,049	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	17,5	9	5,1
10.07.2025	-	0,034	0	0	0	0	24	24	0	0	19,2	17,2	9	5,1
11.07.2025	-	0,031	0	0	0	0	24	24	0	0	18,9	17,4	9	5,1
12.07.2025	-	0,043	0	0	0	0	24	24	0	0	18,5	17,4	9	5,1
13.07.2025	-	0,094	0	0	0	0	24	24	0	0	18,5	17,4	9	5,1
14.07.2025	-	0,948	0	91,746	0	90,305	24	24	0	0	50,8	42,6	9	5,1
15.07.2025	-	2,488	0	155,02	0	152,371	24	24	0	0	71	60,2	9	5,1
16.07.2025	-	2,724	0	159,812	0	157,105	24	24	0	0	70,8	59,7	9	5,1
17.07.2025	-	2,221	0	143,008	0	140,613	24	24	0	0	71	60,5	9	5,1
18.07.2025	-	2,844	0	131,523	0	129,289	24	24	0	0	71,6	60,2	9	5,1
19.07.2025	-	2,12	0	150,203	0	147,613	24	24	0	0	71,4	60,8	9	5,1
20.07.2025	-	1,661	0	153,766	0	151,125	24	24	0	0	70,2	60,6	9	5,1
21.07.2025	-	1,622	0	159,645	0	156,859	24	24	0	0	70,2	60,8	9	5,1
22.07.2025	-	1,941	0	158,535	0	155,77	24	24	0	0	70,2	60,7	9	5,1
23.07.2025	-	1,605	0	180,281	0	177,176	24	24	0	0	68,6	61,1	9	5,1
Итого:	-	21,353	0	1483,551	0	1458,238	550,63	550,63	-	-	45,57	38,47	9	5,1

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

550,63 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TНар, ч
30.06.2025	948,544	0	49388,938	1513292032	48776,996	8065,63
23.07.2025	969,896	0	50872,488	1513292032	50235,234	8616,25

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---