

#135779#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,773	524,78	-0.007
Количество тепловой энергии, система 2	298,626	277,373	21.253

Подпись исполнителя



с 01.07.25 по 17.07



#135778#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	0,899	0,388	30,245	20,912	29,745	20,728	9,02	24	0	1	60,1	42,8	17,23	0,53	0,49
02.07.2025	-	0,898	0,392	30,405	20,97	29,905	20,783	9,12	24	0	1	59,8	42,9	16,95	0,53	0,49
03.07.2025	-	0,89	0,392	30,35	21,027	29,845	20,837	9,01	24	0	1	60,1	43,3	16,75	0,53	0,49
04.07.2025	-	0,866	0,37	30,075	21,2	29,574	21,01	8,56	24	0	1	59,9	43,1	16,8	0,53	0,49
05.07.2025	-	0,984	0,465	32	20,891	31,477	20,705	10,77	24	0	1	59,6	43	16,54	0,53	0,49
06.07.2025	-	1	0,485	32,305	20,795	31,78	20,61	11,17	24	0	1	59,5	43,2	16,28	0,53	0,49
07.07.2025	-	0,857	0,37	29,902	21,075	29,409	20,884	8,52	24	0	1	59,8	43,2	16,61	0,52	0,48
08.07.2025	-	0,89	0,397	30,435	20,952	29,937	20,763	9,17	24	0	1	59,7	43,2	16,52	0,51	0,47
09.07.2025	-	0,902	0,401	30,535	20,931	30,034	20,745	9,29	24	0	1	59,8	43,1	16,69	0,51	0,47
10.07.2025	-	0,997	0,475	32	20,644	31,473	20,461	11,01	24	0	1	59,6	43	16,64	0,49	0,45
11.07.2025	-	0,858	0,409	27,513	17,7	27,06	17,539	9,52	24	0	1	59,8	43,4	16,47	0,51	0,47
12.07.2025	-	0,961	0,479	31,1	19,963	30,588	19,777	10,81	24	0	1	60	44,1	15,83	0,5	0,47
13.07.2025	-	1,036	0,543	32,867	20,383	32,326	20,192	12,13	24	0	1	59,8	44,5	15,35	0,51	0,47
14.07.2025	-	0,897	0,44	30,433	20,337	29,927	20,145	9,78	24	0	1	60,1	44,7	15,36	0,51	0,47
15.07.2025	-	0,894	0,429	30,4	20,409	29,899	20,218	9,68	24	0	1	59,8	44,2	15,56	0,51	0,47
16.07.2025	-	0,94	0,44	30,95	20,658	30,428	20,466	9,96	24	0	1	60,5	44	16,48	0,51	0,49
17.07.2025	-	0,901	0,45	25,767	14,892	25,331	14,756	10,58	24	0	1	60,9	43,5	17,42	0,5	0,47
18.07.2025	-	0,996	0,488	31,53	20,163	31,001	19,976	11,02	24	0	1	60,4	43,9	16,53	0,51	0,47
19.07.2025	-	0,93	0,424	30,303	20,369	29,786	20,18	9,61	24	0	1	61	43,9	17,05	0,51	0,47
20.07.2025	-	0,981	0,472	31,252	20,309	30,719	20,118	10,6	24	0	1	60,9	44,2	16,68	0,51	0,48
21.07.2025	-	0,867	0,381	29,418	20,55	28,911	20,358	8,55	24	0	1	61,2	44,4	16,85	0,51	0,47
22.07.2025	-	0,843	0,364	29,027	20,566	28,527	20,374	8,15	24	0	1	61,2	44,4	16,89	0,51	0,47
23.07.2025	-	0,966	0,461	30,878	20,211	30,35	20,02	10,33	24	0	1	61,2	44,5	16,69	0,51	0,47
Итого:	-	21,253	9,915	699,69	465,907	688,032	461,645	226,36	552	0	-	60,2	43,67	16,53	0,51	0,48

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.06.2025	277,373	8615,44	5169,62	8481,188	5126,936
23.07.2025	298,626	9315,13	5635,527	9169,22	5588,581

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения