

#144736#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,775	524,773	0.002
Количество тепловой энергии, система 2	326,94	298,626	28.314

Подпись исполнителя _____



#144735#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,891	0,395	29,44	20,256	28,924	20,065	8,86	24	0	1	61,6	44,4	17,22	0,51	0,47
25.07.2025	-	0,913	0,417	29,857	20,196	29,34	20,005	9,34	24	0	1	61,4	44,5	16,98	0,51	0,47
26.07.2025	-	0,947	0,442	30,25	20,093	29,719	19,901	9,82	24	0	1	61,8	44,7	17,1	0,51	0,47
27.07.2025	-	0,92	0,422	29,795	20,058	29,276	19,867	9,41	24	0	1	61,7	44,6	17,11	0,51	0,47
28.07.2025	-	0,892	0,402	29,368	20,083	28,856	19,892	8,96	24	0	1	61,7	44,6	17,08	0,5	0,47
29.07.2025	-	0,906	0,412	29,735	20,137	29,223	19,948	9,28	24	0	1	61,3	44,4	16,9	0,51	0,47
30.07.2025	-	0,856	0,361	28,485	20,021	27,987	19,834	8,15	24	0	1	61,9	44,1	17,73	0,5	0,47
31.07.2025	-	0,914	0,408	29,382	19,861	28,866	19,672	9,19	24	0	1	61,8	44,2	17,61	0,51	0,48
01.08.2025	-	0,885	0,385	28,893	19,832	28,391	19,646	8,74	24	0	1	61,6	43,9	17,64	0,52	0,49
02.08.2025	-	0,935	0,427	29,675	19,711	29,159	19,531	9,63	24	0	1	61,5	44	17,52	0,52	0,49
03.08.2025	-	0,988	0,473	30,607	19,63	30,074	19,447	10,63	24	0	1	61,4	44,2	17,21	0,52	0,49
04.08.2025	-	0,94	0,43	29,72	19,701	29,201	19,517	9,68	24	0	1	61,7	44,2	17,55	0,52	0,49
05.08.2025	-	0,891	0,389	28,91	19,809	28,407	19,624	8,78	24	0	1	61,8	44	17,77	0,52	0,49
06.08.2025	-	1,016	0,481	30,813	19,532	30,277	19,358	10,92	24	0	1	61,6	43,9	17,74	0,52	0,49
07.08.2025	-	0,94	0,42	29,552	19,627	29,04	19,455	9,59	24	0	1	61,6	43,6	17,99	0,52	0,49
08.08.2025	-	0,938	0,422	29,655	19,696	29,143	19,523	9,62	24	0	1	61,4	43,6	17,8	0,52	0,49
09.08.2025	-	0,921	0,408	29,398	19,75	28,889	19,575	9,31	24	0	1	61,4	43,6	17,83	0,52	0,49
10.08.2025	-	0,917	0,408	29,355	19,7	28,851	19,524	9,33	24	0	1	61,2	43,5	17,71	0,52	0,49
11.08.2025	-	0,884	0,391	28,965	19,687	28,471	19,515	8,96	24	0	1	60,8	43,4	17,41	0,52	0,49
12.08.2025	-	0,919	0,411	29,275	19,573	28,772	19,402	9,37	24	0	1	61,2	43,3	17,83	0,52	0,49
13.08.2025	-	0,843	0,348	27,775	19,553	27,286	19,383	7,9	24	0	1	61,9	43,7	18,25	0,52	0,49
14.08.2025	-	0,869	0,374	28,257	19,496	27,762	19,319	8,44	24	0	1	61,9	44	17,94	0,52	0,49
15.08.2025	-	0,896	0,392	28,573	19,48	28,062	19,296	8,77	24	0	1	62,5	44,4	18,08	0,52	0,49
16.08.2025	-	0,902	0,403	28,782	19,446	28,272	19,261	9,01	24	0	1	62,2	44,5	17,71	0,52	0,48
17.08.2025	-	0,919	0,413	29,02	19,388	28,507	19,212	9,3	24	0	1	62	44,1	17,85	0,52	0,49
18.08.2025	-	0,847	0,353	27,803	19,469	27,314	19,297	8,02	24	0	1	62	43,8	18,17	0,52	0,49
19.08.2025	-	0,851	0,356	27,835	19,391	27,349	19,223	8,13	24	0	1	61,7	43,4	18,23	0,52	0,49
20.08.2025	-	0,92	0,405	28,855	19,267	28,348	19,098	9,25	24	0	1	61,8	43,5	18,26	0,52	0,49
21.08.2025	-	0,983	0,453	29,845	19,17	29,323	19,002	10,32	24	0	1	61,8	43,6	18,2	0,52	0,49
22.08.2025	-	0,936	0,411	29,032	19,245	28,525	19,077	9,45	24	0	1	61,8	43,3	18,48	0,52	0,48
23.08.2025	-	0,933	0,406	28,918	19,223	28,412	19,056	9,36	24	0	1	61,8	43,2	18,64	0,52	0,48
Итого:	-	28,312	12,618	905,825	610,081	890,026	604,525	285,52	744	0	-	61,67	43,94	17,73	0,52	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	298,626	9315,13	5635,527	9169,22	5588,581
23.08.2025	326,94	10220,955	6245,608	10059,246	6193,106

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения