

#147530#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,761	524,775	-0.014
Количество тепловой энергии, система 2	355,585	326,94	28.645

Подпись исполнителя



#147529#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00295995
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,938	0,406	28,905	19,16	28,4	18,994	9,41	24	0	1	61,7	42,8	18,84	0,52	0,49
25.08.2025	-	0,982	0,437	29,627	19,109	29,113	18,941	10,17	24	0	1	61,5	42,7	18,81	0,52	0,49
26.08.2025	-	0,932	0,393	28,693	19,14	28,192	18,972	9,22	24	0	1	61,6	42,5	19,18	0,52	0,49
27.08.2025	-	0,914	0,378	28,302	19,12	27,812	18,953	8,86	24	0	1	61,7	42,3	19,39	0,52	0,48
28.08.2025	-	0,928	0,389	28,443	19,038	27,943	18,872	9,07	24	0	1	62	42,6	19,39	0,52	0,49
29.08.2025	-	0,942	0,414	28,922	19,013	28,416	18,845	9,57	24	0	1	61,6	42,9	18,72	0,52	0,49
30.08.2025	-	1,036	0,488	30,375	18,797	29,844	18,63	11,21	24	0	1	61,7	43,2	18,51	0,52	0,48
31.08.2025	-	1,033	0,489	30,285	18,691	29,757	18,524	11,23	24	0	1	61,6	43,2	18,43	0,52	0,48
01.09.2025	-	1,004	0,464	29,705	18,699	29,184	18,531	10,65	24	0	1	61,9	43,3	18,6	0,52	0,49
02.09.2025	-	0,964	0,434	29,088	18,809	28,576	18,641	9,94	24	0	1	62,1	43,4	18,65	0,52	0,49
03.09.2025	-	0,874	0,369	27,707	18,933	27,217	18,766	8,45	24	0	1	62,1	43,5	18,62	0,52	0,49
04.09.2025	-	0,874	0,371	27,728	18,901	27,242	18,733	8,51	24	0	1	61,9	43,3	18,56	0,52	0,49
05.09.2025	-	0,866	0,37	27,637	18,852	27,155	18,684	8,47	24	0	1	61,8	43,4	18,34	0,52	0,49
06.09.2025	-	0,871	0,378	27,778	18,802	27,293	18,634	8,66	24	0	1	61,6	43,4	18,14	0,5	0,47
07.09.2025	-	0,914	0,413	28,477	18,672	27,987	18,505	9,48	24	0	1	61,3	43,3	18,01	0,51	0,48
08.09.2025	-	0,919	0,418	28,65	18,719	28,155	18,551	9,6	24	0	1	61,2	43,4	17,84	0,51	0,48
09.09.2025	-	0,888	0,394	28,113	18,697	27,635	18,529	9,11	24	0	1	61	43,1	17,96	0,52	0,48
10.09.2025	-	0,858	0,374	27,68	18,693	27,211	18,526	8,68	24	0	1	60,7	42,8	17,86	0,52	0,48
11.09.2025	-	0,887	0,394	28,057	18,603	27,578	18,436	9,14	24	0	1	60,9	42,9	17,95	0,52	0,48
12.09.2025	-	0,898	0,401	28,055	18,497	27,572	18,33	9,24	24	0	1	61,2	43,1	18,1	0,51	0,48
13.09.2025	-	0,969	0,469	29,193	18,169	28,691	18,003	10,69	24	0	1	61,1	43,5	17,55	0,52	0,48
14.09.2025	-	0,928	0,421	28,405	18,334	27,916	18,17	9,75	24	0	1	61,3	43,1	18,2	0,52	0,48
15.09.2025	-	0,989	0,459	29,307	18,222	28,807	18,065	10,74	24	0	1	61	42,6	18,46	0,52	0,48
16.09.2025	-	0,884	0,382	27,633	18,311	27,163	18,158	9,01	24	0	1	60,8	42,2	18,57	0,52	0,48
17.09.2025	-	0,897	0,379	28,177	19,035	27,69	18,873	8,82	24	0	1	61,4	42,6	18,83	0,52	0,49
18.09.2025	-	0,928	0,404	27,905	18,013	27,424	17,868	9,56	24	0	1	61,2	42,1	19,18	0,52	0,49
19.09.2025	-	0,927	0,406	27,898	17,933	27,423	17,789	9,63	24	0	1	61	41,9	19,06	0,52	0,49
20.09.2025	-	0,854	0,352	26,672	18,068	26,212	17,923	8,29	24	0	1	61,4	42,2	19,23	0,52	0,48
21.09.2025	-	0,979	0,458	28,785	17,723	28,292	17,579	10,71	24	0	1	61	42,4	18,55	0,52	0,48
22.09.2025	-	0,871	0,371	26,878	17,825	26,415	17,68	8,74	24	0	1	61,3	42,3	19	0,52	0,48
23.09.2025	-	0,898	0,387	27,222	17,697	26,755	17,553	9,2	24	0	1	61,1	41,9	19,16	0,52	0,48
Итого:	-	28,646	12,662	880,302	576,275	865,07	571,258	293,81	744	0	-	61,41	42,84	18,57	0,52	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	326,94	10220,955	6245,608	10059,246	6193,106
23.09.2025	355,585	11101,257	6821,883	10924,316	6764,364

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения