

#35186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817
9194
ВКТ-7
00295995
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 0,916 | 0,351 | 30,693 | 22,64 | 30,116 | 22,421 | 7,7 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 45,5 | 18,81 | 0,42 | 0,41 | - |
| 25.09.2023 | 0,967 | 0,389 | 31,455 | 22,49 | 30,868 | 22,274 | 8,59 | 24 | 0 | 1 | 63,9 | 45,1 | 18,77 | 0,39 | 0,38 | - |
| 26.09.2023 | 0,849 | 0,346 | 30,915 | 22,468 | 30,408 | 22,268 | 8,14 | 24 | 0 | 1 | 59,4 | 42,9 | 16,47 | 0,38 | 0,37 | - |
| 27.09.2023 | 0,92 | 0,36 | 30,73 | 22,403 | 30,165 | 22,188 | 7,98 | 24 | 0 | 1 | 63,5 | 44,8 | 18,67 | 0,4 | 0,39 | - |
| 28.09.2023 | 0,864 | 0,31 | 29,582 | 22,429 | 29,021 | 22,213 | 6,81 | 24 | 0 | 1 | 64,4 | 45,2 | 19,19 | 0,38 | 0,37 | - |
| 29.09.2023 | 0,869 | 0,329 | 29,955 | 22,319 | 29,406 | 22,104 | 7,3 | 24 | 0 | 1 | 63,2 | 44,8 | 18,47 | 0,36 | 0,36 | - |
| 30.09.2023 | 0,924 | 0,371 | 30,735 | 22,167 | 30,171 | 21,954 | 8,22 | 24 | 0 | 1 | 63,3 | 44,9 | 18,41 | 0,38 | 0,37 | - |
| 01.10.2023 | 0,97 | 0,406 | 31,365 | 21,972 | 30,793 | 21,763 | 9,03 | 24 | 0 | 1 | 63 | 44,6 | 18,45 | 0,37 | 0,36 | - |
| 02.10.2023 | 0,905 | 0,341 | 30,13 | 22,17 | 29,57 | 21,955 | 7,62 | 24 | 0 | 1 | 63,8 | 44,6 | 19,12 | 0,39 | 0,38 | - |
| 03.10.2023 | 0,929 | 0,363 | 30,505 | 22,062 | 29,937 | 21,849 | 8,09 | 24 | 0 | 1 | 63,7 | 44,8 | 18,95 | 0,38 | 0,37 | - |
| 04.10.2023 | 0,514 | 0,154 | 18,99 | 15,462 | 18,638 | 15,318 | 3,32 | 24 | 0 | 1 | 63,7 | 44 | 19,74 | 0,36 | 0,35 | - |
| 05.10.2023 | 0,773 | 0,413 | 21,075 | 11,406 | 20,698 | 11,294 | 9,4 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 45,6 | 16,62 | 0,38 | 0,37 | - |
| 06.10.2023 | 0,952 | 0,356 | 36,798 | 28,8 | 36,124 | 28,501 | 7,62 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 46,7 | 16,51 | 0,38 | 0,37 | - |
| 07.10.2023 | 1,057 | 0,433 | 37,55 | 27,817 | 36,862 | 27,535 | 9,33 | 24 | 0 | 1 | 63,3 | 46,3 | 16,99 | 0,39 | 0,38 | - |
| 08.10.2023 | 1,072 | 0,448 | 37,65 | 27,484 | 36,969 | 27,21 | 9,76 | 24 | 0 | 1 | 62,8 | 45,9 | 16,89 | 0,37 | 0,37 | - |
| 09.10.2023 | 1,094 | 0,458 | 37,872 | 27,428 | 37,184 | 27,157 | 10,03 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 45,7 | 17,13 | 0,39 | 0,38 | - |
| 10.10.2023 | 1,034 | 0,412 | 37,14 | 27,675 | 36,477 | 27,405 | 9,07 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 45,3 | 17,09 | 0,39 | 0,38 | - |
| 11.10.2023 | 0,925 | 0,368 | 36,645 | 27,737 | 36,058 | 27,488 | 8,57 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 43,2 | 15,4 | 0,42 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 0,929 | 0,373 | 36,665 | 27,698 | 36,073 | 27,45 | 8,62 | 24 | 0 | 0 | 59 | 43,6 | 15,35 | 0,44 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 0,992 | 0,425 | 37,56 | 27,528 | 36,951 | 27,276 | 9,68 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 43,9 | 15,37 | 0,44 | 0,41 | - |
| 14.10.2023 | 1,055 | 0,488 | 35,775 | 24,372 | 35,158 | 24,135 | 11,02 | 24 | 0 | 1 | 61,2 | 45,4 | 15,8 | 0,44 | 0,41 | - |
| 15.10.2023 | 1,003 | 0,495 | 39,095 | 26,995 | 38,529 | 26,761 | 11,77 | 24 | 0 | 1 | 55,7 | 42,7 | 12,98 | 0,41 | 0,39 | - |
| 16.10.2023 | 0,82 | 0,395 | 37,323 | 27,164 | 36,858 | 26,962 | 9,9 | 24 | 0 | 1 | 51,1 | 39,4 | 11,71 | 0,47 | 0,44 | - |
| 17.10.2023 | 0,996 | 0,436 | 37,452 | 27,338 | 36,834 | 27,081 | 9,75 | 24 | 0 | 1 | 59,7 | 44,4 | 15,31 | 0,47 | 0,45 | - |
| 18.10.2023 | 0,971 | 0,402 | 36,61 | 27,333 | 35,979 | 27,066 | 8,91 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 45,5 | 15,74 | 0,47 | 0,45 | - |
| 19.10.2023 | 0,958 | 0,402 | 36,69 | 27,231 | 36,08 | 26,973 | 9,11 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 44,6 | 15,29 | 0,47 | 0,45 | - |
| 20.10.2023 | 0,97 | 0,426 | 37,313 | 27,062 | 36,733 | 26,823 | 9,91 | 24 | 0 | 0 | 58 | 43,2 | 14,76 | 0,47 | 0,45 | - |
| 21.10.2023 | 0,969 | 0,398 | 36,43 | 27,069 | 35,825 | 26,82 | 9,01 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 44,1 | 15,98 | 0,47 | 0,45 | - |
| 22.10.2023 | 1,028 | 0,461 | 37,512 | 26,702 | 36,897 | 26,453 | 10,44 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 44,2 | 15,35 | 0,48 | 0,45 | - |
| 23.10.2023 | 0,981 | 0,426 | 36,745 | 26,815 | 36,135 | 26,565 | 9,57 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 44,6 | 15,34 | 0,47 | 0,45 | - |
| Итого: | 28,206 | 0 | 1014,955 | 740,236 | 997,517 | 733,262 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,206 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2023 | 816,765 | 30170,017 | 22051,663 | 29663,546 | 21848,034 |
| 23.10.2023 | 844,97 | 31184,972 | 22791,899 | 30661,063 | 22581,296 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2023 7:45:31