

#98398#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: \_ООО Теплосервис  
Адрес: \_Киевская,111-119/Фабричная,1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
M сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00295995 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хА31С ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.2024	31,93	32,02	-0,09	0,01	0,01	0,01	3,68	3,6	0	4	0	*
27.09.2024	32,32	32,13	0,19	0	0	0	2,33	2,3	0	24	0	*
28.09.2024	31,96	31,79	0,17	0	0	0	2,28	2,3	0	24	0	*
29.09.2024	31,13	31,09	0,04	0	0	0	2,22	2,28	0	24	0	*
30.09.2024	30,01	30,18	-0,17	0	0	0	2,19	2,27	0	24	0	*
01.10.2024	29,22	29,48	-0,26	0	0	0	2,17	2,27	0	24	0	*
02.10.2024	29,19	29,25	-0,06	0	0	0	2,16	2,28	0	24	0	*
03.10.2024	28,76	28,95	-0,19	0	0	0	2,14	2,25	0	24	0	*
04.10.2024	28,57	28,62	-0,05	0	0	0	2,14	2,22	0	24	0	*
05.10.2024	28,6	28,71	-0,11	0	0	0	2,13	2,23	0	24	0	*
06.10.2024	28,45	28,54	-0,09	0	0	0	2,14	2,24	0	24	0	*
07.10.2024	55,4	41,09	14,31	39,08	38,5	38,5	2,76	2,77	0,549	24	0	*
08.10.2024	60,95	46,79	14,16	164,68	161,87	161,87	4,59	4,33	2,288	24	0	*
09.10.2024	61,92	47,36	14,56	169,19	166,21	166,21	4,74	4,51	2,42	24	0	*
10.10.2024	61,35	46,98	14,37	169,09	166,16	166,16	4,56	4,36	2,387	24	0	*
11.10.2024	60,19	45,63	14,56	169,13	166,3	166,3	4,67	4,5	2,416	24	0	*
12.10.2024	62,46	46,61	15,85	171,5	168,47	168,47	4,73	4,56	2,667	24	0	*
13.10.2024	63,38	46,67	16,71	173,32	170,13	170,13	4,79	4,64	2,838	24	0	*
14.10.2024	62,39	46,1	16,29	171,59	168,53	168,53	4,74	4,58	2,738	24	0	*
15.10.2024	62,97	46,4	16,57	170,46	167,37	167,37	4,68	4,54	2,768	24	0	*
16.10.2024	61,54	45,2	16,34	165,6	162,7	162,7	4,71	4,55	2,654	24	0	*
17.10.2024	63,04	45,4	17,64	160,15	157,22	157,22	4,73	4,59	2,773	24	0	*
18.10.2024	64,9	46,64	18,26	159,75	156,68	156,68	4,73	4,6	2,857	24	0	*
19.10.2024	63,94	45,98	17,96	159,26	156,29	156,29	4,73	4,59	2,803	24	0	*
20.10.2024	64,68	46,4	18,28	159,23	156,19	156,19	4,73	4,59	2,852	24	0	*
21.10.2024	63,2	45,78	17,42	159,18	156,27	156,27	4,72	4,58	2,72	24	0	*
22.10.2024	63,03	45,94	17,09	158,71	155,82	155,82	4,74	4,6	2,655	24	0	*
23.10.2024	64,27	46,54	17,73	158,79	155,82	155,82	4,72	4,59	2,759	24	0	*
Итого:				2678,7	2630,54	2630,54			43,144	652	0	
Средние:	49,63	39,72	9,91				3,7	3,63				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/09/2424:00	0	0	0	0	0	0
23/10/2424:00	2678,72	2630,54	2630,54	43,144	652	0
Итого:	2678,72	2630,54	2630,54	43,144	652	0

Период нормальной работы 652ч  
Период отсутств.счета:тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 794ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

