

#165493#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	668,804	581,642	87.162
Количество тепловой энергии, система 2	410,925	382,818	28.107

Подпись исполнителя



26 11 25

#165491#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00295995
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	2,734	163,36	160,4	160,4	24	0	1	63	46	17,06	0,45	0,43
25.10.2025	-	2,653	162,21	159,35	159,35	24	0	1	61,8	45,1	16,66	0,44	0,42
26.10.2025	-	2,74	162,49	159,58	159,58	24	0	1	62,4	45,2	17,2	0,44	0,43
27.10.2025	-	2,804	162,67	159,7	159,7	24	0	1	63,2	45,6	17,58	0,45	0,43
28.10.2025	-	2,611	161,56	158,82	158,82	24	0	1	60,8	44,4	16,46	0,45	0,43
29.10.2025	-	2,736	162,31	159,44	159,44	24	0	1	62,2	45	17,21	0,45	0,43
30.10.2025	-	2,722	165,89	162,96	162,96	24	0	1	61,9	45,2	16,72	0,45	0,44
31.10.2025	-	2,567	162,54	159,82	159,82	24	0	1	60,2	44,1	16,07	0,45	0,44
01.11.2025	-	2,552	164,85	162,12	162,12	24	0	1	59,7	43,9	15,78	0,46	0,44
02.11.2025	-	2,6	168,44	165,58	165,58	24	0	1	60,2	44,5	15,71	0,44	0,43
03.11.2025	-	2,614	147,3	144,63	144,63	24	0	1	62,7	44,6	18,11	0,45	0,44
04.11.2025	-	2,595	137,28	134,77	134,77	24	0	1	63,3	44	19,29	0,45	0,44
05.11.2025	-	2,603	155,45	152,76	152,76	24	0	1	61,5	44,5	17,05	0,45	0,44
06.11.2025	-	2,779	161,3	158,32	158,32	24	0	1	63,7	46,1	17,56	0,46	0,45
07.11.2025	-	2,646	147,6	144,87	144,87	24	0	1	63,2	45	18,3	0,47	0,46
08.11.2025	-	2,636	145,21	142,63	142,63	24	0	1	62,6	44,1	18,5	0,47	0,45
09.11.2025	-	2,676	159,28	156,46	156,46	24	0	1	61,8	44,6	17,13	0,46	0,45
10.11.2025	-	2,738	157,99	155,22	155,22	24	0	1	62,1	44,4	17,65	0,46	0,45
11.11.2025	-	2,717	144,24	141,53	141,53	24	0	1	63,9	44,7	19,22	0,47	0,46
12.11.2025	-	2,636	143,11	140,57	140,57	24	0	1	62,6	43,8	18,77	0,46	0,45
13.11.2025	-	2,686	157,11	154,31	154,31	24	0	1	62,2	44,8	17,45	0,46	0,45
14.11.2025	-	2,818	160,18	157,16	157,16	24	0	1	63,8	45,8	17,96	0,46	0,45
15.11.2025	-	2,699	143,75	141,06	141,06	24	0	1	64	44,8	19,16	0,47	0,46
16.11.2025	-	2,722	136,69	134,15	134,15	24	0	1	64	43,7	20,33	0,47	0,45
17.11.2025	-	2,838	182,69	179,53	179,53	24	0	1	61,2	45,3	15,83	0,48	0,45
18.11.2025	-	3,187	230,89	226,91	226,91	24	0	1	61,3	47,2	14,06	0,48	0,46
19.11.2025	-	3,338	216	211,92	211,92	24	0	1	64,4	48,6	15,78	0,48	0,46
20.11.2025	-	3,329	203,99	200,11	200,11	24	0	1	64,4	47,8	16,66	0,48	0,45
21.11.2025	-	3,468	227,34	223	223	24	0	1	64,7	49,2	15,56	0,48	0,45
22.11.2025	-	3,315	220,82	216,76	216,76	24	0	1	63,4	48,1	15,3	0,48	0,46
23.11.2025	-	3,403	192,31	188,55	188,55	24	0	1	65,6	47,5	18,07	0,48	0,46
Итого:	-	87,162	5206,85	5112,99	5112,99	744	0	-	62,64	45,41	17,23	0,46	0,45

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	581,642	29315,57	28765,56	28765,56
23.11.2025	668,804	34522,42	33878,55	33878,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#165492#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00295995
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,965	0,48	28,138	15,884	27,7	15,762	11,94	24	0	1	57,8	40,3	17,46	0,52	0,48
25.10.2025	-	0,945	0,481	28,19	15,766	27,777	15,648	12,13	24	0	1	56,3	39,5	16,76	0,52	0,48
26.10.2025	-	0,957	0,478	27,99	15,739	27,567	15,619	11,95	24	0	1	57,1	39,5	17,58	0,52	0,48
27.10.2025	-	0,906	0,427	26,812	15,801	26,393	15,681	10,71	24	0	1	58	39,9	18,15	0,52	0,47
28.10.2025	-	0,856	0,41	26,733	15,77	26,351	15,662	10,69	24	0	1	55,4	38,4	16,91	0,52	0,48
29.10.2025	-	0,927	0,442	27,402	15,663	26,995	15,551	11,44	24	0	1	56,6	38,6	17,97	0,52	0,48
30.10.2025	-	0,875	0,411	26,475	15,798	26,074	15,679	10,4	24	0	1	57,1	39,2	17,92	0,52	0,48
31.10.2025	-	0,821	0,379	25,863	15,726	25,495	15,619	9,88	24	0	1	55,4	37,9	17,52	0,51	0,47
01.11.2025	-	0,911	0,462	27,93	15,546	27,545	15,436	12,11	24	0	1	54,5	38,2	16,3	0,52	0,48
02.11.2025	-	0,925	0,466	27,852	15,491	27,456	15,379	12,08	24	0	1	55,2	38,5	16,74	0,52	0,48
03.11.2025	-	0,846	0,394	25,923	15,7	25,529	15,58	9,95	24	0	1	57,1	39,3	17,84	0,52	0,47
04.11.2025	-	0,955	0,482	28,037	15,434	27,627	15,318	12,31	24	0	1	56,3	39,1	17,14	0,52	0,48
05.11.2025	-	0,878	0,426	26,58	15,402	26,192	15,29	10,9	24	0	1	56,3	39	17,3	0,51	0,47
06.11.2025	-	0,912	0,435	26,618	15,406	26,202	15,288	10,91	24	0	1	58	39,8	18,22	0,52	0,47
07.11.2025	-	0,919	0,452	27,202	15,446	26,792	15,33	11,46	24	0	1	56,9	39,5	17,41	0,51	0,47
08.11.2025	-	0,914	0,439	27,043	15,437	26,644	15,328	11,32	24	0	1	56,5	38,6	17,9	0,51	0,47
09.11.2025	-	0,932	0,464	27,662	15,257	27,262	15,149	12,11	24	0	1	55,6	38,5	17,07	0,52	0,47
10.11.2025	-	0,944	0,457	27,313	15,251	26,905	15,145	11,76	24	0	1	56,7	38,5	18,26	0,52	0,47
11.11.2025	-	0,954	0,455	27,36	15,08	26,952	14,974	11,98	24	0	1	56,6	38,2	18,42	0,52	0,47
12.11.2025	-	0,95	0,471	27,607	15,049	27,205	14,948	12,26	24	0	1	56	38,3	17,63	0,51	0,46
13.11.2025	-	0,891	0,417	26,32	15,198	25,927	15,09	10,84	24	0	1	56,8	38,6	18,24	0,5	0,45
14.11.2025	-	0,83	0,358	24,625	15,276	24,232	15,16	9,07	24	0	1	58,8	39,2	19,62	0,49	0,45
15.11.2025	-	0,981	0,492	27,933	14,98	27,516	14,874	12,64	24	0	1	56,7	38,9	17,8	0,49	0,45
16.11.2025	-	0,922	0,437	26,685	15,052	26,287	14,953	11,33	24	0	1	56,8	38,2	18,6	0,49	0,45
17.11.2025	-	0,833	0,385	25,647	15,072	25,282	14,971	10,31	24	0	1	55,3	37,7	17,58	0,49	0,45
18.11.2025	-	0,901	0,431	26,77	14,959	26,391	14,863	11,53	24	0	1	55	37,1	17,95	0,49	0,45
19.11.2025	-	0,911	0,418	26,413	15	26,016	14,9	11,12	24	0	1	56,6	37,8	18,89	0,5	0,45
20.11.2025	-	0,834	0,343	24,61	15,032	24,237	14,936	9,3	24	0	1	57	36,8	20,29	0,49	0,45
21.11.2025	-	0,956	0,438	26,797	14,896	26,387	14,796	11,59	24	0	1	57,5	38	19,54	0,49	0,45
22.11.2025	-	0,88	0,401	25,803	14,853	25,425	14,757	10,67	24	0	1	56,2	37,2	19,01	0,49	0,45
23.11.2025	-	0,878	0,395	25,795	14,874	25,418	14,779	10,64	24	0	1	56	36,9	19,11	0,49	0,45
Итого:	-	28,109	13,426	832,128	475,838	819,781	472,465	347,33	744	0	-	56,52	38,55	17,97	0,51	0,47

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	382,818	11931,807	7321,997	11742,136	7260,725
23.11.2025	410,925	12763,935	7797,835	12561,917	7733,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения