

#179510#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	766,929	668,804	98.125
Количество тепловой энергии, система 2	439,589	410,925	28.664

Подпись исполнителя



#179508#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	3,442	194,94	191,05	191,05	24	0	1	66,3	48,3	18,04	0,48	0,45
25.11.2025	-0,9	3,394	214,42	210,31	210,31	24	0	1	64,7	48,6	16,16	0,47	0,44
26.11.2025	-0,4	3,39	190,05	186,23	186,23	24	0	1	66,5	48,3	18,21	0,51	0,49
27.11.2025	-1,3	3,057	169,5	166,39	166,39	24	0	1	63,6	45,2	18,4	0,55	0,53
28.11.2025	-0,4	3,433	193,81	190,04	190,04	24	0	1	65,4	47,3	18,09	0,54	0,52
29.11.2025	-0,3	3,379	203,14	199,33	199,33	24	0	1	64,2	47,2	16,98	0,54	0,52
30.11.2025	-0,5	3,373	202,31	198,47	198,47	24	0	1	64,3	47,3	17,02	0,54	0,52
01.12.2025	-	3,517	207,87	203,77	203,77	24	0	1	65,8	48,6	17,28	0,55	0,53
02.12.2025	-	3,437	206,69	202,71	202,71	24	0	1	65,2	48,2	16,97	0,55	0,53
03.12.2025	-	3,162	212,54	208,84	208,84	24	0	1	61,7	46,5	15,16	0,55	0,52
04.12.2025	-	3,388	216,55	212,52	212,52	24	0	1	64,1	48,2	15,97	0,55	0,52
05.12.2025	-	3,433	215,77	211,58	211,58	24	0	1	65,5	49,2	16,23	0,55	0,53
06.12.2025	-	3,268	218,66	214,59	214,59	24	0	1	63,9	48,7	15,24	0,54	0,52
07.12.2025	-	3,384	216	211,82	211,82	24	0	1	65,4	49,4	16	0,55	0,52
08.12.2025	-	3,252	216,4	212,34	212,34	24	0	1	64,2	48,8	15,33	0,55	0,52
09.12.2025	-	3,1	213,06	209,2	209,2	24	0	1	63,1	48,2	14,84	0,55	0,52
10.12.2025	-	3,097	206,29	202,49	202,49	24	0	1	63,4	48,1	15,31	0,54	0,52
11.12.2025	-	3,046	205,36	201,63	201,63	24	0	1	62,9	47,8	15,11	0,54	0,52
12.12.2025	-	3,271	204,79	200,73	200,73	24	0	1	65,9	49,6	16,31	0,54	0,52
13.12.2025	-	3,006	205,43	201,74	201,74	24	0	1	62,7	47,8	14,93	0,55	0,52
14.12.2025	-	2,993	204,41	200,79	200,79	24	0	1	62,2	47,3	14,93	0,55	0,52
15.12.2025	-	3,021	200,48	196,9	196,9	24	0	1	62,3	46,9	15,37	0,54	0,52
16.12.2025	-	3,16	199,63	195,96	195,96	24	0	1	63,6	47,5	16,14	0,54	0,52
17.12.2025	-	3,371	201,86	197,89	197,89	24	0	1	65,6	48,5	17,05	0,55	0,53
18.12.2025	-	3,469	204,66	200,57	200,57	24	0	1	66,4	49,1	17,31	0,55	0,52
19.12.2025	-	3,452	208,7	204,58	204,58	24	0	1	66,2	49,3	16,9	0,55	0,52
20.12.2025	-	3,288	210,49	206,49	206,49	24	0	1	64,8	48,9	15,96	0,55	0,52
21.12.2025	-	3,241	206,72	202,79	202,79	24	0	1	64,5	48,5	16	0,55	0,52
22.12.2025	-	3,197	205,34	201,46	201,46	24	0	1	64,4	48,5	15,89	0,55	0,53
23.12.2025	-	3,104	195,92	192,37	192,37	24	0	1	62,9	46,7	16,15	0,54	0,52
Итого:	-1,5	98,125	6151,79	6035,58	6035,58	720	0	-	64,39	48,08	16,31	0,54	0,52

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	668,804	34522,42	33878,55	33878,55
23.12.2025	766,929	40674,21	39914,13	39914,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#179509#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	0,908	0,396	25,69	14,908	25,294	14,812	10,48	24	0	1	57,8	37,5	20,32	0,49	0,45
25.11.2025	-0,9	0,934	0,425	26,552	14,757	26,155	14,661	11,49	24	0	1	56,6	37,2	19,37	0,49	0,45
26.11.2025	-0,4	0,936	0,424	26,533	14,56	26,143	14,468	11,68	24	0	1	56,1	36,7	19,43	0,49	0,44
27.11.2025	-1,3	0,865	0,402	26,15	14,437	25,804	14,351	11,45	24	0	1	53,1	35,2	17,88	0,49	0,45
28.11.2025	-0,4	0,945	0,425	29,152	17,722	28,722	17,597	11,12	24	0	1	56,4	38,4	18,02	0,49	0,46
29.11.2025	-0,3	0,963	0,444	37,383	26,237	36,847	26,025	10,82	24	0	1	55,4	41,4	14	0,48	0,46
30.11.2025	-0,5	1,062	0,539	39,507	25,716	38,962	25,509	13,45	24	0	1	54,2	41,2	13,05	0,49	0,46
01.12.2025	-	0,988	0,421	36,768	26,239	36,208	26,022	10,19	24	0	0	57,3	41,7	15,57	0,49	0,46
02.12.2025	-	0,905	0,381	35,727	26,292	35,188	26,068	9,12	24	0	0	57	42,2	14,82	0,49	0,46
03.12.2025	-	0,964	0,468	37,428	25,41	36,925	25,214	11,71	24	0	1	53,6	40,3	13,31	0,49	0,46
04.12.2025	-	0,98	0,452	36,662	25,467	36,126	25,259	10,87	24	0	0	56,1	41,4	14,67	0,49	0,46
05.12.2025	-	0,965	0,433	36,208	25,653	35,656	25,435	10,22	24	0	0	57,4	42,5	14,9	0,49	0,46
06.12.2025	-	0,942	0,413	36,1	25,696	35,57	25,486	10,08	24	0	0	56,2	41,4	14,75	0,48	0,46
07.12.2025	-	1,044	0,518	38,072	25,435	37,511	25,22	12,29	24	0	0	56,3	42,4	13,96	0,49	0,46
08.12.2025	-	1	0,482	37,368	25,58	36,815	25,362	11,45	24	0	0	56,3	42,3	14,01	0,49	0,46
09.12.2025	-	0,94	0,454	36,755	25,583	36,231	25,371	10,86	24	0	1	55,4	42	13,38	0,49	0,46
10.12.2025	-	0,928	0,446	36,5	25,512	35,979	25,297	10,68	24	0	1	55,3	41,9	13,33	0,49	0,46
11.12.2025	-	0,914	0,435	36,36	25,587	35,847	25,375	10,47	24	0	0	55,1	41,8	13,31	0,49	0,46
12.12.2025	-	0,996	0,483	37,012	25,33	36,453	25,106	11,35	24	0	0	57,1	43,2	13,9	0,49	0,46
13.12.2025	-	0,968	0,49	37,41	25,262	36,892	25,054	11,84	24	0	0	54,5	41,7	12,87	0,48	0,46
14.12.2025	-	0,918	0,449	36,598	25,302	36,095	25,1	11	24	0	1	54,1	41,2	12,88	0,49	0,46
15.12.2025	-	0,923	0,454	36,65	25,2	36,151	25	11,15	24	0	0	53,9	41,1	12,88	0,49	0,49
16.12.2025	-	0,955	0,463	36,655	25,13	36,138	24,925	11,21	24	0	1	55	41,4	13,58	0,49	0,46
17.12.2025	-	0,922	0,4	35,285	25,51	34,745	25,292	9,45	24	0	0	57,5	42,5	14,99	0,49	0,46
18.12.2025	-	0,94	0,399	35,195	25,41	34,641	25,189	9,45	24	0	0	58,2	42,6	15,52	0,49	0,46
19.12.2025	-	0,896	0,364	34,395	25,465	33,857	25,245	8,61	24	0	0	58,2	42,6	15,61	0,48	0,46
20.12.2025	-	1,011	0,496	37,237	24,975	36,692	24,763	11,93	24	0	0	56,1	42,3	13,82	0,48	0,46
21.12.2025	-	1,001	0,488	37,14	25,103	36,597	24,893	11,7	24	0	0	56	42,2	13,88	0,49	0,46
22.12.2025	-	0,998	0,492	36,928	24,876	36,387	24,666	11,72	24	0	1	56,1	42,2	13,85	0,51	0,48
23.12.2025	-	0,95	0,462	36,405	24,691	35,906	24,499	11,41	24	0	0	54,1	40,5	13,58	0,51	0,48
Итого:	-1,5	28,661	13,398	1051,825	713,045	1036,537	707,264	329,25	720	0	-	55,88	41,03	14,85	0,49	0,46

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	410,925	12763,935	7797,835	12561,917	7733,19
23.12.2025	439,589	13815,76	8510,88	13598,454	8440,454

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения