

#193188#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	893,48	766,929	126.551
Количество тепловой энергии, система 2	474,103	439,589	34.514

Подпись исполнителя



#193186#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.01.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	-6,3	3,682	190,48	186,33	186,33	24	0	1	69,3	49,6	19,77	0,54	0,52
25.12.2025	-5,6	3,846	191,34	187,07	187,07	24	0	1	70,6	50	20,58	0,55	0,53
26.12.2025	4,4	3,383	203,28	199,33	199,33	24	0	1	65,4	48,4	17	0,54	0,52
27.12.2025	5,4	3,131	201,18	197,57	197,57	24	0	1	62,6	46,8	15,86	0,54	0,52
28.12.2025	3,8	3,226	198,1	194,46	194,46	24	0	1	63,5	46,9	16,61	0,55	0,53
29.12.2025	2,5	3,353	200,37	196,53	196,53	24	0	1	65,1	48	17,08	0,55	0,53
30.12.2025	-1,1	3,521	202,62	198,55	198,55	24	0	1	66,6	48,8	17,74	0,55	0,53
31.12.2025	-4,2	3,471	201,97	198,04	198,04	24	0	1	65,5	48	17,53	0,55	0,52
01.01.2026	-5,2	3,838	203,18	198,78	198,78	24	0	1	69,4	50,1	19,33	0,54	0,52
02.01.2026	1,2	3,465	194,16	190,33	190,33	24	0	1	65,9	47,7	18,21	0,55	0,53
03.01.2026	-0,6	3,462	188,84	185,1	185,1	24	0	1	66	47,2	18,74	0,55	0,53
04.01.2026	-4	3,81	198,61	194,36	194,36	24	0	1	68,7	49,1	19,62	0,55	0,52
05.01.2026	-3	3,724	201,35	197,19	197,19	24	0	1	67,6	48,7	18,9	0,55	0,53
06.01.2026	-5,5	3,738	200,5	196,37	196,37	24	0	1	67,6	48,5	19,06	0,55	0,52
07.01.2026	-7,8	4,043	200,73	196,24	196,24	24	0	1	70,8	50,2	20,61	0,56	0,54
08.01.2026	-11	4,438	204,24	199,2	199,2	24	0	1	74,4	52,1	22,28	0,55	0,52
09.01.2026	-9,6	4,862	211,17	205,45	205,45	24	0	1	78,8	55,1	23,66	0,55	0,53
10.01.2026	-5,2	4,671	206,92	201,41	201,41	24	0	1	77,8	54,6	23,19	0,55	0,53
11.01.2026	-5,2	4,363	204,04	198,93	198,93	24	0	1	75,2	53,2	21,93	0,55	0,52
12.01.2026	-	4,232	201,95	197,1	197,1	24	0	1	73,6	52,1	21,48	0,54	0,52
13.01.2026	-	4,775	203,14	197,52	197,52	24	0	1	79,4	55,2	24,18	0,52	0,5
14.01.2026	-	4,523	202,11	196,81	196,81	24	0	1	76,9	53,9	22,98	0,55	0,52
15.01.2026	-	4,084	203,28	198,52	198,52	24	0	1	72,3	51,7	20,58	0,55	0,52
16.01.2026	-	4,108	205,77	201,01	201,01	24	0	1	71,9	51,5	20,45	0,55	0,53
17.01.2026	-	4,496	210,48	205,17	205,17	24	0	1	75,4	53,4	21,92	0,55	0,53
18.01.2026	-	4,55	204,54	199,22	199,22	24	0	1	76,6	53,8	22,84	0,55	0,52
19.01.2026	-	4,551	202,39	197,11	197,11	24	0	1	76,8	53,7	23,09	0,55	0,52
20.01.2026	-	4,629	202,47	197,14	197,14	24	0	1	77,3	53,8	23,49	0,54	0,52
21.01.2026	-	4,883	202,93	197,13	197,13	24	0	1	80,8	56,1	24,77	0,55	0,53
22.01.2026	-	4,945	206,99	201,08	201,08	24	0	1	81	56,4	24,58	0,56	0,53
23.01.2026	-	4,748	210,06	204,38	204,38	24	0	1	78,4	55,2	23,21	0,55	0,52
Итого:	-2,7	126,551	6259,19	6113,43	6113,43	744	0	-	71,97	51,28	20,69	0,55	0,52

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.12.2025	766,929	40674,21	39914,13	39914,13
23.01.2026	893,48	46933,4	46027,56	46027,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#193187#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.01.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	-6,3	0,959	0,402	34,727	24,941	34,167	24,724	9,44	24	0	0	59,2	42,9	16,22	0,52	0,48
25.12.2025	-5,6	1,078	0,475	36,08	24,775	35,472	24,555	10,92	24	0	0	60,5	43,4	17,04	0,51	0,48
26.12.2025	4,4	0,952	0,427	35,3	24,746	34,766	24,54	10,23	24	0	0	57,1	42	15,04	0,51	0,48
27.12.2025	5,4	0,975	0,488	36,788	24,205	36,294	24,02	12,27	24	0	1	53,5	40,3	13,27	0,51	0,48
28.12.2025	3,8	0,98	0,464	36,31	24,323	35,806	24,137	11,67	24	0	1	54,4	40,1	14,29	0,51	0,48
29.12.2025	2,5	1,092	0,551	37,865	23,845	37,327	23,655	13,67	24	0	1	55,2	40,9	14,28	0,51	0,48
30.12.2025	-1,1	1,085	0,516	37,04	23,979	36,486	23,784	12,7	24	0	0	56,8	41,5	15,31	0,5	0,47
31.12.2025	-4,2	1,123	0,588	38,605	23,257	38,085	23,081	15	24	0	1	53,7	39,9	13,77	0,52	0,48
01.01.2026	-5,2	1,02	0,425	34,75	24,373	34,165	24,155	10,01	24	0	0	60,3	43	17,26	0,51	0,49
02.01.2026	1,2	0,98	0,454	33,025	21,284	32,538	21,118	11,42	24	0	1	56,4	40,5	15,91	0,51	0,48
03.01.2026	-0,6	1,061	0,517	36,472	23,33	35,946	23,15	12,8	24	0	0	55,6	40,5	15,11	0,51	0,48
04.01.2026	-4	1,009	0,433	34,188	23,541	33,646	23,348	10,3	24	0	0	58,7	41,3	17,33	0,51	0,48
05.01.2026	-3	0,965	0,406	33,727	23,46	33,203	23,272	9,93	24	0	0	58	41,3	16,72	0,51	0,48
06.01.2026	-5,5	1,039	0,463	34,885	23,249	34,346	23,063	11,28	24	0	0	57,8	41	16,78	0,51	0,48
07.01.2026	-7,8	1,056	0,444	34,193	23,24	33,62	23,043	10,58	24	0	0	60,4	42,3	18,14	0,51	0,48
08.01.2026	-11	1,148	0,474	34,365	23,049	33,733	22,842	10,89	24	0	0	63,4	43,4	20,03	0,52	0,48
09.01.2026	-9,6	1,2	0,464	33,875	23,197	33,169	22,967	10,2	24	0	0	67,8	45,7	22,15	0,52	0,48
10.01.2026	-5,2	1,185	0,471	33,875	22,919	33,193	22,698	10,5	24	0	0	66,7	45,2	21,41	0,51	0,48
11.01.2026	-5,2	1,253	0,573	36,057	22,471	35,401	22,264	13,14	24	0	1	63,1	44	19,08	0,51	0,48
12.01.2026	-	1,149	0,503	34,645	22,544	34,03	22,345	11,68	24	0	0	62,2	43,4	18,86	0,5	0,47
13.01.2026	-	1,183	0,466	33,718	23,068	33,019	22,834	10,18	24	0	0	67,7	46,1	21,62	0,49	0,45
14.01.2026	-	1,171	0,478	34,417	23,193	33,745	22,968	10,78	24	0	0	65,3	45	20,35	0,49	0,45
15.01.2026	-	1,119	0,487	34,885	23,123	34,273	22,916	11,36	24	0	0	61,8	43,6	18,23	0,49	0,45
16.01.2026	-	1,059	0,433	34,878	24,494	34,27	24,278	9,99	24	0	0	61,6	43,4	18,28	0,49	0,46
17.01.2026	-	1,229	0,524	37,915	25,945	37,198	25,694	11,5	24	0	0	64,4	45,3	19,03	0,49	0,45
18.01.2026	-	1,277	0,56	38,932	26,067	38,195	25,811	12,38	24	0	1	64,4	45,8	18,59	0,49	0,46
19.01.2026	-	1,223	0,502	37,8	26,341	37,064	26,078	10,99	24	0	0	65,3	46	19,36	0,49	0,45
20.01.2026	-	1,237	0,51	37,938	26,276	37,196	26,014	11,18	24	0	1	65,4	46	19,44	0,49	0,48
21.01.2026	-	1,236	0,469	37,03	26,608	36,235	26,32	9,91	24	0	1	68,9	47,9	21,01	0,49	0,46
22.01.2026	-	1,27	0,486	37,28	26,586	36,472	26,298	10,17	24	0	0	69,4	47,9	21,47	0,49	0,46
23.01.2026	-	1,2	0,462	36,765	26,405	36,008	26,13	9,88	24	0	0	67,3	46,8	20,5	0,49	0,46
Итого:	-2,7	34,513	14,915	1108,33	748,834	1089,068	742,102	346,95	744	0	-	61,36	43,43	17,93	0,5	0,47

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2025	439,589	13815,76	8510,88	13598,454	8440,454
23.01.2026	474,103	14924,09	9259,714	14687,522	9182,556

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_