

#207699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,268	0,013	43,15	42,24	41,89	41,72	0,17	24	0	0	83,1	53	30,09	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,142	0,013	38,7	37,91	37,56	37,42	0,14	24	0	0	82,4	52,2	30,22	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,075	0,006	38,32	37,61	37,27	37,15	0,12	24	0	0	79,7	51,1	28,68	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,002	0,002	33,31	32,7	32,4	32,34	0,06	24	0	0	79,6	48,7	30,88	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,058	0,003	36,11	35,45	35,08	34,99	0,09	24	0	0	79,6	49,5	30,06	0,7	0,7	-6
29.01.2026	1,223	0,013	40,21	39,36	38,99	38,86	0,13	24	0	0	83,8	52,7	31,13	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,264	0,012	40,52	39,63	39,27	39,12	0,15	24	0	0	84,6	52,7	31,94	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,298	0,011	40,09	39,16	38,82	38,69	0,13	24	0	0	85,5	52,2	33,28	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,303	0,014	38,57	37,64	37,34	37,15	0,19	24	0	0	86,1	51,4	34,65	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,358	0,018	38,15	37,13	36,89	36,65	0,24	24	0	0	87,8	51,3	36,45	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,337	0,019	38,84	37,83	37,58	37,34	0,24	24	0	0	87,8	52,6	35,25	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,345	0,018	39,8	38,76	38,5	38,28	0,22	24	0	0	87,8	53,2	34,63	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	1,236	0,016	37,38	36,47	36,21	36	0,21	24	0	0	85,3	51,5	33,84	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,076	0,01	34,78	34,01	33,78	33,62	0,16	24	0	0	81,4	49,9	31,56	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,062	0,004	34,77	34,06	33,82	33,67	0,15	24	0	0	79,7	48,5	31,16	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,101	0,01	36,43	35,65	35,41	35,22	0,19	24	0	0	81	50,2	30,83	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,159	0,022	37	36,04	35,9	35,56	0,34	24	0	0	84,1	52,3	31,78	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,166	0,022	37,93	36,91	36,78	36,42	0,36	24	0	0	83,8	52,7	31,13	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,97	0,011	32,66	31,86	31,77	31,51	0,26	24	0	0	79,5	49,3	30,2	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,863	0,017	35,67	34,93	34,77	34,46	0,31	24	0	0	76,9	52,6	24,31	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,206	0,024	50,22	49,16	48,9	48,51	0,39	24	0	0	77,8	53,6	24,28	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,273	0,023	46,42	45,35	45,08	44,76	0,32	24	0	0	81,6	53,8	27,8	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,411	0,027	51,43	50,18	49,8	49,39	0,41	24	0	0	85,7	57,9	27,82	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,479	0,025	53,14	51,8	51,39	50,95	0,44	24	0	0	87,9	59,6	28,21	0,7	0,7	-
17.02.2026	1,425	0,026	51,34	50,06	49,67	49,27	0,4	24	0	0	86,8	58,6	28,17	0,7	0,7	-
Итого:	30,1	0	1004,94	981,9	974,87	969,05	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,1															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	581,529	28738,57	28309,3	28133,51	28035,69
17.02.2026	611,629	29743,51	29291,2	29108,38	29004,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:13:47