

#283169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК  
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград  
Номер абонента 5001  
Порядковый номер 6296  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257168  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,272	0,025	46,59	45,5	45,21	44,83	0,38	24	0	0	82,5	54,8	27,66	0,7	0,7	-
19.02.2026	1,216	0,023	49,7	48,67	48,3	47,99	0,31	24	0	0	79,3	54,5	24,81	0,7	0,7	-
20.02.2026	1,219	0,023	50,97	49,95	49,59	49,26	0,33	24	0	0	79	54,8	24,19	0,7	0,7	-
21.02.2026	1,188	0,023	48,72	47,75	47,41	47,09	0,32	24	0	0	78,5	53,8	24,7	0,7	0,7	-
22.02.2026	1,158	0,023	55,48	54,51	54,1	53,78	0,32	24	0	0	75	53,9	21,1	0,7	0,7	-
23.02.2026	1,131	0,024	56,23	55,29	54,89	54,56	0,33	24	0	0	73,8	53,5	20,31	0,7	0,7	-
24.02.2026	1,092	0,023	54,69	53,78	53,39	53,07	0,32	24	0	0	73,4	53,2	20,16	0,7	0,7	-
25.02.2026	1,112	0,023	51,82	50,91	50,53	50,21	0,32	24	0	0	75,1	53,4	21,71	0,7	0,7	-
26.02.2026	1,061	0,016	51,26	50,41	50,01	49,76	0,25	24	0	0	73,7	52,7	20,99	0,7	0,7	-
27.02.2026	1,062	0,021	57,96	57,07	56,65	56,33	0,32	24	0	0	71	52,5	18,52	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,064	0,024	62,72	61,78	61,29	60,93	0,36	24	0	0	71,1	54,1	17,05	0,7	0,7	-
01.03.2026	1,021	0,023	56,06	55,16	54,79	54,47	0,32	24	0	0	70,7	52,4	18,32	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,7	0,009	31,93	31,46	31,23	31,08	0,15	24	0	0	70,4	48,2	22,16	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,674	0	26,34	25,99	25,79	25,74	0,05	24	0	0	70,1	44,1	25,94	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,664	0,001	26,1	25,77	25,5	25,51	-0,01	24	0	0	70,1	44,1	26,07	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,676	0,001	26,34	25,98	25,77	25,74	0,03	24	0	0	70	43,7	26,24	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,66	0	26,19	25,85	25,62	25,61	0,01	24	0	0	70	44,2	25,78	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,699	0	28,59	28,22	27,98	27,96	0,02	24	0	0	69,3	44,3	25,02	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,689	0,002	28,37	27,99	27,79	27,72	0,07	24	0	0	69,3	44,6	24,69	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,662	0	26,85	26,5	26,27	26,26	0,01	24	0	0	69,1	43,9	25,23	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,653	0	26,77	26,43	26,21	26,19	0,02	24	0	0	68,8	43,8	24,94	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,65	0	27,42	27,07	26,84	26,82	0,02	24	0	0	68,6	44,3	24,25	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,536	0	21,67	21,41	21,19	21,21	-0,02	24	0	0	69,7	44,3	25,38	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,524	0	20,04	19,85	19,61	19,64	-0,03	24	0	0	69,1	42,4	26,73	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,546	0	22,15	21,92	21,69	21,71	-0,02	24	0	0	68,5	43,3	25,25	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,609	0,001	24,92	24,64	24,43	24,39	0,04	24	0	0	67,6	42,8	24,83	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,751	0,002	32,28	31,82	31,6	31,52	0,08	24	0	0	69,2	45,5	23,69	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,73	0,002	31,93	31,47	31,31	31,17	0,14	24	0	0	68,1	45	23,12	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,719	0	30,32	29,89	29,66	29,63	0,03	24	0	0	68,2	43,9	24,25	0,7	0,7	-
Итого:	24,738	0	1100,41	1083,04	1074,65	1070,18	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,738															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	611,629	29743,51	29291,2	29108,38	29004,74
18.03.2026	636,367	30843,92	30374,24	30183,03	30074,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:12:13