

#145259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,142	0,007	13,47	13,15	13,22	13,06	0,16	24	0	0	59	48,9	10,08	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,142	0,003	11,54	11,22	11,29	11,18	0,11	24	0	0	58,8	46,6	12,21	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,16	0,006	13,99	13,66	13,72	13,54	0,18	24	0	0	59,6	48,7	10,92	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,129	0,003	11,92	11,61	11,66	11,54	0,12	24	0	0	58,6	47,9	10,68	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,135	0,002	11,74	11,52	11,51	11,46	0,05	24	0	0	57,9	46,2	11,66	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,132	0,002	11,95	11,78	11,71	11,7	0,01	24	0	0	58,3	47	11,27	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,123	0,001	10,83	10,66	10,6	10,62	-0,02	24	0	0	57,9	46	11,85	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,134	0	10,84	10,63	10,6	10,61	-0,01	24	0	0	57,9	45,4	12,5	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,143	0,004	12,89	12,62	12,62	12,53	0,09	24	0	0	59,1	48,1	10,98	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,135	0,004	12,38	12,08	12,11	12,01	0,1	24	0	0	58,8	48	10,78	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,144	0,006	13,19	12,87	12,94	12,78	0,16	24	0	0	58,8	48,1	10,61	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,152	0,006	13,38	13,04	13,12	12,94	0,18	24	0	0	59,3	48,4	10,96	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,146	0,005	12,61	12,27	12,38	12,19	0,19	24	0	0	58,9	47,6	11,29	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,152	0,004	12,11	11,77	11,87	11,67	0,2	24	0	0	58	45,9	12,07	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,135	0,001	11,77	11,45	11,51	11,41	0,1	24	0	0	58,1	47	11,14	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,139	0,001	11,18	10,85	10,94	10,79	0,15	24	0	0	57,4	45,4	11,99	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,144	0,003	11,42	11,1	11,18	11,04	0,14	24	0	0	57,9	45,7	12,26	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,182	0,006	16,04	15,67	15,72	15,55	0,17	24	0	0	59,6	48,7	10,95	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,175	0,008	14,44	14,07	14,16	13,95	0,21	24	0	0	59,4	47,5	11,88	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,169	0,007	16,43	16,1	16,11	15,96	0,15	24	0	0	60	50	9,98	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,055	0,001	14,28	14,17	14,08	14,04	0,04	24	0	0	51,3	47,4	3,86	0,7	0,7	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	23,7	-0,35	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,4	0,19	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,9	0,16	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,1	0,33	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0	24	0	0	20,6	19,8	0,86	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	0,1	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	19,9	0,14	0,7	0,7	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,8	0,12	0,7	0,7	-
22.08.2025	0	0	0,87	0,97	0,87	0,97	-0,1	24	0	0	19,4	19,5	-0,07	0,7	0,7	-
23.08.2025	0	0	0,06	0,08	0,06	0,08	-0,02	24	0	0	20	18,8	1,18	0,7	0,7	-
Итого:	2,968	0	269,46	263,47	264,11	261,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,968															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	479,429	24178,68	23830,09	23678,12	23602,55
23.08.2025	482,397	24448,14	24093,56	23942,23	23864,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:31:07