

#190588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Лермонтова 22, Калининград
5001
6296
ВКТ-7
00257168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,075	0,026	39,58	38,51	38,52	38,01	0,51	24	0	0	78,2	50,9	27,24	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,025	0,024	39,8	38,79	38,77	38,29	0,48	24	0	0	76,2	50,4	25,84	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,012	0,022	39,22	38,24	38,22	37,76	0,46	24	0	0	75,7	49,8	25,84	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,014	0,021	39,83	38,86	38,85	38,38	0,47	24	0	0	74,9	49,4	25,49	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,997	0,023	40,44	39,45	39,43	38,97	0,46	24	0	0	74,5	49,8	24,7	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,993	0,021	39,74	38,79	38,75	38,32	0,43	24	0	0	74,6	49,4	25,11	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,002	0,018	39,31	38,36	38,33	37,89	0,44	24	0	0	74,6	49	25,57	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,011	0,022	43,23	42,22	42,17	41,69	0,48	24	0	0	73,9	50,5	23,4	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,995	0,017	38,98	38,03	37,97	37,56	0,41	24	0	0	75,3	49,6	25,72	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,922	0,017	39,69	38,83	38,81	38,37	0,44	24	0	0	71,5	48,3	23,26	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,935	0,016	40,97	40,1	40,04	39,63	0,41	24	0	0	71,2	48,2	22,9	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,918	0,016	40,62	39,75	39,69	39,27	0,42	24	0	0	71,2	48,5	22,66	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,939	0,02	43,01	42,11	42,07	41,62	0,45	24	0	0	70,8	49	21,82	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,886	0,015	39,46	38,66	38,59	38,18	0,41	24	0	0	70,6	48,1	22,44	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,915	0,016	42,05	41,2	41,11	40,71	0,4	24	0	0	70,6	48,8	21,85	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,923	0,018	43,98	43,09	43	42,61	0,39	24	0	0	70,4	49,4	21,03	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,915	0,018	44,23	43,35	43,22	42,85	0,37	24	0	0	70,8	49,9	20,85	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,937	0,017	44,72	43,81	43,69	43,3	0,39	24	0	0	70,9	49,8	21,03	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,759	0,011	34,74	34,07	33,96	33,68	0,28	24	0	0	70,6	48,6	22	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,631	0,001	24,76	24,35	24,2	24,11	0,09	24	0	0	69,9	44	25,87	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,677	0	26,91	26,44	26,34	26,17	0,17	24	0	0	70	44,5	25,5	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,675	0,001	28,39	27,91	27,8	27,65	0,15	24	0	0	68,6	44,4	24,14	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,711	0,005	29,32	28,8	28,69	28,53	0,16	24	0	0	69,9	45,4	24,55	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,737	0,003	27,11	26,56	26,48	26,31	0,17	24	0	0	72,2	44,6	27,6	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,738	0,001	26,39	25,86	25,79	25,61	0,18	24	0	0	72,3	43,9	28,35	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,697	0,001	27,1	26,59	26,51	26,34	0,17	24	0	0	70,1	44,1	26,08	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,69	0	27,29	26,8	26,69	26,56	0,13	24	0	0	69,5	43,8	25,64	0,7	0,7	-
21.12.2025	0,678	0,002	27,21	26,72	26,65	26,46	0,19	24	0	0	69,5	44,3	25,23	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,695	0	27,37	26,88	26,78	26,63	0,15	24	0	0	69,7	44,1	25,65	0,7	0,7	-
23.12.2025	0,776	0,003	28,89	28,28	28,19	27,99	0,2	24	0	0	73,2	46	27,22	0,7	0,7	-
Итого:	25,878	0	1074,34	1051,41	1049,31	1039,45	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,878															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	521,54	26436,18	26056,69	25890,15	25810
23.12.2025	547,418	27510,52	27108,1	26939,46	26849,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:25:37