

#207698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346
6543
ВКТ-7
00207667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,243	0	144,5	140,69	0	139,95	138,7	0	0	24	0	0	85,3	55	30,26	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,957	0	123,09	119,63	0	119,28	118,14	0	0	24	0	0	84,6	51,5	33,12	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,457	0	108,47	105,49	0	105,28	104,26	0	0	24	0	0	82,2	49,4	32,83	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,385	0	105,77	102,78	0	102,68	101,59	0	0	24	0	0	81,9	49	32,9	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,772	0	123,08	119,65	0	119,42	118,18	0	0	24	0	0	82,8	51,2	31,55	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,205	0	138,82	134,69	0	134,42	132,79	0	0	24	0	0	86,1	54,9	31,22	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,467	0	153,81	149,22	0	148,79	146,92	0	0	24	0	0	87,3	57,3	29,96	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,693	0	162,44	157,62	0	157,07	155,12	0	0	24	0	0	88	58,2	29,81	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	5,172	0	188,81	183,1	0	182,47	180,02	0	0	24	0	0	88,7	60,4	28,26	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	5,119	0	182,35	176,67	0	176,04	173,62	0	0	24	0	0	90,4	61,4	29	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,87	0	151,64	146,41	0	146,35	144,16	0	0	24	0	0	90,8	57,6	33,2	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,67	0	141,79	136,82	0	136,91	134,78	0	0	24	0	0	90,1	56,1	34,01	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,124	0	117,67	113,43	0	113,81	112,02	0	0	24	0	0	87,9	51,7	36,19	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,558	0	102,24	98,69	0	99,13	97,62	0	0	24	0	0	83,8	47,9	35,86	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,625	0	105,39	101,78	0	102,22	100,7	0	0	24	0	0	83,1	47,6	35,42	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,941	0	115,23	111,31	0	111,71	110,02	0	0	24	0	0	84	48,8	35,23	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,353	0	137,6	133,09	0	133,14	131,25	0	0	24	0	0	87	54,3	32,62	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,318	0	139,34	134,79	0	134,9	132,94	0	0	24	0	0	86,2	54,2	31,95	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,501	0	104,24	100,77	0	101,17	99,67	0	0	24	0	0	82,3	47,7	34,59	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,203	0	97,67	94,5	0	94,98	93,56	0	0	24	0	0	79	45,3	33,7	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,334	0	107,35	103,96	0	104,46	102,9	0	0	24	0	0	78,3	46,4	31,92	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,875	0	114,71	110,8	0	111,23	109,52	0	0	24	0	0	84,2	49,4	34,8	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,312	0	123,68	119,43	0	119,61	117,9	0	0	24	0	0	87,9	51,9	35,98	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,637	0	141,04	136,38	0	136,17	134,38	0	0	24	0	0	90,2	56,2	33,98	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,52	0	136,97	132,42	0	132,35	130,56	0	0	24	0	0	88,8	54,8	34,08	0,6	0,4	-
Итого:	103,311	0	3267,7	3164,12	0	3163,54	3121,32	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,311																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	851,853	30457,55	29749,49	0	29724,65	29466,65	0
17.02.2026	955,164	33725,25	32913,61	0	32888,19	32587,97	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:40:37