

#283168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 146-152, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6543
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,923	0	114,29	110,49	0	110,73	109,22	0	0	24	0	0	84,9	49,6	35,37	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,671	0	112,72	109,22	0	109,48	108,03	0	0	24	0	0	81,2	47,7	33,49	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,418	0	102,77	99,47	0	99,87	98,42	0	0	24	0	0	80,9	46,7	34,2	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,524	0	112,65	109,2	0	109,51	108,06	0	0	24	0	0	80	47,8	32,14	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,996	0	92	89,25	0	89,59	88,48	0	0	24	0	0	77,1	43,7	33,43	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,065	0	98,82	96	0	96,36	95,15	0	0	24	0	0	75,1	43,3	31,81	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,099	0	117,83	114,76	0	115,19	113,72	0	0	24	0	0	70,2	43,3	26,92	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,176	0	100,93	97,9	0	98,32	97	0	0	24	0	0	76,5	44,2	32,31	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,197	0	105,46	102,39	0	102,77	101,39	0	0	24	0	0	75,9	44,8	31,1	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,639	0	88,58	86,13	0	86,5	85,41	0	0	24	0	0	72,5	42	30,48	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,491	0	82,96	80,72	0	81,04	80,07	0	0	24	0	0	72,1	41,4	30,78	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,009	0	102	99,18	0	99,65	98,38	0	0	24	0	0	71,7	41,5	30,19	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,947	0	101,68	98,91	0	99,31	98,08	0	0	24	0	0	72,4	42,8	29,66	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,666	0	89,58	87,07	0	87,48	86,36	0	0	24	0	0	72,1	41,6	30,48	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,001	0	104,1	101,28	0	101,7	100,4	0	0	24	0	0	72	42,6	29,49	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,078	0	108,39	105,62	0	105,87	104,7	0	0	24	0	0	72	42,9	29,05	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,857	0	98,96	96,39	0	96,64	95,54	0	0	24	0	0	72,7	43,2	29,55	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,702	0	94,14	91,76	0	91,96	90,98	0	0	24	0	0	72	42,6	29,38	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,438	0	82,58	80,42	0	80,66	79,76	0	0	24	0	0	71,9	41,7	30,22	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,523	0	85,34	83,18	0	83,38	82,49	0	0	24	0	0	72	41,7	30,28	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,27	0	74,73	72,83	0	73	72,27	0	0	24	0	0	72	40,9	31,13	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,131	0	70,12	68,36	0	68,49	67,83	0	0	24	0	0	72,1	41	31,09	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,25	0	73,61	71,85	0	71,88	71,31	0	0	24	0	0	72	40,7	31,32	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,276	0	76,47	74,68	0	74,68	74,07	0	0	24	0	0	72	41,5	30,48	0,6	0,4	-
14.03.2026	3,269	0	137,43	134,19	0	134,3	132,67	0	0	24	0	0	71,4	47,2	24,17	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,261	0	167,98	165,67	0	164,03	162,47	0	0	24	0	0	72,6	64,9	7,63	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,074	0	107,06	104,99	0	104,58	103,6	0	0	24	0	0	72,1	52,3	19,75	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,284	0	75,56	73,76	0	73,83	73,18	0	0	24	0	0	72,1	41,2	30,92	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,317	0	80,18	78,33	0	78,31	77,65	0	0	24	0	0	72	42,5	29,57	0,6	0,4	-
Итого:	80,552		2858,92	2784		2789,11	2756,69	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,552																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	955,164	33725,25	32913,61	0	32888,19	32587,97	0
18.03.2026	1035,716	36584,17	35697,61	0	35677,3	35344,66	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:26:12