

#130228#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	498,851	475,844	23.007

Подпись исполнителя



#130227#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207667
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,735	0	34,24	33,48	0	33,5	33,13	0	0	24	0	0	69,3	47,4	21,92	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,768	0	36,88	36,08	0	36,12	35,69	0	0	24	0	0	68,4	47,2	21,19	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,815	0	36,47	35,63	0	35,71	35,25	0	0	24	0	0	69,2	46,4	22,8	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,835	0	36,38	35,55	0	35,59	35,21	0	0	24	0	0	69,4	45,9	23,47	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,824	0	36,36	35,56	0	35,57	35,22	0	0	24	0	0	69,2	46,1	23,09	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,78	0	33,25	32,5	0	32,5	32,18	0	0	24	0	0	70,6	46,5	24,05	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,76	0	32,07	31,33	0	31,33	31,03	0	0	24	0	0	71,2	47	24,22	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,763	0	32,47	31,73	0	31,74	31,42	0	0	24	0	0	70,9	46,9	24,03	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,829	0	34,03	33,24	0	33,24	32,89	0	0	24	0	0	71,4	46,5	24,88	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,716	0	37,51	36,69	0	36,73	36,3	0	0	24	0	0	67,3	47,9	19,45	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,829	0	33,85	32,95	0	33,08	32,59	0	0	24	0	0	71,2	46,2	25,03	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,754	0	31,41	30,6	0	30,69	30,31	0	0	24	0	0	71,2	46,7	24,43	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,756	0	31,73	30,93	0	31,01	30,65	0	0	24	0	0	71,1	46,7	24,36	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,806	0	36,22	35,31	0	35,44	34,98	0	0	24	0	0	69,3	46,6	22,72	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,781	0	31,57	30,68	0	30,84	30,42	0	0	24	0	0	71	45,8	25,23	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,776	0	31,21	30,38	0	30,49	30,11	0	0	24	0	0	71,2	45,8	25,4	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,749	0	30,69	29,89	0	29,99	29,63	0	0	24	0	0	71,1	46,2	24,95	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,824	0	32,96	32,08	0	32,2	31,8	0	0	24	0	0	70,8	45,2	25,56	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,776	0	31,58	30,73	0	30,85	30,45	0	0	24	0	0	71	45,9	25,11	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,759	0	30,89	30,03	0	30,19	29,75	0	0	24	0	0	71,2	46,1	25,11	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,703	0	28,93	28,15	0	28,25	27,9	0	0	24	0	0	71	46,2	24,8	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,795	0	32,32	31,35	0	31,58	31,08	0	0	24	0	0	70,7	45,5	25,18	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,724	0	29,81	28,96	0	29,12	28,7	0	0	24	0	0	71,2	46,2	24,95	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,729	0	30,1	29,26	0	29,41	29	0	0	24	0	0	70,9	46,1	24,78	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,832	0	32,98	32,07	0	32,23	31,79	0	0	24	0	0	71,2	45,4	25,79	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,728	0	29,8	29,03	0	29,11	28,78	0	0	24	0	0	71,2	46,2	25	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,708	0	29,33	28,59	0	28,65	28,33	0	0	24	0	0	71,4	46,7	24,71	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,726	0	30,01	29,27	0	29,32	28,98	0	0	24	0	0	71	46,3	24,71	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,715	0	29,9	29,17	0	29,21	28,91	0	0	24	0	0	71,2	46,8	24,46	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,712	0	29,89	29,17	0	29,2	28,91	0	0	24	0	0	70,9	46,7	24,28	0,6	0,4
Итого:	-	23,007	0	974,84	950,39	0	952,89	941,39	0	0	720	0	-	70,56	46,37	24,19	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2025	475,844	17094,87	16695,25	0	16692,62	16541,18	0
23.05.2025	498,851	18069,71	17645,64	0	17645,51	17482,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения