

#141787#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	520,411	508,01	12.401

Подпись исполнителя



#141786#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6543
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207667
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0,6	0,4
25.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0,6	0,4
26.06.2025	-	0,004	0	0,42	0,43	0	0,42	0,43	0	0	11	13	1	29,7	22	7,71	0,6	0,4
27.06.2025	-	0,022	0	2,76	2,89	0	2,76	2,89	0	0	24	0	0	30,3	22,7	7,62	0,6	0,4
28.06.2025	-	0,019	0	2,62	2,85	0	2,62	2,85	0	0	24	0	0	26,9	21,6	5,35	0,6	0,4
29.06.2025	-	0	0	2,04	2,25	0	2,04	2,25	0	0	24	0	0	25	21,2	3,78	0,6	0,4
30.06.2025	-	0,004	0	2,21	2,39	0	2,21	2,39	0	0	24	0	0	24,3	21	3,27	0,6	0,4
01.07.2025	-	0	0	2,52	2,52	0	2,52	2,52	0	0	24	0	0	21,6	27,1	-5,51	0,6	0,4
02.07.2025	-	-0,003	0	3,32	3,38	0	3,32	3,38	0	0	24	0	0	22,6	29,9	-7,29	0,6	0,4
03.07.2025	-	0,338	0	32,75	32,08	0	32,36	31,86	0	0	24	0	0	48,1	37,7	10,4	0,6	0,4
04.07.2025	-	0,609	0	25,39	24,55	0	24,81	24,29	0	0	24	0	0	71,2	46,8	24,43	0,6	0,4
05.07.2025	-	0,617	0	25,71	24,89	0	25,09	24,64	0	0	24	0	0	71,4	46,8	24,61	0,6	0,4
06.07.2025	-	0,645	0	26,79	25,94	0	26,16	25,7	0	0	24	0	0	71,2	46,6	24,63	0,6	0,4
07.07.2025	-	0,651	0	26,31	25,48	0	25,7	25,24	0	0	24	0	0	71,9	46,5	25,33	0,6	0,4
08.07.2025	-	0,604	0	24,91	24,13	0	24,37	23,89	0	0	24	0	0	71,5	46,7	24,77	0,6	0,4
09.07.2025	-	0,608	0	25,1	24,38	0	24,54	24,13	0	0	24	0	0	71,6	46,8	24,77	0,6	0,4
10.07.2025	-	0,599	0	24,4	23,78	0	23,86	23,54	0	0	24	0	0	71,8	46,6	25,15	0,6	0,4
11.07.2025	-	0,561	0	24,14	23,61	0	23,57	23,37	0	0	24	0	0	71,1	47,2	23,88	0,6	0,4
12.07.2025	-	0,585	0	24,46	23,93	0	23,91	23,69	0	0	24	0	0	71,4	47	24,44	0,6	0,4
13.07.2025	-	0,631	0	26,26	25,7	0	25,67	25,45	0	0	24	0	0	71,3	46,7	24,55	0,6	0,4
14.07.2025	-	0,59	0	24,41	23,92	0	23,87	23,68	0	0	24	0	0	71,7	46,9	24,79	0,6	0,4
15.07.2025	-	0,596	0	24,75	24,28	0	24,22	24,04	0	0	24	0	0	71,6	47	24,61	0,6	0,4
16.07.2025	-	0,554	0	23,29	22,89	0	22,76	22,65	0	0	24	0	0	71,5	47,3	24,22	0,6	0,4
17.07.2025	-	0,581	0	24,72	24,31	0	24,18	24,07	0	0	24	0	0	71,2	47,2	24	0,6	0,4
18.07.2025	-	0,577	0	25,24	24,85	0	24,67	24,61	0	0	24	0	0	70,6	47,2	23,38	0,6	0,4
19.07.2025	-	0,64	0	27,85	27,4	0	27,21	27,16	0	0	24	0	0	70,3	46,8	23,47	0,6	0,4
20.07.2025	-	0,609	0	25,27	24,86	0	24,71	24,61	0	0	24	0	0	71,4	46,9	24,53	0,6	0,4
21.07.2025	-	0,575	0	24,79	24,41	0	24,21	24,17	0	0	24	0	0	71	47,3	23,76	0,6	0,4
22.07.2025	-	0,581	0	25,87	25,47	0	25,28	25,23	0	0	24	0	0	70,3	47,4	22,96	0,6	0,4
23.07.2025	-	0,604	0	26,31	25,9	0	25,74	25,66	0	0	24	0	0	70,6	47,2	23,44	0,6	0,4
Итого:	-	12,401	0	554,61	543,47	0	542,78	538,39	0	0	659	61	-	55,1	38,07	17,04	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

659 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.06.2025	508,01	18454,69	18022,21	0	18021,67	17855,65	0
23.07.2025	520,411	19009,3	18565,68	0	18564,45	18394,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения