

#134320#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 07.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 07.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	511,52	508,059	3.461

Подпись исполнителя



#134319#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 07.07.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 09.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	0	0	2,52	2,52	0	2,52	2,52	0	0	24	0	0	21,6	27,1	-5,51	0,6	0,4
02.07.2025	-	-0,003	0	3,32	3,38	0	3,32	3,38	0	0	24	0	0	22,6	29,9	-7,29	0,6	0,4
03.07.2025	-	0,338	0	32,75	32,08	0	32,36	31,86	0	0	24	0	0	48,1	37,7	10,4	0,6	0,4
04.07.2025	-	0,609	0	25,39	24,55	0	24,81	24,29	0	0	24	0	0	71,2	46,8	24,43	0,6	0,4
05.07.2025	-	0,617	0	25,71	24,89	0	25,09	24,64	0	0	24	0	0	71,4	46,8	24,61	0,6	0,4
06.07.2025	-	0,645	0	26,79	25,94	0	26,16	25,7	0	0	24	0	0	71,2	46,6	24,63	0,6	0,4
07.07.2025	-	0,651	0	26,31	25,48	0	25,7	25,24	0	0	24	0	0	71,9	46,5	25,33	0,6	0,4
Итого:	-	2,857	0	142,79	138,84	0	139,96	137,63	0	0	168	0	-	54	40,2	13,8	0,6	0,4

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.06.2025	508,059	18464,74	18033,02	0	18031,72	17866,46	0
07.07.2025	511,52	18632,44	18195,99	0	18196,05	18027,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения