

#145258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Московский проспект 146-152, Калининград

5346

6543

ВКТ-7

00207667

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,554	0	23,97	23,62	0	23,45	23,38	0	0	24	0	0	70,9	47,4	23,49	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,57	0	24,6	24,22	0	24,07	23,97	0	0	24	0	0	71,1	47,4	23,7	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,573	0	24,58	24,19	0	24,04	23,95	0	0	24	0	0	71,1	47,3	23,8	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,607	0	25,72	25,29	0	25,13	25,05	0	0	24	0	0	71,2	47,1	24,05	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,578	0	25,14	24,71	0	24,58	24,47	0	0	24	0	0	71	47,5	23,53	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,572	0	24,78	24,35	0	24,23	24,1	0	0	24	0	0	70,9	47,2	23,66	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,562	0	24,67	24,18	0	24,12	23,94	0	0	24	0	0	70,6	47,3	23,32	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,586	0	24,91	24,37	0	24,34	24,12	0	0	24	0	0	71,3	47,2	24,1	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,564	0	24,2	23,63	0	23,67	23,39	0	0	24	0	0	71,3	47,4	23,92	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,595	0	25,61	25,04	0	25,02	24,8	0	0	24	0	0	71,2	47,4	23,83	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,605	0	26,8	26,22	0	26,21	25,96	0	0	24	0	0	70,3	47,2	23,06	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,57	0	23,81	23,3	0	23,28	23,06	0	0	24	0	0	71,8	47,3	24,46	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,571	0	24,72	24,21	0	24,15	23,97	0	0	24	0	0	70,9	47,3	23,59	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,586	0	25,15	24,63	0	24,56	24,38	0	0	24	0	0	71,1	47,3	23,8	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,597	0	25,03	24,52	0	24,49	24,28	0	0	24	0	0	71,3	47	24,27	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,584	0	24,96	24,45	0	24,39	24,2	0	0	24	0	0	71	47,1	23,9	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,607	0	25,91	25,35	0	25,35	25,1	0	0	24	0	0	70,7	46,7	23,92	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,611	0	25,76	25,2	0	25,15	24,95	0	0	24	0	0	71	46,8	24,2	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,571	0	24,67	24,14	0	24,12	23,9	0	0	24	0	0	70,6	46,9	23,64	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,61	0	25,82	25,26	0	25,24	25,01	0	0	24	0	0	70,8	46,7	24,07	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,572	0	24,26	23,75	0	23,71	23,51	0	0	24	0	0	71,1	47	24,13	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,595	0	25,24	24,66	0	24,69	24,42	0	0	24	0	0	71,1	47,1	24,03	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,537	0	23,12	22,61	0	22,62	22,37	0	0	24	0	0	70,9	47,3	23,58	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,55	0	23,39	22,86	0	22,87	22,62	0	0	24	0	0	71,2	47,2	23,99	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,605	0	26,12	25,53	0	25,52	25,27	0	0	24	0	0	70,7	47	23,69	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,573	0	24,33	23,77	0	23,78	23,53	0	0	24	0	0	71,3	47,2	24,05	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,543	0	24,31	23,77	0	23,77	23,53	0	0	24	0	0	70,4	47,7	22,79	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,541	0	23,49	22,93	0	22,94	22,68	0	0	24	0	0	71	47,5	23,49	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,554	0	24,21	23,63	0	23,68	23,38	0	0	24	0	0	71	47,5	23,44	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,549	0	23,67	23,12	0	23,13	22,88	0	0	24	0	0	71,2	47,5	23,65	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,544	0	24,43	23,87	0	23,91	23,62	0	0	24	0	0	70,5	47,8	22,7	0,6	0,4	-
Итого:	17,836	0	767,38	751,38	0	750,21	743,79	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,836																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	520,411	19009,3	18565,68	0	18564,45	18394,04	0
23.08.2025	538,247	19776,68	19317,06	0	19314,66	19137,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 12:56:46