

#148686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346
6543
ВКТ-7
00207667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,638	0	27,83	27,16	0	27,21	26,91	0	0	24	0	0	70,5	47	23,46	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,624	0	27,35	26,69	0	26,73	26,43	0	0	24	0	0	70,3	46,9	23,36	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,604	0	25,35	24,71	0	24,78	24,47	0	0	24	0	0	71,4	47	24,4	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,612	0	26,46	25,79	0	25,86	25,54	0	0	24	0	0	70,7	46,9	23,72	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,611	0	26,96	26,29	0	26,36	26,03	0	0	24	0	0	70,4	47,3	23,09	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,574	0	25,51	24,88	0	24,93	24,64	0	0	24	0	0	70,7	47,6	23,05	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,572	0	24,76	24,15	0	24,18	23,9	0	0	24	0	0	71	47,4	23,59	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,636	0	27,2	26,49	0	26,58	26,23	0	0	24	0	0	70,9	47	23,89	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,576	0	25,03	24,42	0	24,46	24,17	0	0	24	0	0	71	47,4	23,64	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,569	0	25,77	25,16	0	25,21	24,9	0	0	24	0	0	70,2	47,6	22,6	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,766	0	33,68	32,92	0	32,91	32,57	0	0	24	0	0	71,3	48,1	23,16	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,649	0	25,36	24,8	0	24,8	24,55	0	0	24	0	0	71,4	45,4	26,05	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,562	0	23,09	22,65	0	22,58	22,41	0	0	24	0	0	71,1	46,1	24,98	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,587	0	24,56	24,09	0	24,04	23,85	0	0	24	0	0	70,7	46,3	24,43	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,611	0	24,83	24,36	0	24,29	24,12	0	0	24	0	0	71	45,9	25,18	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,565	0	23,04	22,6	0	22,51	22,36	0	0	24	0	0	71,4	46,3	25,14	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,565	0	23,58	23,14	0	23,07	22,9	0	0	24	0	0	70,8	46,3	24,48	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,587	0	24,84	24,34	0	24,32	24,1	0	0	24	0	0	70,4	46,4	23,98	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,585	0	24,3	23,79	0	23,78	23,55	0	0	24	0	0	70,7	46,2	24,53	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,574	0	23,69	23,2	0	23,15	22,96	0	0	24	0	0	71	46,2	24,76	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,597	0	24,72	24,23	0	24,18	23,99	0	0	24	0	0	71	46,2	24,75	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,64	0	26,63	26,11	0	26,06	25,86	0	0	24	0	0	70	45,5	24,53	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,603	0	24,84	24,36	0	24,29	24,12	0	0	24	0	0	71	46,1	24,9	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,567	0	23,74	23,31	0	23,22	23,07	0	0	24	0	0	70,7	46,3	24,38	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,596	0	24,88	24,45	0	24,32	24,21	0	0	24	0	0	70,6	46,1	24,51	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,595	0	25,12	24,69	0	24,58	24,44	0	0	24	0	0	70,7	46,4	24,25	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,567	0	23,45	23,07	0	22,93	22,83	0	0	24	0	0	71,1	46,4	24,67	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,612	0	25,08	24,64	0	24,53	24,4	0	0	24	0	0	70,9	46	24,9	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,63	0	25,65	25,21	0	25,07	24,97	0	0	24	0	0	70,9	45,8	25,14	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,572	0	24,53	24,13	0	23,97	23,88	0	0	24	0	0	70,3	46,5	23,76	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,583	0	24,08	23,69	0	23,55	23,45	0	0	24	0	0	71,1	46,2	24,83	0,6	0,4	-
Итого:	18,629	0	785,91	769,52	0	768,45	761,81	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,629																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	538,247	19776,68	19317,06	0	19314,66	19137,83	0
23.09.2025	556,876	20562,59	20086,58	0	20083,11	19899,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:25:40