

#190586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Юграпромбезопасность, ООО
Московский проспект 118-120, Калининград

7519
ТЕМ104-1
1123253
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.11.2025	0,313	15,318	14,969	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	50,5	0,48	0,48	1,3
23.11.2025	0,348	15,861	15,462	24	24	0	0	0	0	0	0	75,4	52,9	0,48	0,48	-3,3
24.11.2025	0,356	16,27	15,852	24	24	0	0	0	0	0	0	76,2	53,7	0,48	0,48	-3,9
25.11.2025	0,342	16,232	15,836	24	24	0	0	0	0	0	128	74,1	52,6	0,48	0,48	-0,9
26.11.2025	0,321	14,57	14,219	24	24	0	0	0	0	0	0	73,6	51	0,48	0,48	-0,4
27.11.2025	0,364	16,067	15,686	24	24	0	0	0	0	0	0	73	49,8	0,48	0,48	-1,3
28.11.2025	0,408	17,099	16,696	24	24	0	0	0	0	2	0	72,6	48,2	0,48	0,48	-0,4
29.11.2025	0,421	18,188	17,76	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	48,9	0,48	0,48	-0,3
30.11.2025	0,419	17,63	17,207	24	24	0	0	0	0	0	0	73,3	49	0,48	0,48	-0,5
01.12.2025	0,392	16,745	16,36	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	47,7	0,48	0,48	-
02.12.2025	0,415	17,271	16,856	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	48,8	0,48	0,48	-
03.12.2025	0,379	16,832	16,465	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	46,6	0,47	0,48	-
04.12.2025	0,355	15,08	14,753	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	45,4	0,48	0,48	-
05.12.2025	0,325	13,197	12,913	24	24	0	0	0	0	0	0	69,1	44	0,48	0,48	-
06.12.2025	0,3	11,688	11,439	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	42,4	0,48	0,48	-
07.12.2025	0,312	12,601	12,335	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	43	0,49	0,48	-
08.12.2025	0,318	12,904	12,628	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	43,7	0,48	0,48	-
09.12.2025	0,263	9,84	9,635	24	24	0	0	0	0	0	0	68	40,6	0,48	0,48	-
10.12.2025	0,256	9,583	9,385	23,97	23,97	0	0	0	0	0	0	67,6	40,3	0,49	0,48	-
11.12.2025	0,259	9,838	9,635	24	24	0	0	0	0	0	128	67,4	40,5	0,48	0,47	-
12.12.2025	0,264	9,928	9,721	24	24	0	0	0	0	0	0	68	40,8	0,48	0,47	-
13.12.2025	0,301	12,072	11,816	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	43	0,48	0,47	-
14.12.2025	0,288	11,39	11,148	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	42,5	0,47	0,47	-
15.12.2025	0,345	15,461	15,133	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	45,8	0,48	0,47	-
16.12.2025	0,34	14,578	14,261	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	45,6	0,47	0,47	-
17.12.2025	0,372	16,272	15,907	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	47,3	0,47	0,47	-
18.12.2025	0,377	16,136	15,765	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	47,7	0,47	0,47	-
19.12.2025	0,33	13,948	13,647	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	45	0,47	0,47	-
20.12.2025	0,297	12,085	11,83	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	43,2	0,47	0,47	-
Итого:	9,78	414,684	405,319	695,97	695,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,78															

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч695,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.11.2025	255,495	11184,353	10929,041	38679,2	0,01
20.12.2025	265,274	11599,038	11334,359	39375,16	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 13:10:19