

#194176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Юграпромбезопасность, ООО
Московский проспект 118-120, Калининград

7519
ТЕМ104-1
1123253
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,295	11,921	11,67	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	43	0,48	0,47	5,6
22.12.2025	0,299	12,003	11,748	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	43,2	0,48	0,47	3,7
23.12.2025	0,374	14,812	14,458	24	24	0	0	0	0	0	0	73,1	47,2	0,48	0,47	0
24.12.2025	0,451	16,476	16,019	24	24	0	0	0	0	0	0	79,5	51,4	0,47	0,47	-6,3
25.12.2025	0,45	17,871	17,402	24	24	0	0	0	0	0	0	77,2	51,4	0,47	0,47	-5,6
26.12.2025	0,353	14,907	14,574	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	46,4	0,47	0,47	4,4
27.12.2025	0,328	13,873	13,577	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	44,6	0,48	0,47	5,4
28.12.2025	0,339	14,779	14,466	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	45	0,47	0,47	3,8
29.12.2025	0,361	15,467	15,122	24	24	0	0	0	0	0	0	70,3	46,4	0,47	0,48	2,5
30.12.2025	0,341	14,52	14,163	24	24	0	0	0	0	0	0	74,3	50,2	0,47	0,47	-1,1
31.12.2025	0,362	14,791	14,404	24	24	0	0	0	0	0	0	77	51,9	0,47	0,48	-4,2
01.01.2026	0,425	17,016	16,568	24	24	0	0	0	0	0	0	77,2	51,5	0,47	0,48	-5,2
02.01.2026	0,39	16,131	15,738	24	24	0	0	0	0	0	0	74	49,3	0,47	0,47	1,2
03.01.2026	0,398	16,487	16,08	24	24	0	0	0	0	0	0	74,5	49,8	0,47	0,48	-0,6
04.01.2026	0,424	17,094	16,649	24	24	0	0	0	0	0	0	76,7	51,3	0,47	0,48	-4
05.01.2026	0,414	16,044	15,625	24	24	0	0	0	0	0	0	77	50,5	0,47	0,47	-3
06.01.2026	0,448	18,296	17,81	24	24	0	0	0	0	0	0	77,6	52,4	0,47	0,47	-5,5
07.01.2026	0,481	18,729	18,192	24	24	0	0	0	0	0	128	81,1	54,7	0,47	0,47	-7,8
08.01.2026	0,519	20,615	20,002	24	24	0	0	0	0	0	0	82,9	57	0,47	0,48	-11
09.01.2026	0,521	21,008	20,383	24	24	0	0	0	0	0	0	82,7	57,2	0,47	0,47	-9,6
10.01.2026	0,468	18,753	18,228	24	24	0	0	0	0	0	0	80,1	54,4	0,47	0,47	-5,2
11.01.2026	0,458	18,367	17,865	24	24	0	0	0	0	0	0	79,1	53,4	0,47	0,48	-5,2
12.01.2026	0,477	18,832	18,301	24	24	0	0	0	0	0	0	80,3	54,2	0,47	0,48	-
13.01.2026	0,508	20,306	19,716	24	24	0	0	0	0	0	0	81,8	56,1	0,47	0,48	-
14.01.2026	0,506	20,551	19,956	24	24	0	0	0	0	0	0	81,5	56,2	0,47	0,47	-
15.01.2026	0,442	18,591	18,108	24	24	0	0	0	0	0	0	76,7	52,3	0,47	0,47	-
16.01.2026	0,466	19,112	18,597	24	24	0	0	0	0	0	0	78,4	53,3	0,47	0,47	-
17.01.2026	0,499	19,404	18,844	24	24	0	0	0	0	0	0	81,5	55	0,47	0,48	-
18.01.2026	0,523	20,44	19,834	24	24	0	0	0	0	0	0	82,7	56,4	0,48	0,49	-
19.01.2026	0,542	21,347	20,698	24	24	0	0	0	0	0	0	83,8	57,7	0,48	0,49	-
20.01.2026	0,537	21,872	21,219	24	24	0	0	0	0	0	0	83	57,8	0,48	0,49	-
Итого:	13,399	540,415	526,016	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,399															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	265,274	11599,038	11334,359	39375,16	0,01
20.01.2026	278,674	12139,452	11860,376	40119,16	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 10:24:15