

#204918#

Отчёт за период с 26.01.2026 по 05.02.2026.

Номер абонента 4828
 Порядковый номер 7815
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16037877
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 12.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.01.2026	-4,4	9,842	0	90,249	0	0	87,671	0	0	14	0	0	10	81	54,2	0,39	0,23
28.01.2026	-3,8	10,389	0	95,723	0	0	92,913	0	0	24	0	0	0	82,2	55,5	0,38	0,23
29.01.2026	-6	11,153	0	102,535	0	0	99,309	0	0	24	0	0	0	85,5	58,7	0,37	0,23
30.01.2026	-9,7	11,8	0	110,079	0	0	106,487	0	0	24	0	0	0	87,3	60,9	0,37	0,23
31.01.2026	-12,4	12,39	0	122,927	0	0	118,901	0	0	24	0	0	0	87,5	62,7	0,36	0,23
01.02.2026	-13,8	13,124	0	137,262	0	0	132,687	0	0	24	0	0	0	88,4	64,8	0,35	0,23
02.02.2026	-18,9	13,504	0	140,155	0	0	135,363	0	0	24	0	0	0	89,7	65,9	0,35	0,23
03.02.2026	-20,1	12,505	0	120,496	0	0	116,322	0	0	24	0	0	0	90,4	64,8	0,37	0,23
04.02.2026	-18	12,25	0	107,348	0	0	103,698	0	0	23	0	0	1	89,3	61,2	0,37	0,23
05.02.2026	-12,3	11,101	0	88,21	0	0	85,328	0	0	24	0	0	0	87,4	56,4	0,39	0,23
Итого:	-11,9	118,058	0	1114,984	0	0	1078,679	0	0	229	0	0	11	86,87	60,51	0,37	0,23

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 229 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.01.2026	1351,666	16906,241	0	0,266	16540,72	0	0,163	12265	806
05.02.2026	1469,724	18021,225	0	0,266	17619,399	0	0,163	12504	807

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
