

#166483#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828
7815
ТВ7
16037877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	3,379	0	32,166	0	0	31,508	0	0	24	0	0	0	67,1	41,5	0,4	0,22	-
22.10.2025	3,041	0	26,675	0	0	26,138	0	0	24	0	0	0	66,6	38,8	0,41	0,22	-
23.10.2025	2,598	0	20,849	0	0	20,428	0	0	24	0	0	0	66,7	36,4	0,41	0,22	-
24.10.2025	2,713	0	21,608	0	0	21,162	0	0	24	0	0	0	67,5	36,9	0,41	0,22	-
25.10.2025	2,969	0	23,8	0	0	23,315	0	0	24	0	0	0	67	36,6	0,41	0,22	-
26.10.2025	2,926	0	23,789	0	0	23,301	0	0	24	0	0	0	67,3	37,3	0,41	0,22	-
27.10.2025	2,753	0	23,88	0	0	23,379	0	0	24	0	0	0	68,2	40,1	0,4	0,22	-
28.10.2025	3,003	0	25,239	0	0	24,707	0	0	24	0	0	0	68,3	39,3	0,4	0,22	-
29.10.2025	3,192	0	26,291	0	0	25,738	0	0	24	0	0	0	68,2	38,7	0,41	0,22	-
30.10.2025	3,041	0	24,92	0	0	24,401	0	0	24	0	0	0	67,8	38,1	0,41	0,22	-
31.10.2025	3,498	0	29,404	0	0	28,789	0	0	24	0	0	0	68	39,1	0,4	0,22	-
01.11.2025	3,431	0	28,565	0	0	27,973	0	0	24	0	0	0	67,6	38,4	0,4	0,22	-
02.11.2025	2,895	0	23,366	0	0	22,902	0	0	24	0	0	0	66,2	36	0,41	0,22	-
03.11.2025	2,765	0	23,094	0	0	22,634	0	0	24	0	0	0	66,2	37,1	0,41	0,22	-
04.11.2025	2,953	0	25,712	0	0	25,194	0	0	24	0	0	0	66,6	38,6	0,41	0,22	-
05.11.2025	2,519	0	21,085	0	0,003	20,666	0	0,003	24	0	0	0	66,1	37	0,41	0,22	-
06.11.2025	2,458	0	20,679	0	0	20,272	0	0	24	0	0	0	65,9	37	0,41	0,22	-
07.11.2025	2,982	0	26,339	0	0	25,81	0	0	24	0	0	0	66,5	38,9	0,4	0,22	-
08.11.2025	3,58	0	32,126	0	0	31,46	0	0	24	0	0	0	67,7	40,5	0,4	0,22	-
09.11.2025	3,455	0	31,214	0	0	30,564	0	0	24	0	0	0	67,9	40,9	0,39	0,22	-
10.11.2025	0,842	0	7,242	0	0	7,092	0	0	24	0	0	0	67,7	39,4	0,4	0,22	-
11.11.2025	3,542	0	30,642	0	0	29,999	0	0	24	0	0	0	68,1	39,9	0,4	0,22	-
12.11.2025	3,197	0	28,868	0	0	28,283	0	0	24	0	0	0	66,8	39,9	0,4	0,22	-
13.11.2025	2,778	0	23,924	0	0	23,439	0	0	24	0	0	0	66,7	38,5	0,41	0,22	-
14.11.2025	3,071	0	25,7	0	0	25,178	0	0	24	0	0	0	66,9	37,8	0,41	0,22	-
15.11.2025	2,615	0	22,759	0	0	22,284	0	0	24	0	0	0	68	40	0,4	0,22	-
16.11.2025	4,324	0	38,18	0	0	37,26	0	0	24	0	0	0	73,6	45,9	0,4	0,22	-
17.11.2025	4,503	0	40,575	0	0	39,641	0	0	24	0	0	0	71,6	44,5	0,4	0,22	-
18.11.2025	4,654	0	44,656	0	0	43,652	0	0	24	0	0	0	70,8	45,4	0,38	0,22	-
19.11.2025	4,551	0	40,261	0	0	39,345	0	0	24	0	0	0	71,3	43,7	0,4	0,22	-
20.11.2025	5,356	0	48,568	0	0	47,406	0	0	24	0	0	0	73,2	46,3	0,39	0,22	-
Итого:	99,584	0	862,176	0	0,003	843,92	0	0,003	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,785																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	978,964	12689,464	0	0,091	12424,495	0	0,09	10180	539
20.11.2025	1078,549	13551,639	0	0,094	13268,414	0	0,093	10924	539

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:33:39