

#141782#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Зеленая 42-52, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 110828	Показания прибора, МВт×ч 23.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12001,676	11974,55	27.126	23.328

Подпись исполнителя



#141727#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6298
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 110828
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,958	0	0	0	32,667	27,02	24	24	0	0	0	72	45	0	0,29	0,21
25.06.2025	-	1,025	0	0	0	32,357	26,592	24	24	0	0	0	72	45	0	0,29	0,21
26.06.2025	-	0,889	0	0	0	35,802	33,036	24	24	0	0	0	73	46	0	0,29	0,21
27.06.2025	-	0,971	0	0	0	31,219	30,292	24	24	0	0	0	71	45	0	0,29	0,21
28.06.2025	-	0,928	0	0	0	31,034	30,055	24	24	0	0	0	71	45	0	0,29	0,21
29.06.2025	-	0,989	0	0	0	31,655	30,588	24	24	0	0	0	70	45	0	0,29	0,21
30.06.2025	-	0,923	0	0	0	30,955	29,804	24	24	0	0	0	71	45	0	0,29	0,21
01.07.2025	-	0,947	0	0	0	31,208	30,097	24	24	0	0	0	71	46	0	0,29	0,21
02.07.2025	-	0,901	0	0	0	29,507	28,383	24	24	0	0	0	70	45	0	0,29	0,21
03.07.2025	-	0,941	0	0	0	30,017	28,874	24	24	0	0	0	69	45	0	0,29	0,21
04.07.2025	-	0,881	0	0	0	29,266	28,077	24	24	0	0	0	70	46	0	0,29	0,21
05.07.2025	-	0,869	0	0	0	29,056	27,815	24	24	0	0	0	69	45	0	0,29	0,21
06.07.2025	-	0,873	0	0	0	29,34	28,108	24	24	0	0	0	69	45	0	0,3	0,21
07.07.2025	-	0,885	0	0	0	28,82	27,588	24	24	0	0	0	70	45	0	0,31	0,22
08.07.2025	-	0,887	0	0	0	29,093	27,871	24	24	0	0	0	70	45	0	0,32	0,22
09.07.2025	-	0,898	0	0	0	29,403	28,165	24	24	0	0	0	70	46	0	0,32	0,22
10.07.2025	-	0,945	0	0	0	30,765	29,506	24	24	0	0	0	70	47	0	0,31	0,22
11.07.2025	-	0,887	0	0	0	29,454	28,243	24	24	0	0	0	70	46	0	0,31	0,22
12.07.2025	-	0,898	0	0	0	30,185	28,97	24	24	0	0	0	70	45	0	0,32	0,22
13.07.2025	-	0,968	0	0	0	31,197	29,993	24	24	0	0	0	69	45	0	0,32	0,22
14.07.2025	-	0,953	0	0	0	30,696	29,506	24	24	0	0	0	69	45	0	0,3	0,22
15.07.2025	-	0,885	0	0	0	29,095	27,884	24	24	0	0	0	68	44	0	0,32	0,24
16.07.2025	-	0,891	0	0	0	29,332	28,173	24	24	0	0	0	68	44	0	0,32	0,24
17.07.2025	-	0,899	0	0	0	30,573	29,384	24	24	0	0	0	68	44	0	0,33	0,24
18.07.2025	-	0,849	0	0	0	29,352	28,195	24	24	0	0	0	70	46	0	0,33	0,24
19.07.2025	-	0,871	0	0	0	28,988	27,844	24	24	0	0	0	70	45	0	0,33	0,24
20.07.2025	-	0,881	0	0	0	30,004	28,929	24	24	0	0	0	69	45	0	0,33	0,24
21.07.2025	-	0,812	0	0	0	27,973	26,894	24	24	0	0	0	69	45	0	0,32	0,24
22.07.2025	-	0,826	0	0	0	28,353	27,283	24	24	0	0	0	70	45	0	0,33	0,24
23.07.2025	-	0,796	0	0	0	27,83	26,745	24	24	0	0	0	70	46	0	0,33	0,24
Итого:	-	27,126	0	0	0	905,196	859,914	720	720	0	-	-	69,93	45,2	0	0,31	0,22

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	11974,55	0	0	472858,422	469772,015	96697,24	2669,08
23.07.2025	12001,676	0	0	473763,618	470631,929	97417,21	2669,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения