

#194172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Зеленая 42-52, Калининград
5346
6298
СКМ-2
110828
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|--------|--------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2025 | 5,894 | 0 | 0 | 0 | 149,849 | 149,952 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 0 | 0,28 | 0,2 | -6,3 |
| 25.12.2025 | 5,516 | 0 | 0 | 0 | 150,696 | 150,909 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 0 | 0,32 | 0,22 | -5,6 |
| 26.12.2025 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 110,869 | 110,286 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 45 | 0 | 0,32 | 0,22 | 4,4 |
| 27.12.2025 | 4,288 | 0 | 0 | 0 | 117,999 | 117,363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 45 | 0 | 0,33 | 0,22 | 5,4 |
| 28.12.2025 | 4,501 | 0 | 0 | 0 | 132,826 | 132,263 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 44 | 0 | 0,33 | 0,22 | 3,8 |
| 29.12.2025 | 4,576 | 0 | 0 | 0 | 137,795 | 137,513 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 43 | 0 | 0,33 | 0,22 | 2,5 |
| 30.12.2025 | 5,214 | 0 | 0 | 0 | 145,044 | 144,915 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -1,1 |
| 31.12.2025 | 5,697 | 0 | 0 | 0 | 149,827 | 149,966 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -4,2 |
| 01.01.2026 | 5,246 | 0 | 0 | 0 | 143,996 | 144,022 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -5,2 |
| 02.01.2026 | 4,799 | 0 | 0 | 0 | 130,259 | 129,964 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 45 | 0 | 0,32 | 0,22 | 1,2 |
| 03.01.2026 | 5,218 | 0 | 0 | 0 | 147,105 | 147,043 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -0,6 |
| 04.01.2026 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 154,105 | 154,239 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -4 |
| 05.01.2026 | 5,424 | 0 | 0 | 0 | 146,822 | 146,793 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -3 |
| 06.01.2026 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 144,15 | 144,276 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -5,5 |
| 07.01.2026 | 5,955 | 0 | 0 | 0 | 152,389 | 152,652 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0,32 | 0,22 | -7,8 |
| 08.01.2026 | 6,136 | 0 | 0 | 0 | 159,611 | 160,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 47 | 0 | 0,32 | 0,22 | -11 |
| 09.01.2026 | 6,112 | 0 | 0 | 0 | 156,105 | 156,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0,33 | 0,22 | -9,6 |
| 10.01.2026 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 143,782 | 143,963 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 0 | 0,33 | 0,22 | -5,2 |
| 11.01.2026 | 5,698 | 0 | 0 | 0 | 146,532 | 146,763 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 45 | 0 | 0,32 | 0,22 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 5,667 | 0 | 0 | 0 | 148,682 | 149,034 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 45 | 0 | 0,33 | 0,22 | - |
| 13.01.2026 | 6,029 | 0 | 0 | 0 | 155,999 | 156,47 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 0 | 0,32 | 0,22 | - |
| 14.01.2026 | 5,881 | 0 | 0 | 0 | 151,635 | 151,917 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 42 | 0 | 0,33 | 0,23 | - |
| 15.01.2026 | 5,351 | 0 | 0 | 0 | 145,456 | 145,506 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 16.01.2026 | 5,703 | 0 | 0 | 0 | 152,422 | 152,608 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 17.01.2026 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 149,926 | 150,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 18.01.2026 | 6,322 | 0 | 0 | 0 | 158,51 | 158,926 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 41 | 0 | 0,3 | 0,22 | - |
| 19.01.2026 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 158,133 | 158,518 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41 | 0 | 0,32 | 0,17 | - |
| 20.01.2026 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 159,76 | 160,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 0 | 0,32 | 0,17 | - |
| 21.01.2026 | 6,217 | 0 | 0 | 0 | 153,876 | 154,937 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 | 0 | 0,32 | 0,18 | - |
| 22.01.2026 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 166,401 | 167,698 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 | 0 | 0,33 | 0,18 | - |
| 23.01.2026 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 147,042 | 147,837 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41 | 0 | 0,34 | 0,18 | - |
| Итого: | 173,062 | 0 | 0 | 0 | 4567,603 | 4573,536 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 148,832 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|
| 23.12.2025 | 12366,341 | 0 | 0 | 484556,799 | 481307,827 | 101089,07 | 2669,08 |
| 23.01.2026 | 12539,403 | 0 | 0 | 489124,402 | 485881,363 | 101833,04 | 2669,08 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 13:50:49