

#125622#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	69,26	48,22	21,04	302,08	295,6	312,92	309,53	-13,93	7	7	5,541	-0,649	24	0	*
23.03.2025	68,82	48,22	20,6	303,68	297,25	314,66	311,22	-13,97	7	7	5,441	-0,651	24	0	*
24.03.2025	68,71	48,15	20,56	301,97	295,58	312,84	309,46	-13,88	7	7	5,402	-0,646	24	0	*
25.03.2025	68,77	48,01	20,76	300,66	294,28	311,47	308,12	-13,84	7	7	5,438	-0,64	24	0	*
26.03.2025	68,79	48,44	20,35	306,94	300,42	318,09	314,62	-14,2	7	7	5,417	-0,667	24	0	*
27.03.2025	69,15	48,62	20,53	308	301,41	319,18	315,66	-14,25	7	7	5,49	-0,672	24	0	*
28.03.2025	68,74	48,94	19,8	310,82	304,22	322,31	318,71	-14,49	7	7	5,306	-0,686	24	0	*
29.03.2025	68,94	49,4	19,54	312,35	305,66	323,95	320,26	-14,6	7	7	5,245	-0,696	24	0	*
30.03.2025	68,44	49,02	19,42	312,23	305,68	323,81	320,16	-14,48	7	7	5,216	-0,686	24	0	*
31.03.2025	68,81	48,89	19,92	312,16	305,5	323,57	319,97	-14,47	7	7	5,371	-0,686	24	0	*
01.04.2025	68,62	48,37	20,25	308,4	301,85	319,57	316,08	-14,23	7	7	5,419	-0,666	24	0	*
02.04.2025	68,81	48,77	20,04	311,4	304,76	322,79	319,2	-14,44	7	7	5,395	-0,681	24	0	*
03.04.2025	68,84	49,47	19,37	317,1	310,36	328,85	325,11	-14,75	7	7	5,278	-0,709	24	0	*
04.04.2025	68,9	49,22	19,68	313,5	306,8	324,97	321,34	-14,54	7	7	5,316	-0,693	24	0	*
05.04.2025	71,24	49,85	21,39	311,84	304,77	322,79	319,06	-14,29	7	7	5,799	-0,689	24	0	*
06.04.2025	73,51	50,44	23,07	311,4	303,95	322,17	318,36	-14,41	7	7	6,284	-0,705	24	0	*
07.04.2025	72,74	50,48	22,26	316,17	308,74	327,53	323,64	-14,9	7	7	6,112	-0,73	24	0	*
08.04.2025	70,83	49,43	21,4	312,11	305,12	323,63	319,94	-14,82	7	7	5,788	-0,711	24	0	*
09.04.2025	70,69	49,55	21,14	314,5	307,48	326,12	322,39	-14,91	7	7	5,752	-0,718	24	0	*
10.04.2025	71,18	49,55	21,63	311,01	303,98	322,3	318,58	-14,6	7	7	5,844	-0,701	24	0	*
11.04.2025	69,21	48,89	20,32	314,12	307,36	325,81	322,18	-14,82	7	7	5,51	-0,702	24	0	*
12.04.2025	68,73	48,5	20,23	244,78	239,6	255,91	253,08	-13,48	7	7	4,192	-0,626	24	0	*
13.04.2025	24,6	22,63	1,97	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
14.04.2025	68,78	49,29	19,49	171,71	168,06	176,22	174,22	-6,16	7	7	2,967	-0,293	24	0	*
15.04.2025	68,38	49,74	18,64	119,42	116,9	123,44	122	-5,1	7	7	1,926	-0,221	24	0	*
16.04.2025	24,77	23,13	1,64	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
17.04.2025	21,69	21,42	0,27	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
18.04.2025	23,03	21,94	1,09	0,01	0,01	0	0	0,01	7	7	0	0	24	0	*
19.04.2025	22,65	22,02	0,63	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
20.04.2025	21,85	20,96	0,89	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
21.04.2025	20,52	19,26	1,26	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
22.04.2025	19,6	17,66	1,94	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
23.04.2025	19,72	18,27	1,45	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
Итого:				7048,3	6895,34	7304,9	7222,89	-327,55			125,449	-15,524	792	0	
Средние:	56,58	41,35	15,22						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	50665,31	49517,42	53422,82	52852,3	-3334,88	1002,414	-132,934	8316	0
23/04/2524:00	57713,67	56412,76	60727,72	60075,19	-3662,43	1127,863	-148,458	9108	0
Итого:	7048,36	6895,34	7304,9	7222,89	-327,55	125,449	-15,524	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8219ч

Представитель абонента Для

Представитель теплоснабж.организации

