

#81662#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/24г.-22/05/24г.

Абонент: УЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.04.2024 | 69,68 | 46,31 | 23,37 | 277,2 | 271,18 | 288,52 | 285,64 | -14,46 | 7 | 7 | 5,661 | -0,648 | 24 | 0 | * |
| 23.04.2024 | 70,97 | 47,06 | 23,91 | 277,65 | 271,41 | 289,01 | 285,99 | -14,58 | 7 | 7 | 5,794 | -0,665 | 24 | 0 | * |
| 24.04.2024 | 70,11 | 47,57 | 22,54 | 280,26 | 274,09 | 292,07 | 288,96 | -14,87 | 7 | 7 | 5,46 | -0,686 | 24 | 0 | * |
| 25.04.2024 | 69,59 | 47,97 | 21,62 | 284,39 | 278,23 | 296,56 | 293,38 | -15,15 | 7 | 7 | 5,282 | -0,703 | 24 | 0 | * |
| 26.04.2024 | 68,47 | 47,65 | 20,82 | 280,32 | 274,4 | 292,65 | 289,54 | -15,14 | 7 | 7 | 4,986 | -0,702 | 24 | 0 | * |
| 27.04.2024 | 68,19 | 48,12 | 20,07 | 284,33 | 278,4 | 296,86 | 293,65 | -15,25 | 7 | 7 | 4,843 | -0,713 | 24 | 0 | * |
| 28.04.2024 | 68,53 | 49,21 | 19,32 | 289,8 | 283,69 | 302,59 | 299,16 | -15,47 | 7 | 7 | 4,716 | -0,738 | 24 | 0 | * |
| 29.04.2024 | 68,92 | 50,19 | 18,73 | 291,69 | 285,46 | 304,58 | 301,01 | -15,55 | 7 | 7 | 4,559 | -0,758 | 24 | 0 | * |
| 30.04.2024 | 68,56 | 51,13 | 17,43 | 289,96 | 283,82 | 303 | 299,31 | -15,49 | 7 | 7 | 4,148 | -0,768 | 24 | 0 | * |
| 01.05.2024 | 68,13 | 50,73 | 17,4 | 181,99 | 178,18 | 192,3 | 190,02 | -11,84 | 7 | 7 | 2,502 | -0,557 | 24 | 0 | * |
| 02.05.2024 | 30,58 | 28,69 | 1,89 | 0 | 0 | 5,77 | 5,77 | -5,77 | 7 | 7 | -0,143 | -0,143 | 24 | 0 | * |
| 03.05.2024 | 26,63 | 25,59 | 1,04 | 0 | 0 | 5,47 | 5,47 | -5,47 | 7 | 7 | -0,119 | -0,119 | 24 | 0 | * |
| 04.05.2024 | 24,87 | 23,78 | 1,09 | 0 | 0 | 5,22 | 5,22 | -5,22 | 7 | 7 | -0,097 | -0,097 | 24 | 0 | * |
| 05.05.2024 | 23,93 | 22,74 | 1,19 | 0 | 0 | 5,04 | 5,04 | -5,04 | 7 | 7 | -0,096 | -0,096 | 24 | 0 | * |
| 06.05.2024 | 23,4 | 22,31 | 1,09 | 0 | 0 | 4,91 | 4,91 | -4,91 | 7 | 7 | -0,09 | -0,09 | 24 | 0 | * |
| 07.05.2024 | 20,93 | 19,48 | 1,45 | 0 | 0 | 4,34 | 4,34 | -4,34 | 7 | 7 | -0,061 | -0,061 | 24 | 0 | * |
| 08.05.2024 | 18,87 | 17,3 | 1,57 | 0 | 0 | 1,21 | 1,21 | -1,21 | 7 | 7 | -0,002 | -0,002 | 24 | 0 | * |
| 09.05.2024 | 19,37 | 18,63 | 0,74 | 0 | 0 | 2,46 | 2,46 | -2,46 | 7 | 7 | -0,026 | -0,026 | 24 | 0 | * |
| 10.05.2024 | 19,77 | 19,09 | 0,68 | 0 | 0 | 2,83 | 2,83 | -2,83 | 7 | 7 | -0,034 | -0,034 | 24 | 0 | * |
| 11.05.2024 | 17,6 | 16,13 | 1,47 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 12.05.2024 | 17,5 | 16,37 | 1,13 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 13.05.2024 | 18,07 | 17,36 | 0,71 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | -0,06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
| 14.05.2024 | 19,1 | 19 | 0,1 | 0 | 0 | 0,94 | 0,94 | -0,94 | 7 | 7 | -0,006 | -0,006 | 24 | 0 | * |
| 15.05.2024 | 20,22 | 19,67 | 0,55 | 0 | 0 | 2,28 | 2,28 | -2,28 | 7 | 7 | -0,023 | -0,023 | 24 | 0 | * |
| 16.05.2024 | 20,79 | 20,07 | 0,72 | 0 | 0 | 3,13 | 3,13 | -3,13 | 7 | 7 | -0,04 | -0,04 | 24 | 0 | * |
| 17.05.2024 | 21,01 | 20,26 | 0,75 | 0 | 0 | 3,48 | 3,48 | -3,48 | 7 | 7 | -0,05 | -0,05 | 24 | 0 | * |
| 18.05.2024 | 21,41 | 20,67 | 0,74 | 0 | 0 | 3,77 | 3,77 | -3,77 | 7 | 7 | -0,057 | -0,057 | 24 | 0 | * |
| 19.05.2024 | 22,22 | 21,47 | 0,75 | 0 | 0 | 4,32 | 4,32 | -4,32 | 7 | 7 | -0,071 | -0,071 | 24 | 0 | * |
| 20.05.2024 | 22,51 | 21,54 | 0,97 | 0 | 0 | 4,42 | 4,42 | -4,42 | 7 | 7 | -0,072 | -0,072 | 24 | 0 | * |
| 21.05.2024 | 22,54 | 21,81 | 0,73 | 0 | 0 | 4,54 | 4,54 | -4,54 | 7 | 7 | -0,074 | -0,074 | 24 | 0 | * |
| 22.05.2024 | 23,06 | 22,5 | 0,56 | 0 | 0 | 4,62 | 4,62 | -4,62 | 7 | 7 | -0,077 | -0,077 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 2737,5 | 2678,86 | 2926,9 | 2895,49 | -216,63 | | | 46,813 | -8,076 | 744 | 0 | |
| Средние: | 36,95 | 29,69 | 7,26 | | | | | | 7 | 7 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 21/04/2424:00 | 1244,83 | 1218,81 | 1292,38 | 1279,6 | -60,79 | 24,204 | -2,659 | 300 | 0 |
| 22/05/2424:00 | 3982,42 | 3897,67 | 4219,35 | 4175,09 | -277,42 | 71,017 | -10,735 | 1044 | 0 |
| Итого: | 2737,59 | 2678,86 | 2926,97 | 2895,49 | -216,63 | 46,813 | -8,076 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч 38 мин 31 сек
Период отсутств. учета: тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 105ч 59 мин 59 сек

Представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

