

#89961#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2024	24,24	22,99	1,25	0	0	4,68	4,68	-4,68	7	7	-0,084	-0,084	24	0	*
23.06.2024	23,87	22,57	1,3	0	0	4,65	4,65	-4,65	7	7	-0,079	-0,079	24	0	*
24.06.2024	22,99	21,68	1,31	0	0	4,58	4,58	-4,58	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
25.06.2024	23,36	22,12	1,24	0	0	4,61	4,61	-4,61	7	7	-0,078	-0,078	24	0	*
26.06.2024	24,34	23,14	1,2	0	0	4,7	4,7	-4,7	7	7	-0,086	-0,086	24	0	*
27.06.2024	25,3	24,16	1,14	0	0	4,8	4,8	-4,8	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
28.06.2024	26,11	24,94	1,17	0	0	4,86	4,86	-4,86	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
29.06.2024	25,76	24,45	1,31	0	0	4,85	4,85	-4,85	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
30.06.2024	25,73	24,51	1,22	0	0	4,85	4,85	-4,85	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
01.07.2024	25,62	24,29	1,33	0	0	4,85	4,85	-4,85	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
02.07.2024	24,26	22,8	1,46	0	0	4,76	4,76	-4,76	7	7	-0,092	-0,092	24	0	*
03.07.2024	23,82	22,58	1,24	0	0	4,76	4,76	-4,76	7	7	-0,09	-0,09	24	0	*
04.07.2024	23,68	22,48	1,2	0	0	4,74	4,74	-4,74	7	7	-0,084	-0,084	24	0	*
05.07.2024	23,75	22,59	1,16	0	0	4,76	4,76	-4,76	7	7	-0,086	-0,086	24	0	*
06.07.2024	24,21	23,12	1,09	0	0	4,52	4,52	-4,52	7	7	-0,08	-0,08	24	0	*
07.07.2024	24,64	23,48	1,16	0	0	4,8	4,8	-4,8	7	7	-0,095	-0,095	24	0	*
08.07.2024	24,43	23,2	1,23	0	0	4,79	4,79	-4,79	7	7	-0,094	-0,094	24	0	*
09.07.2024	24,84	23,67	1,17	0	0	4,8	4,8	-4,8	7	7	-0,094	-0,094	24	0	*
10.07.2024	25,73	24,63	1,1	0	0	4,86	4,86	-4,86	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
11.07.2024	26,1	25,05	1,05	0	0	4,91	4,91	-4,91	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
12.07.2024	25,94	24,93	1,01	0	0	4,91	4,91	-4,91	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
13.07.2024	26,27	25,32	0,95	0	0	4,97	4,97	-4,97	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
14.07.2024	25,95	24,95	1	0	0	5	5	-5	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
15.07.2024	26,03	24,99	1,04	0	0	5,04	5,04	-5,04	7	7	-0,099	-0,099	24	0	*
16.07.2024	26,57	25,55	1,02	0	0	5,15	5,15	-5,15	7	7	-0,107	-0,107	24	0	*
17.07.2024	26,89	25,92	0,97	0	0	5,26	5,26	-5,26	7	7	-0,118	-0,118	24	0	*
18.07.2024	26,28	25,19	1,09	0	0	5,28	5,28	-5,28	7	7	-0,118	-0,118	24	0	*
19.07.2024	25,99	24,84	1,15	0	0	5,31	5,31	-5,31	7	7	-0,108	-0,108	24	0	*
20.07.2024	25,67	24,49	1,18	0	0	5,33	5,33	-5,33	7	7	-0,104	-0,104	24	0	*
21.07.2024	25,72	24,6	1,12	0	0	5,39	5,39	-5,39	7	7	-0,11	-0,11	24	0	*
22.07.2024	26,03	24,98	1,05	0	0	5,47	5,47	-5,47	7	7	-0,115	-0,115	24	0	*
23.07.2024	26,46	25,45	1,01	0	0	5,56	5,56	-5,56	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
Итого:				0	0	157,8	157,8	-157,8			-3,073	-3,073	768	0	
Средние:	25,2	24,05	1,15						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/06/2424:00	3982,42	3897,67	4348,33	4304,07	-406,4	68,692	-13,06	1764	0
23/07/2424:00	3982,42	3897,67	4506,13	4461,87	-564,2	65,619	-16,133	2532	0
Итого:	0	0	157,8	157,8	-157,8	-3,073	-3,073	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2542ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

