

#135744#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2025	63,31	49,74	13,57	76,27	74,87	65,27	64,55	10,32	7	7	1,004	24	0	*
23.06.2025	63,82	50,25	13,57	76,41	74,98	65,32	64,6	10,38	7	7	1,01	24	0	*
24.06.2025	63,49	50,35	13,14	76,59	75,17	63,16	62,46	12,71	7	7	0,976	24	0	*
25.06.2025	63,4	50,57	12,83	80,79	79,32	65,83	65,11	14,21	7	7	1,005	24	0	*
26.06.2025	63,26	50,72	12,54	82,79	81,29	65,7	64,98	16,31	7	7	1,011	24	0	*
27.06.2025	63,58	50,67	12,91	78,27	76,84	64,26	63,56	13,28	7	7	0,982	24	0	*
28.06.2025	63,36	50,37	12,99	79,29	77,84	67,07	66,35	11,49	7	7	1,002	24	0	*
29.06.2025	63,68	50,66	13,02	82,09	80,6	66,45	65,72	14,88	7	7	1,039	24	0	*
30.06.2025	63,26	50,36	12,9	81,95	80,45	66,8	66,08	14,37	7	7	1,024	24	0	*
01.07.2025	63,61	50,74	12,87	82,87	81,36	66,63	65,9	15,46	7	7	1,033	24	0	*
02.07.2025	63,72	50,92	12,8	79,28	77,83	66,27	65,55	12,28	7	7	0,988	24	0	*
03.07.2025	63,81	51,24	12,57	79,34	77,87	66,26	65,54	12,33	7	7	0,967	24	0	*
04.07.2025	63,85	51,07	12,78	80,49	79,01	66,31	65,59	13,42	7	7	1,002	24	0	*
05.07.2025	64,47	51,38	13,09	79,82	78,33	66,68	65,92	12,41	7	7	1,014	24	0	*
06.07.2025	63,76	50,96	12,8	78,82	77,36	67,19	66,46	10,9	7	7	0,981	24	0	*
07.07.2025	63,85	51,17	12,68	79,47	78,02	67,01	66,28	11,74	7	7	0,979	24	0	*
08.07.2025	63,74	51,23	12,51	81,16	79,65	66,92	66,18	13,47	7	7	0,985	24	0	*
09.07.2025	64,08	51,43	12,65	83,5	81,94	66,55	65,81	16,13	7	7	1,021	24	0	*
10.07.2025	63,82	51,08	12,74	83,3	81,76	66,61	65,89	15,87	7	7	1,031	24	0	*
11.07.2025	63,95	51,23	12,72	82,04	80,53	66,86	66,11	14,42	7	7	1,011	24	0	*
12.07.2025	63,68	50,9	12,78	78,93	77,46	67,03	66,3	11,16	7	7	0,976	24	0	*
13.07.2025	63,68	51,25	12,43	81,78	80,26	66,74	66,01	14,25	7	7	0,985	24	0	*
14.07.2025	63,84	51,18	12,66	78,05	76,62	67,36	66,63	9,99	7	7	0,958	24	0	*
15.07.2025	63,8	51,38	12,42	79,69	78,24	67,05	66,31	11,93	7	7	0,962	24	0	*
16.07.2025	63,72	51,15	12,57	77,85	76,42	67,12	66,38	10,04	7	7	0,95	24	0	*
17.07.2025	63,55	50,92	12,63	77,36	75,94	66,89	66,17	9,77	7	7	0,949	24	0	*
18.07.2025	63,54	51,18	12,36	78,86	77,4	66,66	65,89	11,51	7	7	0,946	24	0	*
19.07.2025	63,62	51,02	12,6	76,88	75,43	66,09	65,36	10,07	7	7	0,938	24	0	*
20.07.2025	63,74	51,44	12,3	78,88	77,42	66,2	65,45	11,97	7	7	0,938	24	0	*
21.07.2025	63,7	51,41	12,29	78,15	76,7	66,53	65,78	10,92	7	7	0,93	24	0	*
22.07.2025	63,66	52,45	11,21	75,09	73,72	63,01	62,27	11,45	7	7	0,817	24	0	*
23.07.2025	64,16	52,34	11,82	77,11	75,68	68,89	67,96	7,72	7	7	0,892	24	0	*
Итого:				2543,1	2496,31	2122,7	2099,15	397,16			31,306	768	0	
Средние:	63,7	51,02	12,67						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/06/2524:00	30334,22	29811,99	23963,91	23715,51	6096,48	403,541	10524	0
23/07/2524:00	32877,39	32308,3	26086,63	25814,66	6493,64	434,847	11292	0
Итого:	2543,17	2496,31	2122,72	2099,15	397,16	31,306	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора 11305ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

