

#135745#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0хА061

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mr<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qr<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.06.2025 | 18,64    | 18,38    | 0,26     | 66,38    | 66,38   | 31,66    | 31,66   | 34,72   | 7            | 7            | 0,659      | 0,648      | 24       | 0        | *  |
| 23.06.2025 | 19,63    | 19,43    | 0,2      | 47,36    | 47,36   | 24,6     | 24,6    | 22,76   | 7            | 7            | 0,455      | 0,448      | 24       | 0        | *  |
| 24.06.2025 | 20,43    | 20,23    | 0,2      | 43,7     | 43,7    | 27,78    | 27,78   | 15,92   | 7            | 7            | 0,336      | 0,324      | 24       | 0        | *  |
| 25.06.2025 | 20,84    | 20,69    | 0,15     | 36,69    | 36,69   | 26,75    | 26,75   | 9,94    | 7            | 7            | 0,215      | 0,207      | 24       | 0        | *  |
| 26.06.2025 | 20,99    | 20,87    | 0,12     | 31,63    | 31,63   | 24,57    | 24,57   | 7,06    | 7            | 7            | 0,151      | 0,148      | 24       | 0        | *  |
| 27.06.2025 | 21,7     | 21,57    | 0,13     | 23,83    | 23,83   | 24,99    | 24,99   | -1,16   | 7            | 7            | -0,008     | -0,013     | 24       | 0        | *  |
| 28.06.2025 | 21,74    | 21,59    | 0,15     | 20,75    | 20,75   | 26,16    | 26,16   | -5,41   | 7            | 7            | -0,092     | -0,094     | 24       | 0        | *  |
| 29.06.2025 | 21,86    | 21,68    | 0,18     | 18,21    | 18,21   | 28,44    | 28,44   | -10,23  | 7            | 7            | -0,197     | -0,199     | 24       | 0        | *  |
| 30.06.2025 | 20,33    | 20,11    | 0,22     | 18,63    | 18,63   | 37,45    | 37,45   | -18,82  | 7            | 7            | -0,351     | -0,358     | 24       | 0        | *  |
| 01.07.2025 | 21,01    | 20,75    | 0,26     | 13,91    | 13,91   | 29,57    | 29,57   | -15,66  | 7            | 7            | -0,301     | -0,303     | 24       | 0        | *  |
| 02.07.2025 | 21,66    | 21,36    | 0,3      | 13,17    | 13,17   | 29,14    | 29,14   | -15,97  | 7            | 7            | -0,316     | -0,319     | 24       | 0        | *  |
| 03.07.2025 | 22,71    | 22,48    | 0,23     | 10,57    | 10,57   | 26,28    | 26,28   | -15,71  | 7            | 7            | -0,329     | -0,33      | 24       | 0        | *  |
| 04.07.2025 | 21,79    | 21,61    | 0,18     | 9,03     | 9,03    | 21,7     | 21,7    | -12,67  | 7            | 7            | -0,25      | -0,254     | 24       | 0        | *  |
| 05.07.2025 | 21,67    | 21,45    | 0,22     | 9,53     | 9,53    | 16,46    | 16,46   | -6,93   | 7            | 7            | -0,125     | -0,125     | 24       | 0        | *  |
| 06.07.2025 | 22,42    | 22,15    | 0,27     | 6,43     | 6,43    | 8,49     | 8,49    | -2,06   | 7            | 7            | -0,023     | -0,024     | 24       | 0        | *  |
| 07.07.2025 | 22,79    | 22,57    | 0,22     | 5,4      | 5,4     | 6,97     | 6,97    | -1,57   | 7            | 7            | -0,014     | -0,014     | 24       | 0        | *  |
| 08.07.2025 | 21,89    | 21,92    | -0,03    | 5,03     | 5,03    | 6,72     | 6,72    | -1,69   | 7            | 7            | -0,021     | -0,021     | 24       | 0        | *  |
| 09.07.2025 | 20,09    | 20,23    | -0,14    | 3,71     | 3,71    | 2,88     | 2,88    | 0,83    | 7            | 7            | 0,018      | 0,018      | 24       | 0        | *  |
| 10.07.2025 | 18,6     | 18,29    | 0,31     | 0,81     | 0,81    | 0,04     | 0,04    | 0,77    | 7            | 7            | 0,015      | 0,015      | 24       | 0        | *  |
| 11.07.2025 | 18,22    | 18,11    | 0,11     | 1,08     | 1,08    | 0,7      | 0,7     | 0,38    | 7            | 7            | 0,007      | 0,007      | 24       | 0        | *  |
| 12.07.2025 | 21,5     | 21,54    | -0,04    | 0,24     | 0,24    | 0        | 0       | 0,24    | 7            | 7            | 0,006      | 0,006      | 24       | 0        | *  |
| 13.07.2025 | 22,61    | 22,35    | 0,26     | 0,58     | 0,58    | 0        | 0       | 0,58    | 7            | 7            | 0,013      | 0,013      | 24       | 0        | *  |
| 14.07.2025 | 23,13    | 22,96    | 0,17     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 7            | 7            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 15.07.2025 | 23,19    | 23,04    | 0,15     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 7            | 7            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 16.07.2025 | 22,5     | 22,4     | 0,1      | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 7            | 7            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 17.07.2025 | 23,14    | 22,98    | 0,16     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 7            | 7            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 18.07.2025 | 22,63    | 22,25    | 0,38     | 0        | 0       | 0,05     | 0,05    | -0,05   | 7            | 7            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 19.07.2025 | 23,09    | 22,65    | 0,44     | 0        | 0       | 2,13     | 2,13    | -2,13   | 7            | 7            | -0,037     | -0,037     | 24       | 0        | *  |
| 20.07.2025 | 23,36    | 23,18    | 0,18     | 0        | 0       | 9,3      | 9,3     | -9,3    | 7            | 7            | -0,193     | -0,193     | 24       | 0        | *  |
| 21.07.2025 | 24,23    | 24,08    | 0,15     | 0        | 0       | 15,12    | 15,12   | -15,12  | 7            | 7            | -0,34      | -0,34      | 24       | 0        | *  |
| 22.07.2025 | 24,66    | 24,46    | 0,2      | 0        | 0       | 22,02    | 22,02   | -22,02  | 7            | 7            | -0,519     | -0,519     | 24       | 0        | *  |
| 23.07.2025 | 24,49    | 24,29    | 0,2      | 0        | 0       | 36,49    | 36,48   | -36,48  | 7            | 7            | -0,869     | -0,869     | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 386,67   | 386,67  | 486,46   | 486,45  | -99,78  |              |              | -2,11      | -2,178     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 21,79    | 21,61    | 0,18     |          |         |          |         |         | 7            | 7            |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | Qr<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 21/06/2524:00 | 61208,54 | 59902,47 | 61441,42 | 60788,53 | -886,06 | 1182,935   | -93,895    | 10524    | 0        |
| 23/07/2524:00 | 61595,21 | 60289,14 | 61927,88 | 61274,98 | -985,84 | 1180,825   | -96,073    | 11292    | 0        |
| Итого:        | 386,67   | 386,67   | 486,46   | 486,45   | -99,78  | -2,11      | -2,178     | 768      | 0        |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11305ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

