

#144455#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/25г. -23/08/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2025	24,66	24,46	0,2	0	0	22,02	22,02	-22,02	7	7	-0,519	-0,519	24	0	*
23.07.2025	24,49	24,29	0,2	0	0	36,49	36,48	-36,48	7	7	-0,869	-0,869	24	0	*
24.07.2025	23,75	23,61	0,14	0	0	44,95	44,9	-44,9	7	7	-1,04	-1,04	24	0	*
25.07.2025	24,61	23,93	0,68	0,01	0,01	46,89	46,81	-46,8	7	7	-1,101	-1,101	24	0	*
26.07.2025	23,97	23,72	0,25	0	0	55,24	55,08	-55,08	7	7	-1,29	-1,29	24	0	*
27.07.2025	23,52	23,23	0,29	0	0	57,4	57,24	-57,24	7	7	-1,316	-1,316	24	0	*
28.07.2025	23,4	23,14	0,26	0	0	52,83	52,71	-52,71	7	7	-1,204	-1,204	24	0	*
29.07.2025	23,45	23,19	0,26	0	0	58,1	57,93	-57,93	7	7	-1,329	-1,329	24	0	*
30.07.2025	23,35	22,53	0,82	0,01	0,01	73,22	73,01	-73	7	7	-1,632	-1,632	24	0	*
31.07.2025	22,44	22,13	0,31	0	0	70,41	70,23	-70,23	7	7	-1,541	-1,541	24	0	*
01.08.2025	22,74	22,51	0,23	0	0	71,04	70,84	-70,84	7	7	-1,582	-1,582	24	0	*
02.08.2025	23,13	22,93	0,2	0	0	68,73	68,49	-68,49	7	7	-1,556	-1,556	24	0	*
03.08.2025	23,17	22,91	0,26	0	0	66,51	66,34	-66,34	7	7	-1,501	-1,501	24	0	*
04.08.2025	23,64	23,5	0,14	0	0	61,87	61,63	-61,63	7	7	-1,435	-1,435	24	0	*
05.08.2025	23,66	23,49	0,17	0	0	63,36	63,12	-63,12	7	7	-1,466	-1,466	24	0	*
06.08.2025	22,78	22,68	0,1	0	0	63,72	63,53	-63,53	7	7	-1,425	-1,425	24	0	*
07.08.2025	22,74	22,6	0,14	0	0	61,78	61,65	-61,65	7	7	-1,378	-1,378	24	0	*
08.08.2025	22,91	22,76	0,15	0	0	61,5	61,36	-61,36	7	7	-1,381	-1,381	24	0	*
09.08.2025	22,51	22,19	0,32	0	0	59,08	58,96	-58,96	7	7	-1,292	-1,292	24	0	*
10.08.2025	22,19	21,99	0,2	0	0	55,96	55,86	-55,86	7	7	-1,213	-1,213	24	0	*
11.08.2025	22,72	22,54	0,18	0	0	54,33	54,26	-54,26	7	7	-1,207	-1,207	24	0	*
12.08.2025	22,15	21,96	0,19	0	0	53,23	53,15	-53,15	7	7	-1,152	-1,152	24	0	*
13.08.2025	22,92	22,66	0,26	0	0	46,28	46,25	-46,25	7	7	-1,031	-1,031	24	0	*
14.08.2025	23,09	22,72	0,37	0	0	43,2	43,16	-43,16	7	7	-0,962	-0,962	24	0	*
15.08.2025	23,82	23,52	0,3	0	0	38,05	38,04	-38,04	7	7	-0,876	-0,876	24	0	*
16.08.2025	23,58	23,21	0,37	0	0	44	43,96	-43,96	7	7	-1,003	-1,003	24	0	*
17.08.2025	21,38	21,13	0,25	0	0	55,22	55,2	-55,2	7	7	-1,152	-1,152	24	0	*
18.08.2025	20,15	20,04	0,11	0	0	48,46	48,46	-48,46	7	7	-0,955	-0,955	24	0	*
19.08.2025	21,59	21,26	0,33	0	0	39,87	39,87	-39,87	7	7	-0,83	-0,83	24	0	*
20.08.2025	20,58	20,34	0,24	0	0	54,77	54,75	-54,75	7	7	-1,096	-1,096	24	0	*
21.08.2025	19,75	19,4	0,35	0	0	50,13	50,13	-50,13	7	7	-0,956	-0,956	24	0	*
22.08.2025	20,3	20,03	0,27	0	0	45,15	45,15	-45,15	7	7	-0,889	-0,889	24	0	*
23.08.2025	19,97	19,77	0,2	0	0	50,52	50,52	-50,52	7	7	-0,981	-0,981	24	0	*
Итого:				0,02	0,02	1774,3	1771,09	-1771			-39,16	-39,16	792	0	
Средние:	22,7	22,43	0,26						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2524:00	61595,21	60289,14	61869,37	61216,48	-927,34	1182,213	-94,685	11244	0
23/08/2524:00	61595,23	60289,16	63643,68	62987,57	-2698,41	1143,053	-133,845	12036	0
Итого:	0,02	0,02	1774,31	1771,09	-1771,07	-39,16	-39,16	792	0

Период нормальной работы

Период отсутств.счета

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

