

#147236#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/08/25г.-22/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

$G_{\text{под max}} = 180.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 0.80 \text{ м}^3/\text{ч}$

М сет. воды= т.сут МГВС= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.28 м3/ч

TxB= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

$$\Phi T=0$$
$$T3=0$$

KC=0xA061

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
Дата	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	62,75	49,38	13,37	70,61	69,35	63,78	63,06	6,29	7	7	0,921	24	0	*
23.08.2025	62,68	49,37	13,31	73,51	72,19	63,58	62,86	9,33	7	7	0,954	24	0	*
24.08.2025	61,57	48,58	12,99	73,58	72,3	63,87	63,17	9,13	7	7	0,928	24	0	*
25.08.2025	58,84	50,4	8,44	58,18	57,27	56,06	55,42	1,85	7	7	0,49	24	0	*
26.08.2025	63,62	57,65	5,97	42,05	41,28	38,41	37,85	3,43	7	7	0,263	24	0	*
27.08.2025	62,8	51,84	10,96	82,7	81,21	72,6	71,72	9,49	7	7	0,897	24	0	*
28.08.2025	62,46	49,69	12,77	68,61	67,4	62,29	61,57	5,83	7	7	0,85	24	0	*
29.08.2025	62,92	50,9	12,02	65,35	64,19	60,6	59,88	4,31	7	7	0,763	24	0	*
30.08.2025	62,67	50,75	11,92	64,69	63,56	60,56	59,84	3,72	7	7	0,754	24	0	*
31.08.2025	62,34	50,53	11,81	66,41	65,24	60,1	59,38	5,86	7	7	0,761	24	0	*
01.09.2025	62,57	50,58	11,99	64,07	62,95	60,4	59,68	3,27	7	7	0,749	24	0	*
02.09.2025	62,9	50,85	12,05	66,45	65,28	60,08	59,39	5,89	7	7	0,781	24	0	*
03.09.2025	62,83	49,51	13,32	71,94	70,65	64,73	64,01	6,64	7	7	0,932	24	0	*
04.09.2025	62,76	49,14	13,62	71,04	69,75	64,45	63,73	6,02	7	7	0,942	24	0	*
05.09.2025	63,2	49,53	13,67	70,5	69,25	64,47	63,75	5,5	7	7	0,938	24	0	*
06.09.2025	62,92	49,29	13,63	70,31	69,05	64,4	63,68	5,37	7	7	0,934	24	0	*
07.09.2025	62,93	49,3	13,63	71,97	70,66	63,78	63,06	7,6	7	7	0,95	24	0	*
08.09.2025	63,08	49,36	13,72	70,93	69,63	63,98	63,26	6,37	7	7	0,945	24	0	*
09.09.2025	62,73	49,13	13,6	71,77	70,49	63,69	62,97	7,52	7	7	0,948	24	0	*
10.09.2025	62,76	48,82	13,94	70,69	69,44	63,74	63,02	6,42	7	7	0,958	24	0	*
11.09.2025	62,67	48,81	13,86	70,88	69,62	63,49	62,77	6,85	7	7	0,959	24	0	*
12.09.2025	63,36	50,65	12,71	73,17	71,82	67,25	66,41	5,41	7	7	0,91	24	0	*
13.09.2025	63,12	50,41	12,71	81,17	79,71	74,22	73,26	6,45	7	7	1,001	24	0	*
14.09.2025	62,83	49,99	12,84	79,2	77,79	70,32	69,42	8,37	7	7	0,991	24	0	*
15.09.2025	62,53	48,4	14,13	70,37	69,14	61,72	61	8,14	7	7	0,966	24	0	*
16.09.2025	62,83	48,48	14,35	71,4	70,13	61,64	60,92	9,21	7	7	0,996	24	0	*
17.09.2025	62,45	47,97	14,48	70,02	68,78	60,75	60,03	8,75	7	7	0,983	24	0	*
18.09.2025	62,3	47,85	14,45	70,53	69,31	61,18	60,46	8,85	7	7	0,993	24	0	*
19.09.2025	62,45	48,22	14,23	71,07	69,82	61,67	60,95	8,87	7	7	0,983	24	0	*
20.09.2025	62,83	48,58	14,25	71,28	70,03	61,56	60,84	9,19	7	7	0,986	24	0	*
21.09.2025	62,54	48,79	13,75	72,79	71,51	61,14	60,42	11,09	7	7	0,968	24	0	*
22.09.2025	62,58	48,61	13,97	70,71	69,47	61,46	60,74	8,73	7	7	0,962	24	0	*
Итого:				2237,9	2198,27	2001,9	1978,52	219,75			28,356	768	0	
Средние:	62,61	49,73	12,88						7	7				

	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	M3	T	M3	T	T	Гкал	ч	ч
21/08/2524:00	34975,06	34367,17	27993,18	27699,86	6667,31	461,259	11988	0
22/09/2524:00	37213,01	36565,44	29995,15	29678,38	6887,06	489,615	12756	0
Итого:	2237,95	2198,27	2001,97	1978,52	219,75	28,356	768	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета те

Время работы прибора: 1000

Представитель абонент

Представитель теплоснабж. организации



24 28 25