

#147237#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/08/25г.-22/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	20,3	20,03	0,27	0	0	45,15	45,15	-45,15	7	7	-0,889	-0,889	24	0	*
23.08.2025	19,97	19,77	0,2	0	0	50,52	50,52	-50,52	7	7	-0,981	-0,981	24	0	*
24.08.2025	19,28	19,09	0,19	0	0	51,86	51,86	-51,86	7	7	-0,974	-0,974	24	0	*
25.08.2025	18,88	18,76	0,12	0	0	48,43	48,43	-48,43	7	7	-0,891	-0,891	24	0	*
26.08.2025	19,14	18,88	0,26	0	0	50,84	50,84	-50,84	7	7	-0,944	-0,944	24	0	*
27.08.2025	19,29	18,87	0,42	0	0	45,37	45,37	-45,37	7	7	-0,84	-0,84	24	0	*
28.08.2025	20,64	20,29	0,35	0	0	33,04	33,04	-33,04	7	7	-0,648	-0,648	24	0	*
29.08.2025	22,12	21,86	0,26	0	0	30,1	30,1	-30,1	7	7	-0,638	-0,638	24	0	*
30.08.2025	21,84	21,63	0,21	0	0	29,51	29,51	-29,51	7	7	-0,62	-0,62	24	0	*
31.08.2025	21,78	21,53	0,25	0	0	27,98	27,98	-27,98	7	7	-0,581	-0,581	24	0	*
01.09.2025	21,48	21,18	0,3	0	0	28,56	28,56	-28,56	7	7	-0,583	-0,583	24	0	*
02.09.2025	23,13	22,1	1,03	0,01	0,01	23,22	23,22	-23,21	7	7	-0,493	-0,493	24	0	*
03.09.2025	22,91	22,72	0,19	0	0	23,1	23,1	-23,1	7	7	-0,502	-0,502	24	0	*
04.09.2025	22,94	22,74	0,2	0	0	22,79	22,79	-22,79	7	7	-0,496	-0,496	24	0	*
05.09.2025	23,03	22,69	0,34	0	0	20,7	20,7	-20,7	7	7	-0,45	-0,45	24	0	*
06.09.2025	22,54	22,39	0,15	0	0	22,46	22,46	-22,46	7	7	-0,483	-0,483	24	0	*
07.09.2025	21,91	21,7	0,21	0	0	20,76	20,76	-20,76	7	7	-0,429	-0,429	24	0	*
08.09.2025	22,25	21,97	0,28	0	0	21,07	21,07	-21,07	7	7	-0,443	-0,443	24	0	*
09.09.2025	22,01	21,8	0,21	0	0	19,66	19,66	-19,66	7	7	-0,408	-0,408	24	0	*
10.09.2025	22,31	21,82	0,49	0,01	0,01	18,02	18,02	-18,01	7	7	-0,371	-0,371	24	0	*
11.09.2025	22,53	22,45	0,08	0	0	16,56	16,56	-16,56	7	7	-0,351	-0,351	24	0	*
12.09.2025	22,28	22,11	0,17	0	0	19,26	19,26	-19,26	7	7	-0,406	-0,406	24	0	*
13.09.2025	21,92	21,64	0,28	0	0	19,8	19,8	-19,8	7	7	-0,407	-0,407	24	0	*
14.09.2025	22,04	21,96	0,08	0,01	0,01	17,01	17,01	-17	7	7	-0,351	-0,351	24	0	*
15.09.2025	22,41	22,3	0,11	0	0	15	15	-15	7	7	-0,312	-0,312	24	0	*
16.09.2025	22,35	22,23	0,12	0	0	16,08	16,08	-16,08	7	7	-0,334	-0,334	24	0	*
17.09.2025	21,84	21,74	0,1	0	0	15,98	15,98	-15,98	7	7	-0,325	-0,325	24	0	*
18.09.2025	21,67	21,42	0,25	0,01	0,01	15,49	15,49	-15,48	7	7	-0,309	-0,309	24	0	*
19.09.2025	21,88	21,75	0,13	0	0	13,51	13,51	-13,51	7	7	-0,271	-0,271	24	0	*
20.09.2025	22,55	22,34	0,21	0	0	13,4	13,4	-13,4	7	7	-0,279	-0,279	24	0	*
21.09.2025	22,96	22,68	0,28	0	0	12,44	12,44	-12,44	7	7	-0,261	-0,261	24	0	*
22.09.2025	22,04	21,84	0,2	0	0	15,14	15,14	-15,14	7	7	-0,31	-0,31	24	0	*
Итого:				0,04	0,04	822,81	822,81	-822,77			-16,58	-16,58	768	0	
Средние:	21,69	21,44	0,24						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	61595,23	60289,16	63548,01	62891,9	-2602,74	1144,923	-131,975	11988	0
22/09/2524:00	61595,27	60289,2	64370,82	63714,71	-3425,51	1128,343	-148,555	12756	0
Итого:	0,04	0,04	822,81	822,81	-822,77	-16,58	-16,58	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10760ч

Представитель абонента

Для представителя теплоснабж.организации

