

#97933#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xA061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.2024	23,23	21,89	1,34	0	0	5,79	5,79	-5,79	7	7	-0,101	-0,101	24	0	*
23.09.2024	23,72	22,59	1,13	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,107	-0,107	24	0	*
24.09.2024	23,92	22,69	1,23	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,11	-0,11	24	0	*
25.09.2024	24,42	23,37	1,05	0	0	5,86	5,86	-5,86	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
26.09.2024	24,51	23,48	1,03	0	0	5,88	5,88	-5,88	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
27.09.2024	24,42	23,44	0,98	0	0	5,89	5,89	-5,89	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
28.09.2024	23,37	22,28	1,09	0	0	5,84	5,84	-5,84	7	7	-0,106	-0,106	24	0	*
29.09.2024	21,89	20,72	1,17	0	0	5,78	5,78	-5,78	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
30.09.2024	19,97	18,76	1,21	0	0	5,69	5,69	-5,69	7	7	-0,082	-0,082	24	0	*
01.10.2024	18,77	17,52	1,25	0	0	5,59	5,59	-5,59	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
02.10.2024	19,18	17,85	1,33	0	0	5,58	5,58	-5,58	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
03.10.2024	19,04	17,8	1,24	0	0	5,52	5,52	-5,52	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
04.10.2024	18,6	17,38	1,22	0	0	5,47	5,47	-5,47	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
05.10.2024	18,57	17,31	1,26	0	0	5,44	5,44	-5,44	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
06.10.2024	17,94	16,68	1,26	0	0	5,35	5,35	-5,35	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
07.10.2024	18,35	17,11	1,24	0	0	5,33	5,33	-5,33	7	7	-0,072	-0,072	24	0	*
08.10.2024	67,83	47,29	20,54	116,57	114,16	124,63	123,29	-9,13	7	7	1,928	-0,316	24	0	*
09.10.2024	68,55	50,69	17,86	328,38	321,43	342,15	338,05	-16,62	7	7	4,888	-0,818	24	0	*
10.10.2024	68,84	51,84	17	315,51	308,8	330,33	326,21	-17,41	7	7	4,343	-0,88	24	0	*
11.10.2024	68,77	51,24	17,53	281,41	275,43	293,33	289,7	-14,27	7	7	4,091	-0,709	24	0	*
12.10.2024	68,67	50,52	18,15	276,81	270,96	289,59	286,15	-15,19	7	7	4,145	-0,744	24	0	*
13.10.2024	67,45	49,69	17,76	272,54	266,96	283,04	279,8	-12,84	7	7	4,096	-0,617	24	0	*
14.10.2024	68,01	49,28	18,73	281,64	275,78	291,5	288,2	-12,42	7	7	4,544	-0,592	24	0	*
15.10.2024	68,07	48,44	19,63	280,49	274,63	291,68	288,5	-13,87	7	7	4,713	-0,651	24	0	*
16.10.2024	68,57	48,31	20,26	280,71	274,76	289,84	286,68	-11,92	7	7	4,985	-0,557	24	0	*
17.10.2024	68,53	47,96	20,57	279,72	273,82	290,48	287,38	-13,56	7	7	4,974	-0,631	24	0	*
18.10.2024	68,39	47,67	20,72	277,61	271,76	289,64	286,56	-14,8	7	7	4,92	-0,684	24	0	*
19.10.2024	68,56	47,89	20,67	278,58	272,7	288,29	285,2	-12,5	7	7	5,029	-0,578	24	0	*
20.10.2024	68,7	47,68	21,02	277,69	271,81	289,57	286,49	-14,68	7	7	5,006	-0,677	24	0	*
21.10.2024	68,5	47,93	20,57	279,67	273,76	291,28	288,15	-14,39	7	7	4,933	-0,67	24	0	*
22.10.2024	69,01	48,98	20,03	286,96	280,83	299,94	296,6	-15,77	7	7	4,843	-0,751	24	0	*
23.10.2024	68,92	48,95	19,97	286,97	280,85	300,06	296,7	-15,85	7	7	4,826	-0,756	24	0	*
Итого:				4401,2	4308,44	4676	4624,31	-315,87			70,798	-12,097	768	0	
Средние:	44,85	34,53	10,31						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/09/2424:00	3982,42	3897,67	4852,66	4808,4	-910,73	58,851	-22,901	3972	0
23/10/2424:00	8383,68	8206,11	9528,66	9432,71	-1226,6	129,649	-34,998	4740	0
Итого:	4401,26	4308,44	4676	4624,31	-315,87	70,798	-12,097	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 1755ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

