

#107948#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/11/24г.-23/12/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0хА061 ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.11.2024 | 72,11 | 46,43 | 25,68 | 246,96 | 241,22 | 256,16 | 253,57 | -12,35 | 7 | 7 | 5,61 | -0,549 | 24 | 0 | * |
| 23.11.2024 | 73,41 | 46,83 | 26,58 | 259,93 | 253,71 | 269,59 | 266,85 | -13,14 | 7 | 7 | 6,12 | -0,593 | 24 | 0 | * |
| 24.11.2024 | 71,74 | 45,77 | 25,97 | 257,8 | 251,87 | 267,79 | 265,18 | -13,31 | 7 | 7 | 5,923 | -0,584 | 24 | 0 | * |
| 25.11.2024 | 66,5 | 44,23 | 22,27 | 263,15 | 257,9 | 274,63 | 272,13 | -14,23 | 7 | 7 | 5,105 | -0,608 | 24 | 0 | * |
| 26.11.2024 | 67,45 | 45 | 22,45 | 264,99 | 259,56 | 277,13 | 274,45 | -14,89 | 7 | 7 | 5,147 | -0,648 | 24 | 0 | * |
| 27.11.2024 | 67,69 | 45,01 | 22,68 | 261,99 | 256,59 | 274,17 | 271,57 | -14,98 | 7 | 7 | 5,133 | -0,653 | 24 | 0 | * |
| 28.11.2024 | 66,57 | 44,55 | 22,02 | 263,57 | 258,3 | 276,07 | 273,53 | -15,23 | 7 | 7 | 4,999 | -0,654 | 24 | 0 | * |
| 29.11.2024 | 67,57 | 44,85 | 22,72 | 262,59 | 257,18 | 274,87 | 272,3 | -15,12 | 7 | 7 | 5,155 | -0,656 | 24 | 0 | * |
| 30.11.2024 | 67,79 | 44,61 | 23,18 | 256,98 | 251,66 | 268,9 | 266,41 | -14,75 | 7 | 7 | 5,164 | -0,637 | 24 | 0 | * |
| 01.12.2024 | 70,37 | 45,82 | 24,55 | 261,46 | 255,64 | 272,83 | 270,15 | -14,51 | 7 | 7 | 5,606 | -0,643 | 24 | 0 | * |
| 02.12.2024 | 70,51 | 45,88 | 24,63 | 261,35 | 255,54 | 272,42 | 269,75 | -14,21 | 7 | 7 | 5,636 | -0,629 | 24 | 0 | * |
| 03.12.2024 | 68,1 | 45,3 | 22,8 | 263,55 | 258,05 | 275,39 | 272,74 | -14,69 | 7 | 7 | 5,207 | -0,642 | 24 | 0 | * |
| 04.12.2024 | 70,85 | 46,1 | 24,75 | 262,78 | 256,88 | 274,32 | 271,59 | -14,71 | 7 | 7 | 5,67 | -0,659 | 24 | 0 | * |
| 05.12.2024 | 71,8 | 47,38 | 24,42 | 258,08 | 252,13 | 269,41 | 266,59 | -14,46 | 7 | 7 | 5,468 | -0,663 | 24 | 0 | * |
| 06.12.2024 | 72,24 | 47,15 | 25,09 | 257,25 | 251,28 | 267,1 | 264,3 | -13,02 | 7 | 7 | 5,681 | -0,592 | 24 | 0 | * |
| 07.12.2024 | 74,67 | 48,25 | 26,42 | 260,56 | 254,12 | 271,04 | 268,09 | -13,97 | 7 | 7 | 6,032 | -0,652 | 24 | 0 | * |
| 08.12.2024 | 73,36 | 47,66 | 25,7 | 256,71 | 250,56 | 265,82 | 263,02 | -12,46 | 7 | 7 | 5,837 | -0,572 | 24 | 0 | * |
| 09.12.2024 | 72,71 | 46,83 | 25,88 | 257,54 | 251,47 | 266,65 | 263,92 | -12,45 | 7 | 7 | 5,917 | -0,562 | 24 | 0 | * |
| 10.12.2024 | 75,21 | 47,42 | 27,79 | 256,54 | 250,11 | 265,2 | 262,41 | -12,3 | 7 | 7 | 6,361 | -0,559 | 24 | 0 | * |
| 11.12.2024 | 73,35 | 47,23 | 26,12 | 261,43 | 255,18 | 270,33 | 267,49 | -12,31 | 7 | 7 | 6,076 | -0,557 | 24 | 0 | * |
| 12.12.2024 | 73 | 46,71 | 26,29 | 257,3 | 251,22 | 266,19 | 263,45 | -12,23 | 7 | 7 | 6,027 | -0,548 | 24 | 0 | * |
| 13.12.2024 | 76,3 | 47,66 | 28,64 | 254,62 | 248,09 | 263,11 | 260,3 | -12,21 | 7 | 7 | 6,519 | -0,56 | 24 | 0 | * |
| 14.12.2024 | 76,82 | 48,1 | 28,72 | 258,27 | 251,59 | 266,89 | 263,98 | -12,39 | 7 | 7 | 6,625 | -0,571 | 24 | 0 | * |
| 15.12.2024 | 71,86 | 45,96 | 25,9 | 254,11 | 248,27 | 263,69 | 261,09 | -12,82 | 7 | 7 | 5,828 | -0,565 | 24 | 0 | * |
| 16.12.2024 | 68,82 | 46,21 | 22,61 | 280,45 | 274,51 | 291,72 | 288,82 | -14,31 | 7 | 7 | 5,535 | -0,636 | 24 | 0 | * |
| 17.12.2024 | 67,29 | 45,94 | 21,35 | 283,37 | 277,59 | 294,68 | 291,77 | -14,18 | 7 | 7 | 5,266 | -0,629 | 24 | 0 | * |
| 18.12.2024 | 67,76 | 45,72 | 22,04 | 275,86 | 270,17 | 286,29 | 283,5 | -13,33 | 7 | 7 | 5,336 | -0,586 | 24 | 0 | * |
| 19.12.2024 | 67,9 | 46,4 | 21,5 | 281,24 | 275,43 | 291,48 | 288,53 | -13,1 | 7 | 7 | 5,306 | -0,588 | 24 | 0 | * |
| 20.12.2024 | 68,25 | 46,62 | 21,63 | 285,23 | 279,28 | 295,32 | 292,36 | -13,08 | 7 | 7 | 5,422 | -0,589 | 24 | 0 | * |
| 21.12.2024 | 70,01 | 47,32 | 22,69 | 288,07 | 281,75 | 297,8 | 294,71 | -12,96 | 7 | 7 | 5,772 | -0,589 | 24 | 0 | * |
| 22.12.2024 | 69,89 | 47,58 | 22,31 | 291,7 | 285,32 | 301,62 | 298,43 | -13,11 | 7 | 7 | 5,732 | -0,604 | 24 | 0 | * |
| 23.12.2024 | 70,1 | 47,86 | 22,24 | 295,05 | 288,59 | 305,06 | 301,8 | -13,21 | 7 | 7 | 5,777 | -0,607 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 8500,4 | 8310,76 | 8833,6 | 8744,78 | -434,02 | | | 180,992 | -19,384 | 768 | 0 | |
| Средние: | 70,68 | 46,38 | 24,3 | | | | | | 7 | 7 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 21/11/2424:00 | 16407,43 | 16055,79 | 17907,8 | 17723 | -1667,21 | 280,963 | -55,315 | 5436 | 0 |
| 23/12/2424:00 | 24907,91 | 24366,55 | 26741,47 | 26467,78 | -2101,23 | 461,955 | -74,699 | 6204 | 0 |
| Итого: | 8500,48 | 8310,76 | 8833,67 | 8744,78 | -434,02 | 180,992 | -19,384 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6222ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

