

#121343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97-107, Калининград
5346
7601
ВКТ-9
5305
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,811	0	324,482	0	0	320,248	0	0	24	0	0	0	53,1	44,3	0	0,44	0,43	0	-
25.02.2025	2,421	0	324,772	0	0	321,095	0	0	24	0	0	0	49,6	42	0	0,44	0,43	0	-
26.02.2025	2,607	0	328,322	0	0	324,47	0	0	24	0	0	0	50,4	42,4	0	0,44	0,43	0	-
27.02.2025	2,37	0	324,972	0	0	321,431	0	0	24	0	0	0	48,6	41,2	0	0,44	0,43	0	-
28.02.2025	2,215	0	322,812	0	0	319,511	0	0	24	0	0	0	47,1	40,2	0	0,44	0,43	0	-
01.03.2025	2,288	0	324,252	0	0	320,905	0	0	24	0	0	0	47,3	40,2	0	0,44	0,43	0	-
02.03.2025	2,596	0	318,022	0	0	314,259	0	0	24	0	0	0	50,6	42,4	0	0,44	0,43	0	-
03.03.2025	2,477	0	322,892	0	0	319,279	0	0	24	0	0	0	49,3	41,5	0	0,44	0,43	0	-
04.03.2025	2,246	0	320,952	0	0	317,679	0	0	24	0	0	0	47	40	0	0,44	0,43	0	-
05.03.2025	2,127	0	324,592	0	0	321,538	0	0	24	0	0	0	45,2	38,6	0	0,44	0,43	0	-
06.03.2025	2,063	0	326,212	0	0	323,24	0	0	24	0	0	0	44,6	38,2	0	0,44	0,43	0	-
07.03.2025	1,945	0	325,552	0	0	322,71	0	0	24	0	0	0	43,7	37,6	0	0,44	0,43	0	-
08.03.2025	1,882	0	324,512	0	0	321,666	0	0	24	0	0	0	43,8	37,9	0	0,44	0,43	0	-
09.03.2025	1,831	0	324,132	0	0	321,31	0	0	24	0	0	0	43,6	37,9	0	0,44	0,43	0	-
10.03.2025	1,811	0	322,872	0	0	320,021	0	0	24	0	0	0	43,9	38,2	0	0,44	0,43	0	-
11.03.2025	1,743	0	323,602	0	0	320,812	0	0	24	0	0	0	43,4	38	0	0,44	0,43	0	-
12.03.2025	1,833	0	324,222	0	0	321,367	0	0	24	0	0	0	43,8	38,1	0	0,44	0,43	0	-
13.03.2025	2,05	0	326,402	0	0	323,232	0	0	24	0	0	0	45,9	39,6	0	0,44	0,43	0	-
14.03.2025	2,237	0	323,172	0	0	319,81	0	0	24	0	0	0	47,5	40,5	0	0,44	0,43	0	-
15.03.2025	2,556	0	325,042	0	0	321,147	0	0	24	0	0	0	50,9	42,9	0	0,44	0,43	0	-
16.03.2025	2,559	0	325,632	0	0	321,729	0	0	24	0	0	0	50,8	42,9	0	0,44	0,43	0	-
17.03.2025	2,421	0	302,842	0	0	299,277	0	0	22,8	1,2	786433	32768	50,5	42,3	0	0,44	0,43	0	-
18.03.2025	2,827	0	326,192	0	0	321,942	0	0	24	0	0	0	53	44,3	0	0,44	0,43	0	-
19.03.2025	2,556	0	325,082	0	0	321,204	0	0	24	0	0	0	50,7	42,8	0	0,44	0,43	0	-
20.03.2025	2,195	0	322,112	0	0	318,836	0	0	24	0	0	0	47	40	0	0,44	0,43	0	-
21.03.2025	2,153	0	325,842	0	0	322,58	0	0	24	0	0	0	46,6	39,9	0	0,44	0,43	0	-
22.03.2025	1,822	0	323,252	0	0	320,475	0	0	24	0	0	0	43,4	37,7	0	0,44	0,43	0	-
23.03.2025	2,133	0	323,802	0	0	320,6	0	0	24	0	0	0	46,3	39,6	0	0,44	0,43	0	-
Итого:	62,775	0	9056,546	0	0	8962,373	0	0	670,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,775																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1194,531	154802,594	0	0	152989,031	0	0	11431,33	767,9	8118,45	0,1
23.03.2025	1257,304	163859,125	0	0	161951,406	0	0	12102,13	1438,7	8119,65	1,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:15:04