


Куйбышева.97-107 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.25	2.9	0,000	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	18,64	18,19	0,45	0,500	0,000	00:30	23:30	00:30	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	0,1	1,F
24.06.25	2.9	0,000	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	18,63	17,78	0,85	0,500	0,000	00:15	23:45	00:15	00:00	00:00	00:00	23:45	00:00	0,1	1,F
25.06.25	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	18,12	17,93	0,19	0,500	0,000	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0,1	1,F
26.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,14	17,79	0,35	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
27.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,35	17,81	0,54	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
28.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,04	18,67	0,37	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
29.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,78	18,40	0,38	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
30.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,55	19,17	0,38	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
01.07.25	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	18,64	18,55	0,09	0,500	0,000	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0,1	1,F
02.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,86	18,32	0,54	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
03.07.25	2.9	0,000	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	19,56	19,12	0,44	0,500	0,000	00:07	23:53	00:07	00:00	00:00	00:00	23:53	00:00	0,1,J	1,F
04.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,54	20,09	0,45	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
05.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,65	19,27	0,38	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
06.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,25	18,76	0,49	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
07.07.25	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	19,52	19,33	0,19	0,500	0,000	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0,1	1,F
08.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,32	19,94	0,38	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
09.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,14	19,71	0,43	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
10.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,06	19,65	0,41	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
11.07.25	2.9	0,000	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	20,12	19,47	0,65	0,500	0,001	00:12	23:48	00:12	00:00	00:00	00:00	23:48	00:00	0,1,J	1,F
12.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,77	19,29	0,48	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
13.07.25	2.9	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	19,88	19,43	0,45	0,500	0,000	00:06	23:54	00:06	00:00	00:00	00:00	23:54	00:00	0,1	1,F
14.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,17	19,73	0,44	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
15.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,46	20,07	0,39	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
16.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,66	20,22	0,44	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
17.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,63	20,25	0,38	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
18.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,33	19,92	0,41	0,500	0,000	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
19.07.25	2.9	0,000	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	20,63	18,87	1,76	0,500	0,006	00:03	21:02	00:03	00:00	00:00	00:00	21:02	00:00	0,C,D,I,J	1,F

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,000	0,219	0,000	0,000	0,203	0,000	0,000	19,57	19,10	0,47	0,500	0,000	01:31	644:34	01:31	00:00	00:00	00:00	644:34	00:00	0,С, D, I, J	1, F
Среднее	2.9	0,000	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	19,57	19,10	0,47	0,500	0,000	00:03	23:50	00:03	00:00	00:00	00:00	23:50	00:00	—	—
На 23.06.25	2.9	1304,268	169628,734	0,000	0,000	171609,781	0,000	0,000	18,26	17,77	0,49	0,500	0,000	12733:36	9671:29	12733:36	00:00	00:00	2052:43	7619:34	00:00	0, I	1, F
На 19.07.25	2.9	1304,268	169628,953	0,000	0,000	171609,984	0,000	0,000	20,63	18,87	1,76	0,500	0,006	12735:07	10316:03	12735:07	00:00	00:00	2052:43	8264:08	00:00	0,С, D, I, J	1, F



#135722#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.06.25 по 19.07.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00005305)

Куйбышева,97-107 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.25	1.1	0,984	45,558	34,115	0,000	0,000	11,443	46,373	34,532	0,000	0,000	11,841	61,89	50,80	11,09	41,80	0,356	0,117	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.06.25	1.1	0,952	44,444	33,447	0,000	0,000	10,997	45,238	33,855	0,000	0,000	11,383	61,86	50,79	11,07	41,79	0,357	0,118	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.06.25	1.1	0,949	44,995	34,482	0,000	0,000	10,513	45,795	34,894	0,000	0,000	10,901	61,72	50,29	11,43	41,29	0,353	0,115	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.06.25	1.1	1,018	46,503	34,574	0,000	0,000	11,930	47,330	34,990	0,000	0,000	12,340	61,71	50,47	11,24	41,47	0,355	0,118	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.06.25	1.1	0,962	44,685	33,660	0,000	0,000	11,025	45,485	34,070	0,000	0,000	11,416	61,94	50,73	11,21	41,73	0,355	0,120	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.06.25	1.1	0,930	44,461	34,207	0,000	0,000	10,254	45,255	34,620	0,000	0,000	10,635	61,86	50,55	11,31	41,55	0,352	0,118	23:44	00:17	23:44	00:00	00:00	00:00	00:17	00:00	0,1	F
29.06.25	1.1	0,979	45,298	33,798	0,000	0,000	11,500	46,105	34,211	0,000	0,000	11,895	61,80	50,81	10,99	41,81	0,357	0,120	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.06.25	1.1	1,011	46,097	34,047	0,000	0,000	12,050	46,918	34,462	0,000	0,000	12,456	61,74	50,73	11,01	41,73	0,356	0,119	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.07.25	1.1	0,941	44,961	34,294	0,000	0,000	10,667	45,763	34,713	0,000	0,000	11,050	61,80	50,82	10,98	41,82	0,357	0,121	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.07.25	1.1	1,023	46,768	34,542	0,000	0,000	12,226	47,605	34,969	0,000	0,000	12,637	61,91	51,06	10,85	42,06	0,357	0,122	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.07.25	1.1	0,933	44,660	34,045	0,000	0,000	10,615	45,463	34,468	0,000	0,000	10,995	62,05	51,20	10,85	42,20	0,357	0,124	24:00	00:01	24:00	00:00	00:00	00:00	00:01	00:00	1,1,J	F
04.07.25	1.1	0,919	45,726	35,642	0,000	0,000	10,084	46,545	36,085	0,000	0,000	10,461	61,96	51,19	10,77	42,19	0,356	0,122	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.07.25	1.1	0,975	45,928	34,615	0,000	0,000	11,312	46,750	35,043	0,000	0,000	11,707	61,95	51,10	10,85	42,10	0,356	0,123	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.07.25	1.1	0,915	44,207	33,906	0,000	0,000	10,301	45,000	34,326	0,000	0,000	10,675	62,00	51,14	10,86	42,14	0,355	0,126	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.07.25	1.1	0,923	44,440	33,864	0,000	0,000	10,575	45,238	34,287	0,000	0,000	10,951	62,03	51,35	10,68	42,35	0,353	0,128	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.07.25	1.1	0,912	44,494	34,221	0,000	0,000	10,273	45,295	34,650	0,000	0,000	10,645	62,10	51,42	10,68	42,42	0,354	0,129	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.07.25	1.1	0,900	43,552	33,378	0,000	0,000	10,173	44,335	33,795	0,000	0,000	10,541	62,09	51,32	10,77	42,32	0,352	0,129	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.07.25	1.1	0,923	43,870	33,265	0,000	0,000	10,605	44,658	33,678	0,000	0,000	10,980	62,02	51,19	10,83	42,19	0,352	0,128	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.07.25	1.1	0,987	49,015	37,589	0,000	0,000	11,426	49,895	38,069	0,000	0,000	11,826	62,02	51,90	10,12	42,90	0,355	0,131	23:52	00:08	23:52	00:00	00:00	00:00	00:08	00:00	0,1,I,J	F
12.07.25	1.1	1,015	51,356	39,633	0,000	0,000	11,723	52,280	40,145	0,000	0,000	12,135	62,08	52,20	9,88	43,20	0,354	0,133	23:58	00:02	23:58	00:00	00:00	00:02	00:00	00:00		1,2,F
13.07.25	1.1	0,992	46,339	34,594	0,000	0,000	11,745	47,173	35,028	0,000	0,000	12,145	62,09	51,46	10,63	42,46	0,353	0,129	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.07.25	1.1	1,023	46,608	34,174	0,000	0,000	12,435	47,448	34,604	0,000	0,000	12,844	62,12	51,53	10,59	42,53	0,351	0,131	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.07.25	1.1	0,899	41,260	30,329	0,000	0,000	10,931	42,000	30,710	0,000	0,000	11,290	62,00	51,49	10,51	42,49	0,338	0,130	22:43	01:17	22:43	00:00	00:00	00:01	01:16	00:00	0,1	1,2,F
16.07.25	1.1	0,859	41,077	30,935	0,000	0,000	10,142	41,810	31,322	0,000	0,000	10,488	61,84	51,41	10,43	42,41	0,358	0,130	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.07.25	1.1	0,915	43,147	32,385	0,000	0,000	10,762	43,918	32,787	0,000	0,000	11,131	61,88	51,22	10,66	42,22	0,358	0,132	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.07.25	1.1	0,298	16,167	13,229	0,000	0,000	2,938	16,455	13,392	0,000	0,000	3,064	61,77	50,99	10,78	41,99	0,174	0,097	09:59	14:01	09:59	00:00	00:00	05:39	08:24	00:00	0,1	1,2,9,F
19.07.25	1.1	0,002	0,079	0,048	0,000	0,000	0,030	0,080	0,049	0,000	0,000	0,031	60,82	51,63	9,19	42,63	0,045	0,094	00:03	21:03	00:03	00:00	00:00	06:38	14:25	00:00	0,1,C,D,I,J	1,2,9,F

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	1.1	24,142	1145,695	867,016	0,000	0,000	278,678	1166,215	877,750	0,000	0,000	288,465	61,89	51,14	10,75	42,14	0,336	0,122	608:19	37:49	608:19	00:00	00:00	12:20	25:31	00:00	0,1,C,D,I,J	1,2,9,F
Среднее	1.1	0,894	42,433	32,112	0,000	0,000	10,321	43,193	32,509	0,000	0,000	10,684	61,89	51,14	10,75	42,14	0,336	0,122	22:32	01:22	22:32	00:00	00:00	00:27	00:54	00:00	—	—
На 23.06.25	1.1	884,513	47176,10	37312,88	0,000	0,000	9863,578	47995,37	37769,33	0,000	0,000	10226,03	61,79	50,60	11,19	41,60	0,358	0,115	21255:42	1148:51	21255:42	00:00	00:00	615:33	534:57	00:00		
На 19.07.25	1.1	908,655	48321,79	38179,90	0,000	0,000	10142,25	49161,59	38647,08	0,000	0,000	10514,50	60,82	51,63	9,19	42,63	0,045	0,094	21864:01	1186:40	21864:01	00:00	00:00	627:53	560:28	00:00	0,1,C,D,I,J	1,2,9,F

