

#190579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97-107, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7601
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 3,349 | 0 | 278,142 | 0 | 0 | 273,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 46,2 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -3,9 |
| 25.11.2025 | 3,006 | 0 | 277,712 | 0 | 0 | 273,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 44,2 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -0,9 |
| 26.11.2025 | 3,114 | 0 | 278,282 | 0 | 0 | 274,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 44,3 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -0,4 |
| 27.11.2025 | 3,001 | 0 | 277,122 | 0 | 0 | 273,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 44,2 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -1,3 |
| 28.11.2025 | 2,918 | 0 | 278,122 | 0 | 0 | 274,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43,3 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -0,4 |
| 29.11.2025 | 2,987 | 0 | 276,942 | 0 | 0 | 273,123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 43,7 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -0,3 |
| 30.11.2025 | 3,048 | 0 | 275,882 | 0 | 0 | 271,984 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 44,1 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | -0,5 |
| 01.12.2025 | 2,871 | 0 | 277,632 | 0 | 0 | 273,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 43,4 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 02.12.2025 | 3,071 | 0 | 277,412 | 0 | 0 | 273,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 44,2 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 03.12.2025 | 2,633 | 0 | 276,222 | 0 | 0 | 272,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 42,1 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 04.12.2025 | 2,411 | 0 | 275,842 | 0 | 0 | 272,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 40,8 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 05.12.2025 | 2,148 | 0 | 274,052 | 0 | 0 | 271,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 39,2 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 06.12.2025 | 1,836 | 0 | 271,142 | 0 | 0 | 268,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,9 | 37 | 0 | 0,52 | 0,53 | 0 | - |
| 07.12.2025 | 2,215 | 0 | 273,742 | 0 | 0 | 270,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 39,3 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 08.12.2025 | 2,207 | 0 | 269,872 | 0 | 0 | 267,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 39,5 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 09.12.2025 | 1,794 | 0 | 257,972 | 0 | 0 | 255,715 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 36,8 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 10.12.2025 | 1,79 | 0 | 260,712 | 0 | 0 | 258,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 36,8 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 11.12.2025 | 1,785 | 0 | 259,132 | 0 | 0 | 256,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 36,9 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 12.12.2025 | 1,769 | 0 | 259,432 | 0 | 0 | 257,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 36,8 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 13.12.2025 | 2,004 | 0 | 260,562 | 0 | 0 | 258,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 37,9 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 14.12.2025 | 1,924 | 0 | 260,572 | 0 | 0 | 258,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 37,7 | 0 | 0,52 | 0,53 | 0 | - |
| 15.12.2025 | 2,236 | 0 | 259,442 | 0 | 0 | 256,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 39,1 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 16.12.2025 | 2,391 | 0 | 263,392 | 0 | 0 | 260,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 40,4 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 17.12.2025 | 2,662 | 0 | 264,642 | 0 | 0 | 261,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 42,1 | 0 | 0,53 | 0,52 | 0 | - |
| 18.12.2025 | 2,748 | 0 | 266,072 | 0 | 0 | 262,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 42,7 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | - |
| 19.12.2025 | 2,332 | 0 | 267,462 | 0 | 0 | 264,509 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40,2 | 0 | 0,52 | 0,53 | 0 | - |
| 20.12.2025 | 2,121 | 0 | 266,082 | 0 | 0 | 263,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 38,9 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | - |
| 21.12.2025 | 1,928 | 0 | 265,592 | 0 | 0 | 263,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,9 | 37,5 | 0 | 0,52 | 0,53 | 0 | - |
| 22.12.2025 | 1,926 | 0 | 265,532 | 0 | 0 | 263,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,9 | 37,6 | 0 | 0,52 | 0,53 | 0 | - |
| Итого: | 70,225 | 0 | 7814,718 | 0 | 0 | 7725,053 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 70,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 23.11.2025 | 89,795 | 11769,611 | 0 | 0 | 11659,587 | 0 | 0 | 1190,63 | 739,92 | 92,73 | 28,1 |
| 22.12.2025 | 160,023 | 19584,322 | 0 | 0 | 19384,639 | 0 | 0 | 1886,63 | 1459,92 | 92,73 | 28,1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2025 13:59:05