

#207691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Горького 166, Калининград (общежитие)
4850
7940
ТВ7 (ASCII)
16030356
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	14,813	0	121,927	0	0	117,792	0	0	24	0	89,2	59,2	0,26	0,19	-10,9
22.01.2026	14,427	0	119,984	0	0	115,979	0	0	24	0	88,4	58,7	0,27	0,19	-12,2
23.01.2026	14,629	0	121,014	0	0	116,92	0	0	24	0	89	59,2	0,26	0,19	-11,6
24.01.2026	14,839	0	121,688	0	0	117,542	0	0	24	0	89,4	59,3	0,26	0,19	-8,3
25.01.2026	378,924	0	3079,549	0	0	2986,022	0	0	24	0	83,6	53,3	0,27	0,19	-9,4
26.01.2026	14,915	0	125,114	0	0	120,936	0	0	744	0	88,5	59,1	0,26	0,19	-7,3
27.01.2026	14,647	0	134,824	0	0	130,555	0	0	24	0	85,7	59	0,27	0,19	-4,4
28.01.2026	13,708	0	125,996	0	0	122,114	0	0	24	0	84,4	57,6	0,27	0,19	-3,8
29.01.2026	14,046	0	133,541	0	0	129,426	0	0	24	0	84,4	58,5	0,27	0,19	-6
30.01.2026	14,459	0	130,535	0	0	126,325	0	0	24	0	86,6	59,3	0,26	0,19	-9,7
31.01.2026	14,641	0	121,461	0	0	117,36	0	0	24	0	89	59,2	0,26	0,19	-12,4
01.02.2026	14,945	0	120,056	0	0	115,938	0	0	24	0	89,8	59,1	0,26	0,19	-13,8
02.02.2026	15,094	0	118,92	0	0	114,814	0	0	24	0	90,1	58,8	0,26	0,19	-18,9
03.02.2026	15,42	0	116,558	0	0	112,423	0	0	24	0	91,5	58,8	0,26	0,19	-20,1
04.02.2026	16,753	0	131,889	0	0	127,088	0	0	24	0	92,9	61,5	0,26	0,19	-18
05.02.2026	16,844	0	135,212	0	0	130,256	0	0	24	0	93,3	62,5	0,26	0,19	-12,3
06.02.2026	16,669	0	137,057	0	0	132,102	0	0	24	0	92,5	62,4	0,27	0,19	-7,6
07.02.2026	15,143	0	126,973	0	0	122,631	0	0	24	0	89,6	60,2	0,27	0,19	-3,2
08.02.2026	13,545	0	114,43	0	0	110,803	0	0	24	0	85,7	56,6	0,27	0,19	-3,3
09.02.2026	13,853	0	123,923	0	0	120,049	0	0	24	0	85,1	57,6	0,27	0,19	-4,9
10.02.2026	15,001	0	137,893	0	0	133,406	0	0	24	0	87,1	60,3	0,27	0,19	-12,1
11.02.2026	12,25	0	106,146	0	0	102,528	0	0	24	0	89,4	60,9	0,27	0,19	-12,4
12.02.2026	15,647	0	148,273	0	0	143,35	0	0	24	0	88,1	62,1	0,27	0,19	-3,8
13.02.2026	12,962	0	120,438	0	0	116,839	0	0	24	0	83	56,5	0,27	0,19	-0,7
14.02.2026	12,551	0	121,939	0	0	118,442	0	0	24	0	81	55,7	0,27	0,19	-1,2
15.02.2026	13,652	0	137,826	0	0	133,736	0	0	24	0	82,6	58,2	0,27	0,19	-6,7
16.02.2026	15,157	0	142,454	0	0	137,754	0	0	24	0	87,8	61,6	0,27	0,19	-11,2
17.02.2026	15,65	0	137,569	0	0	132,756	0	0	24	0	90,8	62,7	0,26	0,19	-17,4
18.02.2026	15,881	0	130,24	0	0	125,48	0	0	24	0	93,1	62,9	0,26	0,19	-11,6
19.02.2026	16,042	0	141,554	0	0	136,586	0	0	24	0	91	63	0,27	0,19	-
20.02.2026	14,381	0	134,295	0	0	129,986	0	0	24	0	86,4	60	0,27	0,19	-
Итого:	821,488	0	6919,278	0	0	6697,938	0	0	1464	0	0	0	0	0	0
Гкал	196,209														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч1464

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	2747,918	26886,175	0	0	26227,052	0	0	12178	29
20.02.2026	3205,289	30851,08	0	0	30059,978	0	0	12922	29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 10:36:05