

#283158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Адрес потребителя Горького 166, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4850
Порядковый номер 7940
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030356
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	13,057	0	120,249	0	0	116,609	0	0	24	0	83,6	56,9	0,27	0,19	-
22.02.2026	12,966	0	121,306	0	0	117,67	0	0	24	0	83,2	56,9	0,27	0,19	-
23.02.2026	12,731	0	125,067	0	0	121,416	0	0	24	0	81,9	56,9	0,27	0,19	-
24.02.2026	12,242	0	130,974	0	0	127,409	0	0	24	0	78,7	55,8	0,27	0,19	-
25.02.2026	446,957	0	3992,016	0	0	3862,429	0	0	24	0	86,9	59,3	0,27	0,19	-
26.02.2026	12,095	0	138,438	0	0	134,778	0	0	744	0	77,4	56	0,27	0,19	-
27.02.2026	12,048	0	127,052	0	0	123,556	0	0	24	0	79,2	55,9	0,27	0,19	-
28.02.2026	12,061	0	142,988	0	0	139,268	0	0	24	0	76,7	56	0,27	0,19	-
01.03.2026	9,482	0	108,042	0	0	105,49	0	0	24	0	72,6	51,2	0,27	0,19	-
02.03.2026	8,751	0	97,325	0	0	95,156	0	0	24	0	70,3	48,3	0,28	0,19	-
03.03.2026	8,997	0	100,357	0	0	98,113	0	0	24	0	70,5	48,7	0,27	0,19	-
04.03.2026	9,233	0	93,654	0	0	91,408	0	0	24	0	73,2	49,2	0,27	0,19	-
05.03.2026	8,89	0	96,76	0	0	94,579	0	0	24	0	70,7	48,3	0,27	0,19	-
06.03.2026	9,809	0	109,186	0	0	106,632	0	0	24	0	72,3	50,3	0,27	0,19	-
07.03.2026	9,826	0	101,942	0	0	99,444	0	0	24	0	74,2	50,6	0,27	0,19	-
08.03.2026	8,017	0	86,064	0	0	84,012	0	0	24	0	72,9	50,2	0,28	0,21	-
09.03.2026	9,149	0	104,851	0	0	102,483	0	0	20	4	70,9	49,6	0,27	0,19	-
10.03.2026	9,049	0	107,264	0	0	104,89	0	0	24	0	70	49,4	0,28	0,19	-
11.03.2026	8,661	0	99,439	0	0	97,243	0	0	24	0	70	48,8	0,28	0,19	-
12.03.2026	8,417	0	95,274	0	0	93,168	0	0	24	0	70	48,4	0,27	0,19	-
13.03.2026	8,417	0	97,5	0	0	95,357	0	0	24	0	69,7	48,7	0,28	0,19	-
14.03.2026	8,455	0	95,762	0	0	93,634	0	0	24	0	70,2	48,7	0,28	0,19	-
15.03.2026	8,412	0	95,246	0	0	93,131	0	0	24	0	70,3	48,7	0,28	0,19	-
16.03.2026	8,146	0	93,691	0	0	91,628	0	0	24	0	69,9	48,7	0,28	0,19	-
17.03.2026	8,339	0	95,698	0	0	93,58	0	0	24	0	70	48,8	0,27	0,19	-
18.03.2026	8,448	0	90,875	0	0	88,799	0	0	24	0	71,2	48,5	0,27	0,19	-
19.03.2026	8,765	0	97,473	0	0	95,282	0	0	24	0	70,6	48,6	0,27	0,19	-
20.03.2026	9,342	0	101,886	0	0	99,485	0	0	24	0	72,6	50,2	0,27	0,19	-
Итого:	710,762	0	6866,379	0	0	6666,649	0	0	1388	0	0	0	0	0	0
Гкал	169,763														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 1388

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3205,289	30851,08	0	0	30059,978	0	0	12922	29
20.03.2026	3481,197	33864,75	0	0	32999,84	0	0	13590	33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2026 16:16:29