

# #163060#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 28.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчёта  
Заводской номер  
Номер системы

Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО  
Горького 166, Калининград (общежитие)  
4850  
7940  
TB7 (ASCII)  
16030356  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
29.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,5	0,17	0,18	-
30.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,3	0,17	0,18	-
01.10.2025	3,183	0	32,955	0	0	32,257	0	0	24	0	68,2	44,7	0,2	0,18	-
02.10.2025	6,015	0	60,18	0	0	58,863	0	0	24	0	69,6	45,2	0,24	0,18	-
03.10.2025	7,481	0	78,785	0	0	77,085	0	0	24	0	69	45,9	0,25	0,18	-
04.10.2025	7,687	0	80,41	0	0	78,638	0	0	24	0	69,9	46,6	0,24	0,19	-
05.10.2025	7,381	0	73,489	0	0	71,873	0	0	24	0	69,8	45,3	0,25	0,19	-
06.10.2025	7,08	0	69,896	0	0	68,382	0	0	24	0	69,2	44,5	0,25	0,19	-
07.10.2025	6,058	0	54,243	0	0	53,059	0	0	24	0	69,5	42,3	0,25	0,19	-
08.10.2025	6,182	0	54,705	0	0	53,511	0	0	24	0	69,5	41,9	0,27	0,19	-
09.10.2025	5,618	0	47,201	0	0	46,184	0	0	24	0	69	40	0,27	0,19	-
10.10.2025	5,534	0	46,09	0	0	45,091	0	0	24	0	69,2	39,9	0,28	0,19	-
11.10.2025	5,531	0	46,164	0	0	45,166	0	0	24	0	69,2	39,9	0,28	0,19	-
12.10.2025	5,518	0	45,844	0	0	44,849	0	0	24	0	69,3	39,9	0,28	0,19	-
13.10.2025	5,491	0	46,205	0	0	45,217	0	0	24	0	68,7	39,8	0,27	0,19	-
14.10.2025	5,722	0	48,366	0	0	47,323	0	0	24	0	69	40,1	0,27	0,19	-
15.10.2025	6,209	0	54,699	0	0	53,503	0	0	24	0	69,6	41,9	0,27	0,19	-
16.10.2025	5,698	0	47,579	0	0	46,547	0	0	24	0	69,3	40,1	0,27	0,19	-
17.10.2025	5,602	0	46,042	0	0	45,041	0	0	24	0	69,4	39,7	0,27	0,19	-
18.10.2025	5,663	0	46,886	0	0	45,87	0	0	24	0	69,2	39,7	0,27	0,19	-
19.10.2025	6,639	0	59,807	0	0	58,508	0	0	24	0	69,4	42,3	0,27	0,19	-
20.10.2025	7,228	0	67,84	0	0	66,348	0	0	24	0	69,8	43,8	0,27	0,19	-
Итого:	121,52	0	1107,386	0	0	1083,315	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,025														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.09.2025	1770,041	18102,052	0	0	17665,175	0	0	9446	25
20.10.2025	1891,562	19209,439	0	0	18748,492	0	0	9974	25

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 10:29:42