

#35162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Горького 166, Калининград (общежитие)
4850
7940
ТВ7 (ASCII)
16030356
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
10.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	18,1	0,25	0,24	-
11.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,9	0,25	0,24	-
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,6	0,25	0,24	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	17	0,25	0,24	-
14.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,25	0,24	-
15.10.2023	0,416	0	3,23	0	0	3,174	0	0	24	0	61,2	29,9	0,25	0,24	-
16.10.2023	4,027	0	35,022	0	0	34,292	0	0	24	0	67,8	39,8	0,25	0,25	-
17.10.2023	4,035	0	31,779	0	0	31,127	0	0	24	0	67,1	36,2	0,25	0,25	-
18.10.2023	4,42	0	35,886	0	0	35,131	0	0	24	0	68,1	38,1	0,25	0,25	-
19.10.2023	4,062	0	31,515	0	0	30,858	0	0	24	0	67,7	36,3	0,26	0,25	-
20.10.2023	4,786	0	39,846	0	0	39,002	0	0	24	0	68,3	39	0,26	0,25	-
Итого:	21,746	0	177,278	0	0	173,584	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,194														

Общее время работы системы, ч264

Период нормальной работы системы, ч264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.10.2023	5536,148	56632,646	0	0	55219,54	0	0	26462	215
20.10.2023	5557,894	56809,925	0	0	55393,125	0	0	26726	215

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2023 7:49:06