

#166479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колледж информационных технологий и строительства, ГБУ КО ПОО
Горького 166, Калининград (общежитие)
4850
7940
ТВ7 (ASCII)
16030356
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	8,15	0	82,868	0	0	80,981	0	0	24	0	71,3	47,3	0,27	0,19	-
22.10.2025	7,79	0	80,914	0	0	79,099	0	0	24	0	70,5	47	0,27	0,19	-
23.10.2025	6,77	0	64,135	0	0	62,732	0	0	24	0	69,6	43,8	0,27	0,19	-
24.10.2025	5,563	0	45,787	0	0	44,797	0	0	24	0	69,2	39,6	0,27	0,19	-
25.10.2025	155,344	0	1426,814	0	0	1395,659	0	0	24	0	69,5	43	0,25	0,19	-
26.10.2025	5,811	0	48,604	0	0	47,55	0	0	720	0	69,2	40,1	0,27	0,19	-
27.10.2025	6,296	0	54,671	0	0	53,479	0	0	24	0	69,5	41,4	0,27	0,19	-
28.10.2025	7,32	0	69,077	0	0	67,564	0	0	24	0	69,7	43,8	0,27	0,19	-
29.10.2025	6,445	0	56,38	0	0	55,141	0	0	24	0	69,6	41,7	0,27	0,19	-
30.10.2025	6,37	0	55,708	0	0	54,492	0	0	24	0	69,4	41,5	0,27	0,19	-
31.10.2025	6,229	0	53,822	0	0	52,653	0	0	24	0	69,3	41,1	0,27	0,19	-
01.11.2025	6,312	0	54,034	0	0	52,863	0	0	24	0	69,1	40,6	0,27	0,2	-
02.11.2025	7,122	0	68,525	0	0	67,045	0	0	24	0	69	43,6	0,27	0,19	-
03.11.2025	5,962	0	49,722	0	0	48,644	0	0	24	0	69,3	40	0,27	0,19	-
04.11.2025	5,79	0	48,188	0	0	47,147	0	0	24	0	69,1	39,8	0,27	0,2	-
05.11.2025	6,269	0	54,325	0	0	53,141	0	0	24	0	69,3	41,2	0,27	0,2	-
06.11.2025	5,691	0	46,89	0	0	45,874	0	0	24	0	69,1	39,5	0,27	0,19	-
07.11.2025	5,666	0	46,59	0	0	45,582	0	0	24	0	69,3	39,6	0,27	0,19	-
08.11.2025	6,4	0	56,989	0	0	55,748	0	0	24	0	69,4	42	0,27	0,19	-
09.11.2025	8,129	0	83,749	0	0	81,911	0	0	24	0	69,8	46,1	0,27	0,19	-
10.11.2025	8,865	0	98,43	0	0	96,267	0	0	24	0	69,8	47,8	0,27	0,19	-
11.11.2025	7,971	0	80,417	0	0	78,643	0	0	24	0	69,9	45,7	0,27	0,19	-
12.11.2025	7,208	0	68,96	0	0	67,442	0	0	24	0	69,8	44,3	0,27	0,19	-
13.11.2025	6,776	0	60,716	0	0	59,389	0	0	24	0	69,6	42,4	0,27	0,19	-
14.11.2025	6,43	0	56,42	0	0	55,186	0	0	24	0	69,6	41,8	0,27	0,19	-
15.11.2025	6,033	0	50,138	0	0	49,047	0	0	24	0	69,4	40	0,27	0,19	-
16.11.2025	7,629	0	83,309	0	0	81,522	0	0	24	0	68,8	46,4	0,26	0,19	-
17.11.2025	10,729	0	104,458	0	0	101,712	0	0	22	2	77,1	51,9	0,27	0,19	-
18.11.2025	10,358	0	101,27	0	0	98,654	0	0	24	0	76,4	51,4	0,27	0,19	-
19.11.2025	10,634	0	114,734	0	0	111,913	0	0	24	0	74,3	51,6	0,27	0,19	-
20.11.2025	10,143	0	102,918	0	0	100,361	0	0	24	0	74,6	50,5	0,27	0,19	-
Итого:	372,205	0	3469,562	0	0	3392,238	0	0	1438	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,9														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч1438

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1891,562	19209,439	0	0	18748,492	0	0	9974	25
20.11.2025	2113,974	21297,909	0	0	20789,802	0	0	10716	27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 9:18:42