#283074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

| | |
|---|---|
| Потребитель | ЖЭУ 29, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Аксакова 64, Калининград |
| Номер абонента | 5119 |
| Порядковый номер | 8495 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 |
| Заводской номер | 18072173 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 10,912 | 0 | 73,823 | 0 | 0 | 71,592 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 83,6 | 47,3 | 0,48 | 0,42 | -11,6 |
| 19.02.2026 | 9,915 | 0 | 69,736 | 0 | 0 | 67,782 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 80,1 | 45,2 | 0,48 | 0,41 | - |
| 20.02.2026 | 9,519 | 0 | 67,147 | 0 | 0 | 65,288 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 79,6 | 44,8 | 0,48 | 0,41 | - |
| 21.02.2026 | 9,786 | 0 | 71,709 | 0 | 0 | 69,761 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 78,8 | 45,3 | 0,48 | 0,41 | - |
| 22.02.2026 | 8,287 | 0 | 60,097 | 0 | 0 | 58,56 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 76,2 | 42,4 | 0,49 | 0,41 | - |
| 23.02.2026 | 8,449 | 0 | 65,18 | 0 | 0 | 63,587 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 74,2 | 42,5 | 0,48 | 0,41 | - |
| 24.02.2026 | 8,325 | 0 | 76,982 | 0 | 0 | 75,325 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 68,9 | 42,5 | 0,43 | 0,37 | - |
| 25.02.2026 | 8,959 | 0 | 69,984 | 0 | 0 | 68,237 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 75,1 | 43,8 | 0,46 | 0,4 | - |
| 26.02.2026 | 8,82 | 0 | 70,601 | 0 | 0 | 68,841 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 75,1 | 44,5 | 0,47 | 0,41 | - |
| 27.02.2026 | 7,586 | 0 | 62,496 | 0 | 0 | 61,065 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71,6 | 42 | 0,48 | 0,41 | - |
| 28.02.2026 | 7,081 | 0 | 57,667 | 0 | 0 | 56,36 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71,1 | 41,1 | 0,49 | 0,41 | - |
| 01.03.2026 | 7,653 | 0 | 65,115 | 0 | 0 | 63,66 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,5 | 41,8 | 0,48 | 0,41 | - |
| 02.03.2026 | 7,789 | 0 | 65,4 | 0 | 0 | 63,919 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71,1 | 42 | 0,48 | 0,41 | - |
| 03.03.2026 | 7,127 | 0 | 59,065 | 0 | 0 | 57,732 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71 | 41,5 | 0,49 | 0,41 | - |
| 04.03.2026 | 7,797 | 0 | 66,457 | 0 | 0 | 64,964 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,8 | 42,2 | 0,48 | 0,41 | - |
| 05.03.2026 | 7,989 | 0 | 69,14 | 0 | 0 | 67,585 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,8 | 42,6 | 0,48 | 0,41 | - |
| 06.03.2026 | 7,811 | 0 | 66,728 | 0 | 0 | 65,2 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71,6 | 43 | 0,48 | 0,41 | - |
| 07.03.2026 | 7,526 | 0 | 65,009 | 0 | 0 | 63,537 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71,1 | 42,8 | 0,48 | 0,41 | - |
| 08.03.2026 | 6,903 | 0 | 57,955 | 0 | 0 | 56,654 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,8 | 41,7 | 0,48 | 0,4 | - |
| 09.03.2026 | 6,868 | 0 | 58,156 | 0 | 0 | 56,847 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,9 | 42,1 | 0,47 | 0,39 | - |
| 10.03.2026 | 6,351 | 0 | 51,704 | 0 | 0 | 50,538 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71 | 41 | 0,48 | 0,39 | - |
| 11.03.2026 | 5,8 | 0 | 46,24 | 0 | 0 | 45,195 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71 | 40,4 | 0,49 | 0,39 | - |
| 12.03.2026 | 6,315 | 0 | 49,743 | 0 | 0 | 48,62 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71 | 39,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 13.03.2026 | 6,287 | 0 | 50,87 | 0 | 0 | 49,724 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,9 | 40,7 | 0,48 | 0,39 | - |
| 14.03.2026 | 4,941 | 0 | 40,284 | 0 | 0 | 39,389 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,3 | 40,3 | 0,49 | 0,39 | - |
| 15.03.2026 | 6,21 | 0 | 48,267 | 0 | 0 | 47,17 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 2 | 71,2 | 39,8 | 0,48 | 0,39 | - |
| 16.03.2026 | 6,83 | 0 | 55,659 | 0 | 0 | 54,406 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70,9 | 40,9 | 0,47 | 0,39 | - |
| 17.03.2026 | 6,832 | 0 | 54,821 | 0 | 0 | 53,576 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71,2 | 40,7 | 0,47 | 0,39 | - |
| 18.03.2026 | 7,606 | 0 | 64,306 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 71 | 42,1 | 0,47 | 0,39 | - |
| Итого: | 222,274 | 0 | 1780,341 | 0 | 0 | 1737,967 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,089 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 5891,336 | 50405,549 | 0 | 0 | 48469,474 | 0 | 0 | 26173 | 1510 |
| 18.03.2026 | 6113,607 | 52185,891 | 0 | 0 | 50207,439 | 0 | 0 | 26867 | 1512 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:51:47