

#148632#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК
Аксакова 64, Калининград
5119
8495
ТВ7
18072173
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	22,954	0	0	0	0	0	0	70	0	24	68,8	0	0,45	0,32	-
25.08.2025	0,867	0	31,445	0	0	10,9	0	0	0	70	0	24	63,5	44,5	0,44	0,32	-
26.08.2025	0	0	23,48	0	0	0	0	0	8	70	0	16	68,4	0	0,45	0,32	-
27.08.2025	0	0	22,831	0	0	0	0	0	0	70	0	24	68,2	0	0,45	0,32	-
28.08.2025	2,427	0	23,955	0	0	23,45	0	0	0	70	0	24	68,3	43,6	0,44	0,32	-
29.08.2025	2,303	0	23,851	0	0	21,47	0	0	24	70	0	0	68,8	43,2	0,45	0,33	-
30.08.2025	2,309	0	22,255	0	0	21,778	0	0	22	70	0	2	69	43,7	0,45	0,32	-
31.08.2025	0,653	0	22,026	0	0	6,599	0	0	24	70	0	0	69,1	45,5	0,45	0,32	-
01.09.2025	0	0	20,969	0	0	0	0	0	9	70	0	15	68,9	0	0,45	0,32	-
02.09.2025	0,808	0	21,055	0	0	8,146	0	0	0	70	0	24	67,9	44,2	0,45	0,33	-
03.09.2025	2,226	0	21,483	0	0	21,02	0	0	9	70	0	15	69,2	43,9	0,45	0,33	-
04.09.2025	2,081	0	20,399	0	0	19,955	0	0	24	70	0	0	69,5	44,6	0,45	0,33	-
05.09.2025	2,227	0	21,186	0	0	20,726	0	0	24	70	0	0	69,5	43,9	0,46	0,33	-
06.09.2025	2,228	0	21,562	0	0	21,098	0	0	24	70	0	0	69,1	43,9	0,46	0,33	-
07.09.2025	2,178	0	21,061	0	0	20,607	0	0	24	70	0	0	69,2	44	0,45	0,33	-
08.09.2025	2,178	0	20,645	0	0	20,194	0	0	24	70	0	0	69,7	44	0,46	0,33	-
09.09.2025	2,257	0	21,909	0	0	21,436	0	0	24	70	0	0	69,3	44,1	0,45	0,32	-
10.09.2025	2,272	0	22,33	0	0	21,852	0	0	24	70	0	0	68,9	44,1	0,45	0,32	-
11.09.2025	2,18	0	21,866	0	0	20,538	0	0	24	70	0	0	69	43,7	0,45	0,32	-
12.09.2025	1,823	0	21,42	0	0	17,068	0	0	23	70	0	1	69,4	43,9	0,45	0,32	-
13.09.2025	2,261	0	21,444	0	0	20,98	0	0	20	70	0	4	69,4	43,7	0,45	0,32	-
14.09.2025	2,441	0	23,219	0	0	22,722	0	0	24	70	0	0	68,9	43,3	0,45	0,32	-
15.09.2025	2,414	0	23,259	0	0	22,764	0	0	24	70	0	0	68,7	43,4	0,46	0,32	-
16.09.2025	2,12	0	20,862	0	0	20,416	0	0	24	70	0	0	68,9	44,2	0,46	0,33	-
17.09.2025	2,369	0	22,904	0	0	22,414	0	0	24	70	0	0	69	43,8	0,46	0,33	-
18.09.2025	2,321	0	22,59	0	0	22,106	0	0	24	70	0	0	68,9	43,9	0,46	0,33	-
19.09.2025	2,37	0	21,999	0	0	21,519	0	0	24	70	0	0	69,5	43,3	0,46	0,33	-
20.09.2025	2,359	0	22,261	0	0	21,78	0	0	24	70	0	0	69,2	43,4	0,46	0,33	-
21.09.2025	2,246	0	21,647	0	0	21,179	0	0	24	70	0	0	69,3	44	0,46	0,33	-
22.09.2025	2,178	0	21,419	0	0	20,962	0	0	24	70	0	0	68,7	44	0,46	0,33	-
23.09.2025	2,223	0	21,369	0	0	20,908	0	0	24	70	0	0	69,2	43,8	0,45	0,33	-
Итого:	56,319	0	691,655	0	0	534,587	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,452																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч571

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4621,748	40529,777	0	0	38990,557	0	0	22050	1361
23.09.2025	4678,066	41221,432	0	0	39525,142	0	0	22645	1510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:45:53