

#166386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 64, Калининград

5119

8495

ТВ7

18072173

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,527	0	42,916	0	0	41,959	0	0	24	70	0	0	70,6	39,1	0,47	0,39	-
25.10.2025	6,136	0	47,6	0	0	46,526	0	0	24	70	0	0	71	39,5	0,47	0,39	-
26.10.2025	6,221	0	48,776	0	0	47,675	0	0	24	70	0	0	71	39,9	0,47	0,39	-
27.10.2025	6,482	0	51,835	0	0	50,668	0	0	24	70	0	0	70,9	40,3	0,47	0,39	-
28.10.2025	6,22	0	49,22	0	0	48,115	0	0	24	70	0	0	70,8	39,9	0,47	0,38	-
29.10.2025	6,357	0	49,632	0	0	48,513	0	0	24	70	0	0	71	39,7	0,47	0,39	-
30.10.2025	6,16	0	47,845	0	0	46,766	0	0	24	70	0	0	71	39,5	0,48	0,39	-
31.10.2025	6,153	0	55,155	0	0	54,034	0	0	24	70	0	0	66,8	39,6	0,45	0,37	-
01.11.2025	6,915	0	56,312	0	0	55,062	0	0	24	70	0	0	70,3	40,3	0,48	0,39	-
02.11.2025	5,938	0	46,153	0	0	45,113	0	0	24	70	0	0	70,9	39,5	0,48	0,39	-
03.11.2025	5,38	0	41,414	0	0	40,482	0	0	24	70	0	0	70,8	39,1	0,48	0,39	-
04.11.2025	5,994	0	46,631	0	0	45,583	0	0	24	70	0	0	70,9	39,5	0,48	0,39	-
05.11.2025	5,359	0	41,1	0	0	40,177	0	0	24	70	0	0	70,8	38,9	0,48	0,39	-
06.11.2025	5,58	0	43,101	0	0	42,131	0	0	24	70	0	0	70,9	39,3	0,48	0,39	-
07.11.2025	6,355	0	49,798	0	0	48,676	0	0	24	70	0	0	71	39,8	0,48	0,39	-
08.11.2025	6,964	0	57,752	0	0	56,475	0	0	24	70	0	0	70,2	40,7	0,47	0,39	-
09.11.2025	7,147	0	58,114	0	0	56,807	0	0	24	70	0	0	70,8	40,7	0,47	0,39	-
10.11.2025	6,668	0	52,869	0	0	51,672	0	0	24	70	0	0	71,1	40,3	0,47	0,39	-
11.11.2025	6,564	0	50,896	0	0	49,74	0	0	24	70	0	0	71,2	39,7	0,47	0,39	-
12.11.2025	6,332	0	49,591	0	0	48,469	0	0	24	70	0	0	71,1	39,9	0,47	0,39	-
13.11.2025	6,028	0	46,929	0	0	45,875	0	0	24	70	0	0	70,8	39,4	0,48	0,39	-
14.11.2025	5,99	0	46,638	0	0	45,593	0	0	24	70	0	0	70,7	39,3	0,48	0,39	-
15.11.2025	7,284	0	59,028	0	0	57,688	0	0	24	70	0	0	71,1	41	0,47	0,39	-
16.11.2025	8,436	0	67,504	0	0	65,871	0	0	24	70	0	0	73,9	43,3	0,46	0,39	-
17.11.2025	7,672	0	62,007	0	0	60,559	0	0	24	70	0	0	72,4	42,1	0,47	0,39	-
18.11.2025	8,006	0	67,584	0	0	66,047	0	0	24	70	0	0	71,3	42,4	0,47	0,39	-
19.11.2025	7,745	0	63,471	0	0	62,02	0	0	24	70	0	0	71,4	41,6	0,47	0,39	-
20.11.2025	8,429	0	68,421	0	0	66,793	0	0	24	70	0	0	73,1	43	0,47	0,39	-
21.11.2025	8,237	0	65,853	0	0	64,299	0	0	24	70	0	0	72,7	42,1	0,47	0,39	-
22.11.2025	8,392	0	67,439	0	0	65,831	0	0	24	70	0	0	73,2	42,7	0,48	0,4	-
23.11.2025	9,42	0	71,482	0	0	69,606	0	0	24	70	0	0	77,3	45	0,47	0,4	-
Итого:	210,091	0	1673,066	0	0	1634,825	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,179																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	4824,854	42414,211	0	0	40691,353	0	0	23365	1510
23.11.2025	5034,943	44087,277	0	0	42326,177	0	0	24109	1510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:22:53